

#148802#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Бульвар Л. Шевцовой 53, г.Калининград

4113

5050

ВКТ-7

00170005

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	1,42	0,87	53,6	36,89	0	52,84	36,65	16,19	24	0	0	55	40,5	14,5	0,7	0,7	-
25.08.2025	0,423	0,293	32,33	23,12	0	32,1	23,02	9,08	24	0	0	35,4	31	4,39	0,7	0,7	-
26.08.2025	0,034	0,034	2,43	0,77	0	2,43	0,77	1,66	24	0	0	20	21,3	-1,22	0,7	0,7	-
27.08.2025	0,031	0,031	2,12	0,49	0	2,12	0,49	1,63	24	0	0	19,5	20	-0,47	0,7	0,7	-
28.08.2025	0,033	0,033	1,96	0,34	0	1,96	0,34	1,62	24	0	0	19,3	19,7	-0,43	0,7	0,7	-
29.08.2025	0,038	0,039	2,26	0,34	0	2,26	0,34	1,92	24	0	0	19,5	19,5	0,03	0,7	0,7	-
30.08.2025	0,316	0,233	19,2	12,41	0	19,11	12,38	6,73	24	0	0	34,3	27,4	6,94	0,7	0,7	-
31.08.2025	1,452	0,911	55,38	37,97	0	54,65	37,73	16,92	24	0	0	54	39,8	14,25	0,7	0,7	-
01.09.2025	1,309	0,725	51,31	37,96	0	50,56	37,72	12,84	24	0	0	56,9	41,6	15,34	0,7	0,7	-
02.09.2025	1,296	0,728	51,52	38,08	0	50,76	37,84	12,92	24	0	0	56,8	41,9	14,87	0,7	0,7	-
03.09.2025	1,281	0,744	51,65	37,53	0	50,91	37,29	13,62	24	0	0	55,5	41,4	14,12	0,7	0,7	-
04.09.2025	1,329	0,761	51,45	37,46	0	50,67	37,22	13,45	24	0	0	57,4	42,5	14,92	0,7	0,7	-
05.09.2025	1,286	0,707	50,27	37,53	0	49,5	37,29	12,21	24	0	0	58,4	43	15,35	0,7	0,7	-
06.09.2025	1,305	0,728	50,6	37,45	0	49,84	37,21	12,63	24	0	0	58,2	42,9	15,31	0,7	0,7	-
07.09.2025	1,375	0,821	52,28	37,15	0	51,49	36,91	14,58	24	0	0	57,2	42,5	14,7	0,7	0,7	-
08.09.2025	1,255	0,677	49,76	37,46	0	49,01	37,22	11,79	24	0	0	58	42,7	15,33	0,7	0,7	-
09.09.2025	1,262	0,685	49,78	37,3	0	49,01	37,06	11,95	24	0	0	57,9	42,5	15,39	0,7	0,7	-
10.09.2025	1,249	0,671	49,3	37,11	0	48,55	36,87	11,68	24	0	0	58	42,5	15,46	0,7	0,7	-
11.09.2025	1,263	0,688	49,38	36,88	0	48,64	36,64	12	24	0	0	57,8	42,3	15,51	0,7	0,7	-
12.09.2025	1,367	0,799	51,02	36,5	0	50,23	36,26	13,97	24	0	0	57,6	42	15,55	0,7	0,7	-
13.09.2025	1,328	0,76	50,39	36,51	0	49,63	36,27	13,36	24	0	0	57,3	41,8	15,51	0,7	0,7	-
14.09.2025	1,442	0,896	52,91	36,2	0	52,15	35,96	16,19	24	0	0	56,2	41,4	14,81	0,7	0,7	-
15.09.2025	1,387	0,8	50,8	36,4	0	50,03	36,16	13,87	24	0	0	58	41,9	16,16	0,7	0,7	-
16.09.2025	1,439	0,823	51	36,33	0	50,19	36,09	14,1	24	0	0	59,1	42,3	16,77	0,7	0,7	-
17.09.2025	1,383	0,776	50,19	36,27	0	49,39	36,03	13,36	24	0	0	58,4	41,7	16,76	0,7	0,7	-
18.09.2025	1,392	0,789	50,35	36,1	0	49,57	35,86	13,71	24	0	0	58	41,4	16,65	0,7	0,7	-
19.09.2025	1,406	0,793	50,34	36,11	0	49,57	35,87	13,7	24	0	0	58,4	41,4	16,93	0,7	0,7	-
20.09.2025	1,41	0,813	50,72	36,15	0	49,95	35,91	14,04	24	0	0	58,4	42	16,43	0,7	0,7	-
21.09.2025	1,44	0,857	51,48	36,06	0	50,66	35,82	14,84	24	0	0	58,4	42,4	15,98	0,7	0,7	-
22.09.2025	1,294	0,697	48,81	36,32	0	48,07	36,08	11,99	24	0	0	58,6	42,2	16,44	0,7	0,7	-
23.09.2025	1,396	0,799	50,39	36,03	0	49,59	35,79	13,8	24	0	0	58,3	41,8	16,56	0,7	0,7	-
Итого:	34,641	0	1334,98	959,22	0	1315,44	953,09	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	34,641																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2025	294,984	11993,72	9080,17	0	11796,66	8997,16
23.09.2025	329,625	13328,7	10039,39	0	13112,1	9950,25

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.09.2025 9:28:15