

#102869#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2024 по 23.11.2024

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Бульвар Л. Шевцовой 53, г.Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 5049
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00170005
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2024	2,992	0	433,24	435,43	0	428,64	432,08	0	0	24	0	0	47,5	40,5	7	0,7	0,7	8,5
25.10.2024	3,311	0	434,85	437,25	0	429,9	433,7	0	0	24	0	0	49,2	41,5	7,71	0,7	0,7	4
26.10.2024	3,06	0	434,03	436,35	0	429,35	432,92	0	0	24	0	0	48	40,8	7,14	0,7	0,7	8,2
27.10.2024	2,967	0	433,63	435,89	0	429,09	432,54	0	0	24	0	0	47,3	40,4	6,93	0,7	0,7	9,6
28.10.2024	2,952	0	433,33	435,54	0	428,78	432,19	0	0	24	0	0	47,3	40,4	6,91	0,7	0,7	10,2
29.10.2024	2,957	0	434,38	436,57	0	429,81	433,2	0	0	24	0	0	47,5	40,6	6,9	0,7	0,7	10,9
30.10.2024	2,932	0	433,82	436,08	0	429,27	432,72	0	0	24	0	0	47,2	40,3	6,85	0,7	0,7	12,2
31.10.2024	2,9	0	432,77	434,99	0	428,37	431,74	0	0	24	0	0	46,6	39,8	6,78	0,7	0,7	9,6
01.11.2024	2,845	0	433,57	435,73	0	429,27	432,59	0	0	24	0	0	46	39,4	6,65	0,7	0,7	-
02.11.2024	3,043	0	434,36	436,6	0	429,84	433,34	0	0	24	0	0	47,1	40	7,1	0,7	0,7	-
03.11.2024	3,206	0	435,19	437,41	0	430,55	434,03	0	0	24	0	0	47,9	40,4	7,46	0,7	0,7	-
04.11.2024	2,937	0	433,95	436,03	0	429,66	432,87	0	0	24	0	0	46	39,1	6,86	0,7	0,7	-
05.11.2024	3,391	0	437,03	439,32	0	432,04	435,79	0	0	24	0	0	49,3	41,4	7,86	0,7	0,7	-
06.11.2024	3,71	0	437,5	439,9	0	432,21	436,22	0	0	24	0	0	50,8	42,2	8,6	0,7	0,7	-
07.11.2024	3,607	0	437,89	440,25	0	432,66	436,59	0	0	24	0	0	50,5	42,2	8,36	0,7	0,7	-
08.11.2024	3,261	0	435,76	438,03	0	431,05	434,64	0	0	24	0	0	48,2	40,6	7,59	0,7	0,7	-
09.11.2024	3,594	0	436,8	439,15	0	431,64	435,55	0	0	24	0	0	50,3	41,9	8,34	0,7	0,7	-
10.11.2024	4,1	0	438,9	441,45	0	433,05	437,43	0	0	24	0	0	53,6	44,1	9,48	0,7	0,7	-
11.11.2024	4,343	0	439,89	442,55	0	433,67	438,27	0	0	24	0	0	55,2	45,2	10,03	0,7	0,7	-
12.11.2024	4,259	0	439,76	442,41	0	433,63	438,21	0	0	24	0	0	54,9	45	9,84	0,7	0,7	-
13.11.2024	4,27	0	439,34	442,02	0	433,22	437,84	0	0	24	0	0	54,8	45	9,88	0,7	0,7	-
14.11.2024	3,768	0	436,63	439,1	0	431,22	435,32	0	0	24	0	0	51,6	42,8	8,75	0,7	0,7	-
15.11.2024	3,462	0	435,27	437,67	0	430,33	434,18	0	0	24	0	0	49,3	41,3	8,06	0,7	0,7	-
16.11.2024	3,053	0	432,69	435	0	428,39	431,93	0	0	24	0	0	46,2	39	7,14	0,7	0,7	-
17.11.2024	3,642	0	436,01	438,54	0	430,85	434,97	0	0	24	0	0	50,3	41,9	8,46	0,7	0,7	-
18.11.2024	4,12	0	437,93	440,64	0	432,14	436,68	0	0	24	0	0	53,3	43,8	9,55	0,7	0,7	-
19.11.2024	4,169	0	438,61	441,34	0	432,67	437,32	0	0	24	0	0	53,9	44,2	9,65	0,7	0,7	-
20.11.2024	3,971	0	438,87	441,53	0	433,26	437,63	0	0	24	0	0	52,5	43,3	9,17	0,7	0,7	-
21.11.2024	4,692	0	440,54	443,55	0	433,92	439,13	0	0	24	0	0	57,1	46,2	10,83	0,7	0,7	-
22.11.2024	4,636	0	439,97	443	0	433,45	438,63	0	0	24	0	0	56,7	46	10,71	0,7	0,7	-
23.11.2024	4,661	0	440,21	443,3	0	433,68	438,93	0	0	24	0	0	56,7	46	10,77	0,7	0,7	-
Итого:	110,811	0	13526,72	13602,62	0	13365,61	13489,18	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	110,811																	

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.10.2024	3095,914	345240,11	319021,42	0	340755	316121,97	0
23.11.2024	3206,725	358766,83	332624,04	0	354120,61	329611,15	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.11.2024 16:35:35