

#22311#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2023 по 20.03.2023

Потребитель ЭКРАН, ЗАО
Адрес потребителя Ленинский проспект 76а, г. Калининград
Номер абонента 4865
Порядковый номер 8327
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 32836
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.02.2023	1,104	37,33	37,28	24	0	72,3	46,1	-
22.02.2023	1,355	50,11	50,03	24	0	75,1	51,6	-
23.02.2023	1,301	44,78	44,68	24	0	76,4	50,8	-
24.02.2023	1,149	36	35,93	24	0	74,7	47,2	-
25.02.2023	1,248	43,96	43,87	24	0	74,6	49,7	-
26.02.2023	1,332	45,1	45,01	24	0	77	51,4	-
27.02.2023	1,388	46,83	46,72	24	0	77,9	52,2	-
28.02.2023	1,377	48,58	48,46	24	0	77,8	52,7	-
01.03.2023	1,182	39,85	39,8	24	0	73,6	47,7	-
02.03.2023	1,276	45,14	45,08	24	0	74,8	49,6	-
03.03.2023	1,142	39,15	39,11	24	0	73,2	47,6	-
04.03.2023	1,266	44,91	44,82	24	0	74,5	50,2	-
05.03.2023	1,354	48,13	48,03	24	0	76,6	52,2	-
06.03.2023	1,373	47,83	47,72	24	0	77	51,8	-
07.03.2023	1,435	50,9	50,74	24	0	77,9	52,9	-
08.03.2023	1,431	50,78	50,66	23,99	128	76,8	52,4	-
09.03.2023	1,513	54,94	54,73	24	0	78,8	54,1	-
10.03.2023	1,483	48,27	48,16	24	0	79,6	53,2	-
11.03.2023	1,474	52,16	52,04	24	0	77,8	53,4	-
12.03.2023	1,444	51,96	51,86	24	0	76,8	52,8	-
13.03.2023	1,259	43,69	43,6	24	0	75,2	49,6	-
14.03.2023	0,793	23,06	23,13	24	0	70,2	40	-
15.03.2023	1,218	47,98	47,87	23,98	128	71,3	48,7	-
16.03.2023	0,998	39,65	39,54	17,29	128	73,4	51,3	-
17.03.2023	1,129	39,93	39,89	24	0	73,2	47,7	-
18.03.2023	0,904	30,93	30,96	24	0	70,4	43,4	-
19.03.2023	0,762	24,16	24,24	24	0	69,8	40,6	-
20.03.2023	0,795	24,26	24,34	24	0	69,6	40,9	-
Итого:	34,485	1200,37	1198,3	665,26	0	0	0	0
Гкал	29,657							

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 665,26

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
20.02.2023	3547,257	121138,69	118884,21	138219,95
20.03.2023	3581,742	122339,06	120082,51	138885,21

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.03.2023 11:00:29