

#126718#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 15.04.2025

Потребитель	ЭКРАН, ЗАО
Адрес потребителя	Ленинский проспект 76а, г. Калининград
Номер абонента	4865
Порядковый номер	8327
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	32836
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.03.2025	0,975	34,3	34,35	24	0	71,4	45,6	-
22.03.2025	0,918	33,81	33,86	24	0	71,1	44,8	-
23.03.2025	0,901	30,3	30,35	24	0	71,3	44,1	-
24.03.2025	0,852	29,11	29,13	19,11	128	71,8	46,2	-
25.03.2025	0,915	36,55	36,55	23,78	128	70,7	45,1	-
26.03.2025	0,889	27,92	27,96	23,89	128	71,1	43,5	-
27.03.2025	0,927	29,94	29,99	24	0	71,2	44,1	-
28.03.2025	0,696	20,66	20,71	24	0	70,2	39,4	-
29.03.2025	0,671	21,7	21,76	24	0	68,8	39,3	-
30.03.2025	0,853	26,95	27,03	24	0	70,5	43	-
31.03.2025	0,842	26,7	26,77	23,91	128	70,9	43	-
01.04.2025	0,962	32,18	32,23	24	0	71,6	45,4	-
02.04.2025	0,76	24,2	24,27	23,9	128	70,4	41,9	-
03.04.2025	0,611	18,29	18,35	23,93	128	69	38,4	-
04.04.2025	0,795	25,67	25,74	24	0	70,2	42	-
05.04.2025	1,111	42,11	42,17	24	0	72,4	49,3	-
06.04.2025	1,188	45,3	45,34	24	0	73,6	50,9	-
07.04.2025	1,081	39,92	39,95	24	0	72,5	48,1	-
08.04.2025	1,097	41,12	41,16	24	0	71,7	47,9	-
09.04.2025	1,023	37,99	38,03	24	0	71,6	46,8	-
10.04.2025	1,122	44,64	44,67	24	0	71,9	49,1	-
11.04.2025	0,945	32,72	32,77	24	0	71,4	45	-
12.04.2025	0,817	31,72	31,74	24	0	69,6	41,6	-
13.04.2025	0,488	14,81	14,86	24	0	58,1	36,4	-
14.04.2025	0,246	6,88	6,94	24	0	52,3	30,9	-
15.04.2025	0,042	1,8	1,84	24	0	34,4	25,9	-
Итого:	21,727	757,29	758,52	618,52	0	0	0	0
Гкал	18,685							

Общее время работы системы, ч	624
Период нормальной работы системы, ч	618,52

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
20.03.2025	4004,255	137255,92	135011,9	156406,5
15.04.2025	4025,982	138013,21	135770,42	157025,02

Подпись абонента	_____
Представитель теплоснабжения	_____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
18.04.2025 12:58:08