

# #22254#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель Теплосервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Машиностроительная 64, г.Калининград  
Номер абонента 4817  
Порядковый номер 5642  
Тип теплосчётчика ТЭМ-104  
Заводской номер 1552116  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | Q, Гкал | V1, м3   | V2, м3   | M1, т    | M2, т   | TRab | TNar, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|----------|----------|----------|---------|------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.04.2021 | 4,009   | 229,375  | 228,094  | 224,109  | 224,984 | 24   | 24      | 0      | 0      | 72,1   | 54,3   | 9       | 5,1     | 4           |
| 25.04.2021 | 4,176   | 241,797  | 240,469  | 236,203  | 237,141 | 24   | 24      | 0      | 0      | 72,2   | 54,6   | 9       | 5,1     | 3,7         |
| 26.04.2021 | 4,243   | 232,547  | 231,188  | 227,172  | 228,094 | 24   | 24      | 0      | 0      | 72,3   | 53,7   | 9       | 5,1     | 2,9         |
| 27.04.2021 | 4,131   | 226,25   | 224,969  | 221      | 221,953 | 24   | 24      | 0      | 0      | 72,2   | 53,6   | 9       | 5,1     | 4,1         |
| 28.04.2021 | 3,742   | 222,047  | 220,875  | 216,953  | 217,797 | 24   | 24      | 0      | 0      | 71,9   | 54,8   | 9       | 5,1     | 6,7         |
| 29.04.2021 | 3,165   | 195,031  | 194,25   | 190,609  | 191,531 | 24   | 24      | 0      | 0      | 71,5   | 55     | 9       | 5,1     | 9,3         |
| 30.04.2021 | 1,235   | 84,219   | 84,156   | 82,375   | 82,969  | 24   | 24      | 0      | 0      | 70,3   | 55,4   | 9       | 5,1     | 7           |
| 01.05.2021 | 1,379   | 101,016  | 100,938  | 98,812   | 99,469  | 24   | 24      | 0      | 0      | 69,6   | 55,8   | 9       | 5,1     | 7,3         |
| 02.05.2021 | 1,213   | 106,016  | 106,047  | 103,859  | 104,5   | 24   | 24      | 0      | 0      | 67,7   | 56,1   | 9       | 5,1     | 6,2         |
| 03.05.2021 | 1,299   | 121,859  | 121,844  | 119,375  | 120,047 | 24   | 24      | 0      | 0      | 67,2   | 56,4   | 9       | 5,1     | 5,8         |
| 04.05.2021 | 1,325   | 113,703  | 113,688  | 111,359  | 112,031 | 24   | 24      | 0      | 0      | 68     | 56,1   | 9       | 5,1     | 9,6         |
| 05.05.2021 | 1,28    | 109,781  | 109,766  | 107,5    | 108,172 | 24   | 24      | 0      | 0      | 68     | 56,2   | 9       | 5,1     | 10,4        |
| 06.05.2021 | 1,289   | 111,234  | 111,219  | 108,938  | 109,578 | 24   | 24      | 0      | 0      | 68     | 56,2   | 9       | 5,1     | 6,9         |
| 07.05.2021 | 1,317   | 108,578  | 108,516  | 106,312  | 106,938 | 24   | 24      | 0      | 0      | 68,4   | 56,1   | 9       | 5,1     | 6,9         |
| 08.05.2021 | 1,315   | 104,531  | 104,484  | 102,328  | 102,969 | 24   | 24      | 0      | 0      | 68,8   | 56     | 9       | 5,1     | 6,3         |
| 09.05.2021 | 1,21    | 95,797   | 95,766   | 93,75    | 94,375  | 24   | 24      | 0      | 0      | 68,8   | 56     | 9       | 5,1     | 11,1        |
| 10.05.2021 | 1,367   | 109,5    | 109,469  | 107,203  | 107,875 | 24   | 24      | 0      | 0      | 68,8   | 56,2   | 9       | 5,1     | 17,8        |
| 11.05.2021 | 1,231   | 102,109  | 102,094  | 99,969   | 100,609 | 24   | 24      | 0      | 0      | 68,4   | 56,2   | 9       | 5,1     | 19,7        |
| 12.05.2021 | 1,182   | 100,656  | 100,672  | 98,562   | 99,188  | 24   | 24      | 0      | 0      | 68,2   | 56,3   | 9       | 5,1     | 19,2        |
| 13.05.2021 | 1,141   | 97,594   | 97,625   | 95,547   | 96,203  | 24   | 24      | 0      | 0      | 68,2   | 56,3   | 9       | 5,1     | 9,9         |
| 14.05.2021 | 1,15    | 96       | 96,016   | 94       | 94,594  | 24   | 24      | 0      | 0      | 68,4   | 56,3   | 9       | 5,1     | 10,6        |
| 15.05.2021 | 1,139   | 90,047   | 90,031   | 88,125   | 88,734  | 24   | 24      | 0      | 0      | 69     | 56,2   | 9       | 5,1     | 10          |
| 16.05.2021 | 1,24    | 98,953   | 98,969   | 96,859   | 97,5    | 24   | 24      | 0      | 0      | 69,1   | 56,4   | 9       | 5,1     | 12,5        |
| 17.05.2021 | 1,109   | 90,25    | 90,266   | 88,328   | 88,938  | 24   | 24      | 0      | 0      | 68,8   | 56,4   | 9       | 5,1     | 14,5        |
| 18.05.2021 | 1,121   | 93,062   | 93,094   | 91,109   | 91,719  | 24   | 24      | 0      | 0      | 68,7   | 56,5   | 9       | 5,1     | 11,4        |
| 19.05.2021 | 1,119   | 91,859   | 91,875   | 89,891   | 90,516  | 24   | 24      | 0      | 0      | 68,8   | 56,4   | 9       | 5,1     | 10,4        |
| 20.05.2021 | 1,156   | 94,547   | 94,562   | 92,562   | 93,172  | 24   | 24      | 0      | 0      | 68,8   | 56,4   | 9       | 5,1     | -           |
| 21.05.2021 | 1,121   | 90,844   | 90,859   | 88,922   | 89,531  | 24   | 24      | 0      | 0      | 68,9   | 56,4   | 9       | 5,1     | 14          |
| 22.05.2021 | 1,135   | 89,281   | 89,281   | 87,359   | 87,969  | 24   | 24      | 0      | 0      | 69,3   | 56,4   | 9       | 5,1     | -           |
| 23.05.2021 | 1,132   | 87,391   | 87,391   | 85,516   | 86,094  | 24   | 24      | 0      | 0      | 69,5   | 56,3   | 9       | 5,1     | -           |
| Итого:     | 52,671  | 3735,874 | 3728,473 | 3654,606 | 3675,19 | 720  | 720     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 52,671  |          |          |          |         |      |         |        |        |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

| Дата       | Q, Гкал  | V1, м3     | V2, м3     | M1, т      | M2, т      | TNar, ч  | Ttn, ч |
|------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------|--------|
| 23.04.2021 | 2210,342 | 166853,531 | 166466,766 | 163040,5   | 163845,359 | 14369,27 | 0,01   |
| 23.05.2021 | 2263,01  | 170589,406 | 170195,234 | 166695,109 | 167520,547 | 15089,27 | 0,01   |

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

|                           |
|---------------------------|
| ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ             |
| МП «Калининградтеплосеть» |
| ОТЧЕТ ПРИНЯТ              |
| 26.05.2021 7:28:17        |