

#116376#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2025 по 20.02.2025

Потребитель БГА КГТУ, ФГБОУ ВО
Адрес потребителя Краснооктябрьская 9, Калининград (общежитие)
Номер абонента 4951
Порядковый номер 9409
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20119676
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.01.2025 | 11,641 | 0 | 124,506 | 0 | 0 | 121,24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77,3 | 54,4 | 0,45 | 0,34 | - |
| 22.01.2025 | 11,216 | 0 | 109,768 | 0 | 0 | 106,835 | 0 | 0 | 24 | 0 | 78 | 53 | 0,45 | 0,34 | - |
| 23.01.2025 | 11,796 | 0 | 129,226 | 0 | 0 | 125,852 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77 | 54,7 | 0,45 | 0,34 | - |
| 24.01.2025 | 10,958 | 0 | 130,038 | 0 | 0 | 126,886 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,9 | 53,3 | 0,46 | 0,34 | - |
| 25.01.2025 | 10,515 | 0 | 130,012 | 0 | 0 | 126,977 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,4 | 52,6 | 0,47 | 0,34 | - |
| 26.01.2025 | 9,142 | 0 | 94,029 | 0 | 0 | 91,846 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,1 | 48,4 | 0,46 | 0,34 | - |
| 27.01.2025 | 9,216 | 0 | 94,49 | 0 | 0 | 92,283 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,4 | 48,5 | 0,46 | 0,34 | - |
| 28.01.2025 | 8,489 | 0 | 83,711 | 0 | 0 | 81,778 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,9 | 47,1 | 0,46 | 0,33 | - |
| 29.01.2025 | 8,4 | 0 | 80,677 | 0 | 0 | 78,796 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,2 | 46,8 | 0,46 | 0,34 | - |
| 30.01.2025 | 8,69 | 0 | 85,704 | 0 | 0 | 83,72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72 | 47,2 | 0,46 | 0,33 | - |
| 31.01.2025 | 8,898 | 0 | 88,54 | 0 | 0 | 86,485 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,1 | 47,6 | 0,45 | 0,34 | - |
| 01.02.2025 | 9,996 | 0 | 109,433 | 0 | 0 | 106,855 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,7 | 50,4 | 0,44 | 0,34 | - |
| 02.02.2025 | 10,25 | 0 | 105,329 | 0 | 0 | 102,723 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,6 | 50,8 | 0,44 | 0,34 | - |
| 03.02.2025 | 10,88 | 0 | 110,256 | 0 | 0 | 107,439 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76 | 51,9 | 0,44 | 0,34 | - |
| 04.02.2025 | 10,561 | 0 | 116,36 | 0 | 0,001 | 113,538 | 0 | 0,001 | 24 | 0 | 73,8 | 51,6 | 0,44 | 0,34 | - |
| 05.02.2025 | 10,591 | 0 | 116,669 | 0 | 0 | 113,828 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74 | 51,8 | 0,45 | 0,34 | - |
| 06.02.2025 | 10,037 | 0 | 109,436 | 0 | 0,001 | 106,875 | 0 | 0,001 | 24 | 0 | 72,4 | 50 | 0,45 | 0,34 | - |
| 07.02.2025 | 11,124 | 0 | 122,671 | 0 | 0 | 119,639 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,6 | 52,5 | 0,45 | 0,35 | - |
| 08.02.2025 | 12,772 | 0 | 136,629 | 0 | 0 | 132,846 | 0 | 0 | 24 | 0 | 79,6 | 56,6 | 0,44 | 0,35 | - |
| 09.02.2025 | 12,94 | 0 | 135,262 | 0 | 0 | 131,387 | 0 | 0 | 24 | 0 | 81,2 | 57,7 | 0,44 | 0,35 | - |
| 10.02.2025 | 13,711 | 0 | 138,226 | 0 | 0 | 134,115 | 0 | 0 | 24 | 0 | 82,9 | 58,5 | 0,45 | 0,35 | - |
| 11.02.2025 | 14,503 | 0 | 149,425 | 0 | 0 | 144,941 | 0 | 0 | 24 | 0 | 83,3 | 59,4 | 0,44 | 0,35 | - |
| 12.02.2025 | 14,182 | 0 | 148,225 | 0 | 0 | 143,841 | 0 | 0 | 24 | 0 | 82,6 | 59,1 | 0,45 | 0,35 | - |
| 13.02.2025 | 13,587 | 0 | 140,944 | 0 | 0,003 | 136,854 | 0 | 0,003 | 24 | 0 | 81,6 | 58 | 0,45 | 0,35 | - |
| 14.02.2025 | 12,691 | 0,001 | 137,803 | 0 | 0,003 | 134,013 | 0 | 0,003 | 24 | 0 | 79,1 | 56,6 | 0,45 | 0,35 | - |
| 15.02.2025 | 12,472 | 0,001 | 119,744 | 0 | 0 | 116,342 | 0 | 0 | 24 | 0 | 80,8 | 55,2 | 0,46 | 0,34 | - |
| 16.02.2025 | 12,202 | 0 | 111,386 | 0 | 0 | 108,135 | 0 | 0 | 24 | 0 | 82 | 55,1 | 0,45 | 0,34 | - |
| 17.02.2025 | 12,478 | 0 | 122,385 | 0 | 0 | 118,915 | 0 | 0 | 24 | 0 | 80,6 | 55,6 | 0,45 | 0,35 | - |
| 18.02.2025 | 11,978 | 0 | 117,066 | 0 | 0 | 113,831 | 0 | 0 | 24 | 0 | 79,5 | 54,4 | 0,46 | 0,35 | - |
| 19.02.2025 | 11,582 | 0 | 107,194 | 0 | 0 | 104,215 | 0 | 0 | 24 | 0 | 79,7 | 53,2 | 0,45 | 0,34 | - |
| 20.02.2025 | 12,209 | 0 | 106,411 | 0 | 0 | 103,294 | 0 | 0 | 24 | 0 | 82,1 | 53,9 | 0,44 | 0,34 | - |
| Итого: | 349,707 | 0 | 3611,555 | 0 | 0,008 | 3516,324 | 0 | 0,008 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 83,526 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.01.2025 | 6542,63 | 71601,959 | 0 | 3,054 | 69846,557 | 0 | 3,017 | 27795 | 11 |
| 20.02.2025 | 6892,339 | 75213,514 | 0 | 3,062 | 73362,879 | 0 | 3,025 | 28539 | 11 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.02.2025 7:39:43