

#83836#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2024 по 20.05.2024

Потребитель КГТУ, ФГБОУ ВО
Адрес потребителя Краснооктябрьская 9, Калининград (общежитие)
Номер абонента 4951
Порядковый номер 9409
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20119676
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2024	10,795	0,001	143,58	0	0,004	140,331	0	0,004	24	0	71,1	52,7	0,39	0,32	3,6
22.04.2024	10,75	0,001	132,195	0	0	129,147	0	0	24	0	71,8	51,9	0,39	0,32	3,7
23.04.2024	10,41	0	123,224	0	0	120,346	0	0	24	0	72,2	51,6	0,39	0,32	3,1
24.04.2024	9,81	0	116,582	0	0	113,954	0	0	24	0	70,9	50,4	0,39	0,32	2,9
25.04.2024	9,126	0	98,756	0	0,001	96,526	0	0,001	24	0	70,9	48,3	0,4	0,32	4,9
26.04.2024	8,155	0	78,247	0	0,001	76,455	0	0,001	24	0	71,5	46	0,4	0,32	6,4
27.04.2024	6,804	0	58,86	0	0	57,542	0	0	24	0	70,6	42,4	0,41	0,31	7,8
28.04.2024	5,704	0	47,656	0	0,001	46,607	0	0,001	24	0	69,9	40,7	0,42	0,31	12,1
29.04.2024	4,525	0	35,838	0	0	35,082	0	0	24	0	68,4	37,6	0,42	0,31	14,6
30.04.2024	3,942	0	30,36	0	0	29,705	0	0	24	0	69,1	37,4	0,42	0,31	16,9
01.05.2024	3,238	0	24,251	0	0	23,733	0	0	24	0	68,8	36,2	0,41	0,31	16,1
02.05.2024	2,238	0	18,237	0	0,001	17,859	0	0,001	24	0	67,6	37,7	0,38	0,3	-
03.05.2024	0,392	0	7,017	0	0	6,9	0	0	24	0	60,3	46,8	0,4	0,29	-
04.05.2024	0,351	0	5,726	0	0	5,627	0	0	24	0	61,5	46,6	0,42	0,29	-
05.05.2024	0,328	0	5,695	0	0	5,597	0	0	24	0	61,4	47,4	0,41	0,29	-
06.05.2024	0,403	0	6,065	0	0,001	5,959	0	0,001	24	0	61,8	45,7	0,41	0,29	-
07.05.2024	0,376	0	6,055	0	0	5,95	0	0	24	0	61,5	46,4	0,41	0,29	-
08.05.2024	0,401	0	6,189	0	0,001	6,081	0	0,001	24	0	61,6	45,9	0,42	0,29	-
09.05.2024	0,351	0	6,171	0	0	6,064	0	0	24	0	61,4	47,6	0,41	0,29	-
10.05.2024	0,37	0	6,372	0	0	6,263	0	0	24	0	61,1	47	0,41	0,29	-
11.05.2024	0,373	0	6,109	0	0	6,003	0	0	24	0	61,3	46,4	0,41	0,29	-
12.05.2024	0,362	0	6,155	0	0	6,05	0	0	24	0	61	46,8	0,41	0,29	-
13.05.2024	0,381	0	6,17	0	0	6,064	0	0	24	0	61,2	46,2	0,42	0,29	-
14.05.2024	0,393	0	6,271	0	0	6,163	0	0	24	0	61,2	46	0,4	0,29	-
15.05.2024	0,365	0	5,992	0	0,001	5,89	0	0,001	24	0	61,1	46,3	0,4	0,29	-
16.05.2024	0,366	0	5,758	0	0,001	5,658	0	0,001	24	0	61,3	45,9	0,42	0,29	-
17.05.2024	0,375	0	5,914	0	0	5,812	0	0	24	0	61,3	45,9	0,41	0,29	-
18.05.2024	0,385	0	5,934	0	0	5,831	0	0	24	0	61,3	45,6	0,41	0,29	-
19.05.2024	0,336	0	5,39	0	0	5,297	0	0	24	0	61,4	46,3	0,45	0,29	-
20.05.2024	0,358	0	5,789	0	0,001	5,689	0	0,001	24	0	61	46	0,42	0,29	-
Итого:	92,163	0	1016,558	0	0,013	994,185	0	0,013	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,013														

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2024	5439,73	59340,079	0	2,961	57866,225	0	2,925	21197	9
20.05.2024	5531,895	60356,639	0	2,974	58860,41	0	2,938	21917	9

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.05.2024 12:12:30