

#130695#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

БГА КГТУ, ФГБОУ ВО

Краснооктябрьская 9, Калининград (общежитие)

4951

9409

ТВ7 (АСЦП)

20119676

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2025	0,464	0	6,621	0	0	6,496	0	0	24	0	64,3	47,3	0,43	0,31	-
22.04.2025	0,424	0	6,419	0	0	6,298	0	0	24	0	64,1	48	0,42	0,31	-
23.04.2025	0,482	0	6,844	0	0	6,715	0	0	24	0	64,2	47,1	0,42	0,31	-
24.04.2025	0,49	0	7,012	0	0	6,879	0	0	24	0	64,4	47,4	0,41	0,31	-
25.04.2025	0,45	0	6,794	0	0	6,666	0	0	24	0	64,2	48,1	0,42	0,31	-
26.04.2025	0,446	0	6,668	0	0	6,542	0	0	24	0	64,1	47,8	0,41	0,31	-
27.04.2025	0,419	0	6,761	0	0	6,635	0	0	24	0	63,9	48,8	0,4	0,31	-
28.04.2025	0,513	0	7,323	0	0	7,184	0	0	24	0	64,5	47,4	0,4	0,31	-
29.04.2025	0,454	0	6,866	0	0	6,737	0	0	24	0	64,4	48,3	0,41	0,31	-
30.04.2025	0,462	0	6,825	0	0	6,697	0	0	24	0	64,2	47,8	0,4	0,31	-
01.05.2025	0,407	0	6,699	0	0	6,573	0	0	24	0	64,1	49,3	0,4	0,31	-
02.05.2025	0,431	0	6,758	0	0	6,63	0	0	24	0	64,3	48,8	0,41	0,31	-
03.05.2025	0,418	0	6,684	0	0	6,559	0	0	24	0	64,1	48,9	0,42	0,31	-
04.05.2025	0,407	0	6,617	0	0	6,495	0	0	24	0	63,7	48,7	0,41	0,31	-
05.05.2025	0,528	0	7,321	0	0	7,183	0	0	24	0	64,4	46,9	0,4	0,31	-
06.05.2025	0,61	0	7,704	0	0	7,555	0	0	24	0	65,1	45,9	0,4	0,31	-
07.05.2025	0,473	0	7,084	0	0	6,95	0	0	24	0	64,4	48,2	0,4	0,31	-
08.05.2025	0,421	0	6,852	0	0	6,725	0	0	24	0	63,8	48,8	0,39	0,31	-
09.05.2025	0,433	0	7,102	0	0	6,969	0	0	24	0	64,1	49,3	0,39	0,31	-
10.05.2025	0,434	0	6,965	0	0	6,834	0	0	24	0	64,2	49	0,39	0,31	-
11.05.2025	0,446	0	6,957	0	0	6,827	0	0	24	0	64,1	48,5	0,4	0,31	-
12.05.2025	0,5	0	7,173	0	0	7,037	0	0	24	0	64,3	47,3	0,4	0,31	-
13.05.2025	0,475	0	7,051	0	0	6,919	0	0	24	0	64,1	47,7	0,39	0,31	-
14.05.2025	0,504	0	7,221	0	0	7,084	0	0	24	0	64,5	47,6	0,39	0,31	-
15.05.2025	0,466	0	7,024	0	0	6,891	0	0	24	0	64,2	48,1	0,4	0,31	-
16.05.2025	0,466	0	7,06	0	0	6,928	0	0	24	0	64	48	0,4	0,31	-
17.05.2025	0,445	0	6,829	0	0	6,7	0	0	24	0	64,2	48,3	0,4	0,31	-
18.05.2025	0,426	0	6,706	0	0	6,581	0	0	24	0	64	48,5	0,39	0,31	-
19.05.2025	0,499	0	7,131	0	0	6,996	0	0	24	0	64,4	47,4	0,4	0,31	-
20.05.2025	0,53	0	7,299	0	0	7,161	0	0	24	0	64,4	46,7	0,39	0,31	-
Итого:	13,923	0	208,37	0	0	204,446	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,325														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2025	7389,542	80370,674	0	3,092	78398,082	0	3,054	29955	11
20.05.2025	7403,464	80579,044	0	3,092	78602,529	0	3,054	30675	11

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.05.2025 12:36:32