

#3555#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2023 по 20.06.2023

Потребитель КГТУ, ФГБОУ ВО
Адрес потребителя Краснооктябрьская 9, Калининград (общежитие)
Номер абонента 4951
Порядковый номер 9409
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20119676
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2023	0,312	0	4,742	0	0	4,662	0	0	24	0	61	45,1	0,43	0,28	-
22.05.2023	0,328	0	4,943	0	0	4,858	0	0	24	0	61	44,9	0,42	0,28	-
23.05.2023	0,329	0	4,889	0	0	4,805	0	0	24	0	61,3	44,9	0,43	0,28	-
24.05.2023	0,4	0	5,091	0	0	5,002	0	0	24	0	61,7	42,6	0,43	0,28	-
25.05.2023	0,648	0	6,412	0	0	6,294	0	0	24	0	63,6	39	0,43	0,28	-
26.05.2023	0,34	0	5,034	0	0	4,947	0	0	24	0	61,2	44,8	0,41	0,28	-
27.05.2023	0,317	0	4,745	0	0	4,663	0	0	24	0	61,4	45,2	0,44	0,28	-
28.05.2023	0,312	0	4,859	0	0	4,776	0	0	24	0	61,1	45,5	0,43	0,28	-
29.05.2023	0,335	0	4,951	0	0	4,865	0	0	24	0	61,4	45	0,43	0,28	-
30.05.2023	0,365	0	5,174	0	0	5,084	0	0	24	0	61,3	44,2	0,41	0,28	-
31.05.2023	0,362	0	5,095	0	0	5,006	0	0	24	0	61,6	44,4	0,44	0,28	-
01.06.2023	0,321	0	4,939	0	0	4,854	0	0	24	0	61	45,3	0,42	0,28	-
02.06.2023	0,363	0	5,13	0	0	5,041	0	0	24	0	61,6	44,4	0,44	0,28	-
03.06.2023	0,319	0	4,989	0	0	4,904	0	0	24	0	60,9	45,4	0,42	0,28	-
04.06.2023	0,319	0	5,068	0	0	4,981	0	0	24	0	60,9	45,6	0,42	0,28	-
05.06.2023	0,329	0	5,06	0	0	4,974	0	0	24	0	61,1	45,3	0,4	0,28	-
06.06.2023	0,322	0	4,934	0	0	4,849	0	0	24	0	61,1	45,2	0,43	0,28	-
07.06.2023	0,317	0	4,952	0	0	4,868	0	0	24	0	61	45,5	0,43	0,28	-
08.06.2023	0,351	0	5,062	0	0	4,976	0	0	24	0	61,1	44,2	0,42	0,28	-
09.06.2023	0,388	0	5,278	0	0	5,186	0	0	24	0	61,5	43,6	0,41	0,28	-
10.06.2023	0,298	0	4,634	0	0	4,554	0	0	24	0	61,2	45,6	0,42	0,28	-
11.06.2023	0,298	0	4,879	0	0	4,796	0	0	24	0	60,6	45,8	0,42	0,28	-
12.06.2023	0,295	0	4,613	0	0	4,534	0	0	24	0	60,9	45,5	0,43	0,28	-
13.06.2023	0,309	0	4,793	0	0	4,711	0	0	24	0	61,1	45,5	0,42	0,28	-
14.06.2023	0,307	0	4,826	0	0	4,744	0	0	24	0	60,9	45,5	0,42	0,28	-
15.06.2023	0,313	0	4,76	0	0	4,678	0	0	24	0	61,1	45,1	0,43	0,28	-
16.06.2023	0,34	0	4,866	0	0	4,782	0	0	24	0	61,3	44,4	0,42	0,28	-
17.06.2023	0,3	0	4,661	0	0	4,581	0	0	24	0	61,1	45,5	0,43	0,28	-
18.06.2023	0,289	0	4,534	0	0	4,456	0	0	24	0	61,1	45,6	0,44	0,28	-
19.06.2023	0,288	0	4,854	0	0	4,773	0	0	24	0	60,3	45,9	0,43	0,28	-
20.06.2023	0,286	0	4,562	0	0	4,485	0	0	24	0	61	45,7	0,43	0,28	-
Итого:	10,4	0	153,329	0	0	150,689	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,484														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2023	3511,032	37088,698	0	2,814	36160,816	0	2,779	13136	6
20.06.2023	3521,432	37242,025	0	2,814	36311,505	0	2,779	13880	6

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.06.2023 7:44:21