

#88208#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2024 по 20.06.2024

Потребитель КГТУ, ФГБОУ ВО  
Адрес потребителя Краснооктябрьская 9, Калининград (общежитие)  
Номер абонента 4951  
Порядковый номер 9409  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 20119676  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2024	0,373	0	5,923	0	0	5,822	0	0	24	0	60,8	45,5	0,4	0,29	-
22.05.2024	0,373	0	5,801	0	0	5,702	0	0	24	0	61,1	45,5	0,41	0,29	-
23.05.2024	0,325	0	5,108	0	0	5,019	0	0	24	0	61,5	46,1	0,44	0,29	-
24.05.2024	0,348	0	5,325	0	0	5,233	0	0	24	0	61,5	45,6	0,44	0,29	-
25.05.2024	0,31	0	5,21	0	0	5,121	0	0	24	0	61,1	46,7	0,44	0,29	-
26.05.2024	0,314	0	5,028	0	0	4,94	0	0	24	0	61,5	46,3	0,45	0,29	-
27.05.2024	0,358	0	5,591	0	0	5,496	0	0	24	0	61,1	45,6	0,44	0,29	-
28.05.2024	0,32	0	5,341	0	0,001	5,25	0	0,001	24	0	60,9	46,4	0,43	0,29	-
29.05.2024	0,322	0	5,099	0	0	5,011	0	0	24	0	61,3	46	0,44	0,29	-
30.05.2024	0,318	0	5,35	0	0	5,26	0	0	24	0	60,6	46,1	0,42	0,29	-
31.05.2024	0,324	0	5,311	0	0	5,221	0	0	24	0	60,7	45,9	0,43	0,29	-
01.06.2024	0,304	0	5,055	0	0	4,969	0	0	24	0	60,8	46,2	0,45	0,29	-
02.06.2024	0,303	0	5,85	0	0	5,754	0	0	24	0	59,5	47	0,43	0,29	-
03.06.2024	0,325	0	5,664	0	0	5,57	0	0	24	0	59,9	46	0,42	0,29	-
04.06.2024	0,334	0	5,095	0	0	5,008	0	0	24	0	60,9	45	0,44	0,29	-
05.06.2024	0,332	0	5,184	0	0,001	5,095	0	0,001	24	0	61,1	45,5	0,44	0,29	-
06.06.2024	0,359	0	5,881	0	0	5,781	0	0	24	0	61	46,2	0,43	0,29	-
07.06.2024	0,348	0	5,799	0	0	5,7	0	0	24	0	61	46,5	0,42	0,29	-
08.06.2024	0,33	0	5,367	0	0	5,275	0	0	24	0	61,2	46,3	0,43	0,29	-
09.06.2024	0,334	0	5,725	0	0	5,627	0	0	24	0	60,9	46,7	0,43	0,29	-
10.06.2024	0,347	0	5,555	0	0	5,459	0	0	24	0	61,4	46,2	0,43	0,29	-
11.06.2024	0,341	0	5,555	0	0	5,459	0	0	24	0	61,2	46,3	0,43	0,29	-
12.06.2024	0,33	0	5,546	0	0,001	5,452	0	0,001	24	0	60,9	46,5	0,43	0,29	-
13.06.2024	0,382	0	5,619	0	0	5,521	0	0	24	0	61,5	45	0,44	0,29	-
14.06.2024	0,376	0	5,512	0	0,001	5,417	0	0,001	24	0	61,6	45	0,45	0,29	-
15.06.2024	0,322	0	5,515	0	0	5,422	0	0	24	0	60,7	46,5	0,43	0,29	-
16.06.2024	0,329	0	5,463	0	0	5,37	0	0	24	0	60,8	46,2	0,43	0,29	-
17.06.2024	0,333	0	5,186	0	0,001	5,097	0	0,001	24	0	61,3	45,8	0,47	0,29	-
18.06.2024	0,329	0	5,358	0	0,002	5,266	0	0,002	24	0	60,9	46	0,44	0,29	-
19.06.2024	0,097	0	10,791	0	0	10,656	0	0	24	0	52	49,8	0,31	0,29	-
20.06.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,6	23	0,23	0,21	-
Итого:	9,84	0	168,807	0	0,007	165,973	0	0,007	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,35														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2024	5531,895	60356,639	0	2,974	58860,41	0	2,938	21917	9
20.06.2024	5541,735	60525,445	0	2,981	59026,383	0	2,945	22661	9

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.06.2024 7:51:54