

#131560#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.05.2025 по 23.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер


БГА КГТУ, ФГБОУ ВО
Краснооктябрьская 9, Калининград (общежитие)
4951

Заводской номер счётчика 20119676	Показания прибора, ГДж 23.05.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.05.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	7404,933	7403,464	1.469	0.351

Подпись исполнителя _____



от 24.05.25 №6.



#131559#

Отчёт за период с 20.05.2025 по 23.05.2025.

Номер абонента 4951
Порядковый номер 9409
Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
Заводской номер 20119676
Номер системы 1
Отчёт сформирован 18.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.05.2025	-	0,507	0	7,128	0	0	6,993	0	0	24	0	64,3	47	0,39	0,31
22.05.2025	-	0,502	0	7,115	0	0	6,98	0	0	24	0	64,6	47,4	0,4	0,31
23.05.2025	-	0,459	0	7,02	0	0	6,886	0	0	24	0	64,6	48,7	0,41	0,31
Итого:	-	1,468	0	21,263	0	0	20,859	0	0	72	0	64,5	47,7	0,4	0,31

Общее время работы системы 72 час.

Период нормальной работы системы 72 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2025	7403,464	80579,044	0	3,092	78602,529	0	3,054	30675	11
23.05.2025	7404,933	80600,306	0	3,092	78623,388	0	3,054	30747	11

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения