

#28524#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2023 по 20.08.2023

Потребитель КГТУ, ФГБОУ ВО
Адрес потребителя Краснооктябрьская 9, Калининград (общежитие)
Номер абонента 4951
Порядковый номер 9409
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20119676
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2023	0,281	0	4,42	0	0	4,345	0	0	24	0	60,9	45,5	0,46	0,28	-
22.07.2023	0,281	0	4,512	0	0	4,436	0	0	24	0	60,6	45,5	0,46	0,28	-
23.07.2023	0,287	0	4,631	0	0	4,552	0	0	24	0	61	46	0,45	0,28	-
24.07.2023	0,281	0	4,524	0	0	4,447	0	0	24	0	60,7	45,7	0,44	0,28	-
25.07.2023	0,28	0	4,63	0	0	4,552	0	0	24	0	60,5	45,9	0,44	0,28	-
26.07.2023	0,286	0	4,674	0	0	4,594	0	0	24	0	60,9	46	0,45	0,28	-
27.07.2023	0,303	0	4,755	0	0	4,674	0	0	24	0	61,1	45,7	0,45	0,28	-
28.07.2023	0,284	0	4,582	0	0	4,504	0	0	24	0	60,9	45,9	0,45	0,28	-
29.07.2023	0,284	0	4,626	0	0	4,547	0	0	24	0	60,9	46	0,46	0,28	-
30.07.2023	0,278	0	4,564	0	0	4,487	0	0	24	0	60,5	45,7	0,45	0,28	-
31.07.2023	0,283	0	4,629	0	0	4,55	0	0	24	0	60,8	46	0,45	0,28	-
01.08.2023	0,284	0	4,545	0	0	4,468	0	0	24	0	60,8	45,7	0,45	0,28	-
02.08.2023	0,28	0	4,496	0	0	4,42	0	0	24	0	61	45,9	0,45	0,28	-
03.08.2023	0,283	0	4,455	0	0	4,38	0	0	24	0	60,6	45,2	0,45	0,28	-
04.08.2023	0,282	0	4,561	0	0	4,485	0	0	24	0	60,5	45,6	0,45	0,28	-
05.08.2023	0,278	0	4,555	0	0	4,478	0	0	24	0	60,8	45,9	0,46	0,28	-
06.08.2023	0,277	0	4,577	0	0	4,5	0	0	24	0	60,6	45,9	0,45	0,28	-
07.08.2023	0,275	0	4,571	0	0	4,495	0	0	24	0	60,4	45,8	0,44	0,28	-
08.08.2023	0,291	0	4,762	0	0	4,682	0	0	24	0	60,7	45,8	0,44	0,28	-
09.08.2023	0,095	0	6,709	0	0	6,633	0	0	24	0	48,5	46,9	0,21	0,18	-
10.08.2023	0	0	2,349	0	0	2,34	0	0	24	0	29,2	34,9	0,02	0,02	-
11.08.2023	0	0	1,85	0	0	1,846	0	0	24	0	25	28,9	0,12	0,11	-
12.08.2023	0	0	1,617	0	0	1,614	0	0	24	0	23,9	27,4	0,28	0,27	-
13.08.2023	0	0	1,456	0	0	1,454	0	0	24	0	23,2	26,3	0,29	0,28	-
14.08.2023	0	0	1,405	0	0	1,403	0	0	24	0	22,8	25,7	0,29	0,28	-
15.08.2023	0	0	0,897	0	0	0,896	0	0	24	0	22,6	25,2	0,31	0,29	-
16.08.2023	0	0	0,09	0	0	0,09	0	0	24	0	21,7	22,6	0,32	0,3	-
17.08.2023	0	0	0,002	0	0	0,002	0	0	24	0	22,9	22	0,32	0,31	-
18.08.2023	0	0	0,016	0	0	0,016	0	0	24	0	22,4	22,3	0,32	0,31	-
19.08.2023	0	0	0,001	0	0	0,001	0	0	24	0	22,9	22,2	0,32	0,3	-
20.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,2	22,5	0,32	0,3	-
Итого:	5,473	0	103,461	0	0	101,891	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,307														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2023	3529,971	37378,803	0	2,814	36445,969	0	2,779	14600	6
20.08.2023	3535,443	37482,268	0	2,814	36547,86	0	2,779	15344	6

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.08.2023 11:40:27