

#145039#

Отчёт по теплопотреблению за период с 21.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

БГА КГТУ, ФГБОУ ВО

Краснооктябрьская 9, Калининград (общежитие)

4951

9409

ТВ7 (АСЦП)

20119676

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
22.07.2025	0,256	0	4,061	0	0	3,992	0	0	24	0	60,8	45,5	0,38	0,3	-
23.07.2025	0,257	0	4,052	0	0	3,983	0	0	24	0	60,9	45,5	0,37	0,3	-
24.07.2025	0,259	0	4,134	0	0	4,063	0	0	24	0	60,8	45,6	0,37	0,3	-
25.07.2025	0,256	0	4,053	0	0	3,983	0	0	24	0	60,9	45,6	0,38	0,3	-
26.07.2025	0,253	0	4,032	0	0	3,964	0	0	24	0	60,7	45,5	0,39	0,3	-
27.07.2025	0,251	0	3,966	0	0	3,899	0	0	24	0	60,6	45,2	0,38	0,3	-
28.07.2025	0,257	0	4,097	0	0	4,028	0	0	24	0	60,7	45,5	0,38	0,3	-
29.07.2025	0,256	0	4,031	0	0	3,963	0	0	24	0	60,7	45,3	0,38	0,3	-
30.07.2025	0,259	0	4,207	0	0	4,136	0	0	24	0	60,6	45,7	0,37	0,3	-
31.07.2025	0,263	0	4,153	0	0	4,082	0	0	24	0	60,9	45,5	0,38	0,3	-
01.08.2025	0,261	0	4,164	0	0	4,093	0	0	24	0	60,7	45,5	0,38	0,3	-
02.08.2025	0,259	0	4,041	0	0	3,972	0	0	24	0	61	45,5	0,38	0,3	-
03.08.2025	0,255	0	4,088	0	0	4,019	0	0	24	0	60,5	45,4	0,38	0,3	-
04.08.2025	0,26	0	4,153	0	0	4,082	0	0	24	0	60,8	45,5	0,37	0,3	-
05.08.2025	0,265	0	4,191	0	0	4,12	0	0	24	0	60,9	45,5	0,38	0,3	-
06.08.2025	0,265	0	4,153	0	0	4,082	0	0	24	0	60,8	45,3	0,37	0,3	-
07.08.2025	0,265	0	4,191	0	0	4,12	0	0	24	0	60,7	45,4	0,38	0,3	-
08.08.2025	0,264	0	4,196	0	0	4,125	0	0	24	0	60,9	45,7	0,37	0,3	-
09.08.2025	0,262	0	4,23	0	0	4,158	0	0	24	0	60,6	45,6	0,37	0,3	-
10.08.2025	0,261	0	4,037	0	0	3,968	0	0	24	0	60,9	45,2	0,38	0,3	-
11.08.2025	0,264	0	4,158	0	0	4,087	0	0	24	0	60,9	45,5	0,38	0,3	-
12.08.2025	0,263	0	4,193	0	0	4,121	0	0	24	0	60,8	45,6	0,37	0,3	-
13.08.2025	0,259	0	4,097	0	0	4,028	0	0	24	0	60,7	45,4	0,38	0,3	-
14.08.2025	0,259	0	4,119	0	0	4,049	0	0	24	0	60,8	45,5	0,37	0,3	-
15.08.2025	0,252	0	3,864	0	0	3,798	0	0	24	0	60,9	45,1	0,39	0,3	-
16.08.2025	0,252	0	3,847	0	0	3,782	0	0	24	0	60,9	45	0,38	0,3	-
17.08.2025	0,257	0	4,202	0	0	4,132	0	0	24	0	60,2	45,4	0,37	0,3	-
18.08.2025	0,26	0	4,106	0	0	4,037	0	0	24	0	60,7	45,3	0,37	0,3	-
19.08.2025	0,262	0	4,179	0	0	4,108	0	0	24	0	60,5	45,2	0,37	0,3	-
20.08.2025	0,242	0	3,781	0	0	3,717	0	0	24	0	60,8	45,3	0,37	0,3	-
Итого:	7,754	0	122,776	0	0	120,691	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,852														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
21.07.2025	5,453	102,55	0	0	101,024	0	0	634	146
20.08.2025	13,207	225,328	0	0	221,716	0	0	1352	148

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.08.2025 7:33:55