

# #34472#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2023 по 20.09.2023

Потребитель КГТУ, ФГБОУ ВО  
Адрес потребителя Краснооктябрьская 9, Калининград (общежитие)  
Номер абонента 4951  
Порядковый номер 9409  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 20119676  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,3	22,7	0,32	0,31	-
22.08.2023	0,172	0	25,266	0	0	25,044	0	0	24	0	42,6	41	0,33	0,29	-
23.08.2023	0,289	0	4,781	0	0	4,702	0	0	24	0	60	45,4	0,42	0,28	-
24.08.2023	0,168	0	18,064	0	0	17,85	0	0	24	0	50,1	48,4	0,32	0,29	-
25.08.2023	0,277	0	4,666	0	0	4,587	0	0	24	0	60,6	46,2	0,42	0,27	-
26.08.2023	0,261	0	4,573	0	0	4,497	0	0	24	0	59,9	46	0,4	0,28	-
27.08.2023	0,275	0	4,604	0	0	4,527	0	0	22	2	60,1	45,6	0,42	0,28	-
28.08.2023	0,305	0	4,959	0	0	4,876	0	0	24	0	60,2	45,3	0,43	0,28	-
29.08.2023	0,312	0	4,804	0	0	4,722	0	0	24	0	60,9	45,2	0,48	0,28	-
30.08.2023	0,304	0	4,866	0	0	4,784	0	0	24	0	60,8	45,6	0,46	0,28	-
31.08.2023	0,293	0	4,864	0	0	4,782	0	0	24	0	60,6	46	0,45	0,28	-
01.09.2023	0,302	0	4,999	0	0	4,914	0	0	24	0	60,9	46,2	0,45	0,28	-
02.09.2023	0,302	0	4,858	0	0	4,774	0	0	24	0	61,1	46,1	0,46	0,28	-
03.09.2023	0,29	0	4,707	0	0	4,628	0	0	24	0	60,4	45,5	0,46	0,28	-
04.09.2023	0,324	0	5,133	0	0	5,045	0	0	24	0	61	45,7	0,45	0,28	-
05.09.2023	0,334	0	5,209	0	0	5,119	0	0	24	0	61,3	45,8	0,45	0,28	-
06.09.2023	0,601	0	6,469	0	0	6,351	0	0	24	0	62,9	40,3	0,45	0,28	-
07.09.2023	0,315	0	4,91	0	0	4,826	0	0	24	0	61	45,5	0,45	0,29	-
08.09.2023	0,309	0	4,979	0	0	4,894	0	0	24	0	60,9	45,9	0,45	0,29	-
09.09.2023	0,316	0	5,061	0	0	4,975	0	0	24	0	61	45,9	0,44	0,28	-
10.09.2023	0,29	0	4,731	0	0	4,651	0	0	24	0	60,9	46	0,45	0,28	-
11.09.2023	0,31	0	4,881	0	0	4,797	0	0	24	0	61,2	45,8	0,47	0,28	-
12.09.2023	0,314	0	4,99	0	0	4,905	0	0	24	0	61,1	45,9	0,46	0,28	-
13.09.2023	0,312	0	4,899	0	0	4,815	0	0	24	0	61,2	45,7	0,44	0,28	-
14.09.2023	0,306	0	4,826	0	0	4,744	0	0	24	0	61,2	45,8	0,44	0,28	-
15.09.2023	0,315	0	4,88	0	0	4,796	0	0	24	0	61,3	45,6	0,45	0,28	-
16.09.2023	0,321	0	5,105	0	0	5,017	0	0	24	0	61,2	45,9	0,44	0,28	-
17.09.2023	0,294	0	4,823	0	0	4,74	0	0	24	0	61,2	46,4	0,43	0,28	-
18.09.2023	0,32	0	4,896	0	0	4,812	0	0	24	0	61,3	45,5	0,45	0,28	-
19.09.2023	0,321	0	4,766	0	0	4,683	0	0	24	0	61,6	45,2	0,46	0,28	-
20.09.2023	0,332	0	4,994	0	0	4,907	0	0	24	0	61,4	45,3	0,44	0,28	-
Итого:	9,184	0	181,563	0	0	178,764	0	0	742	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,194														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 742

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2023	3535,443	37482,268	0	2,814	36547,86	0	2,779	15344	6
20.09.2023	3544,625	37663,829	0	2,814	36726,626	0	2,779	16086	8

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.09.2023 15:38:23