

#95009#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2024 по 20.09.2024

Потребитель КГТУ, ФГБОУ ВО
Адрес потребителя Краснооктябрьская 9, Калининград (общежитие)
Номер абонента 4951
Порядковый номер 9409
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20119676
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2024	0,288	0	5,077	0	0,001	4,992	0	0,001	24	0	60,6	46,9	0,43	0,28	-
22.08.2024	0,188	0	17,605	0	0,002	17,384	0	0,002	24	0	51,8	49,5	0,35	0,3	-
23.08.2024	0,296	0	5,64	0	0	5,544	0	0	24	0	60,8	48,1	0,43	0,29	-
24.08.2024	0,292	0	4,658	0	0	4,577	0	0	24	0	61,4	46,2	0,49	0,29	-
25.08.2024	0,279	0	4,919	0	0	4,837	0	0	24	0	60,2	46,4	0,46	0,29	-
26.08.2024	0,296	0	5,229	0	0,001	5,141	0	0,001	24	0	60,3	46,6	0,42	0,29	-
27.08.2024	0,289	0	4,98	0	0	4,895	0	0	24	0	60,9	46,8	0,45	0,29	-
28.08.2024	0,288	0	4,731	0	0	4,65	0	0	24	0	61,1	46,3	0,47	0,29	-
29.08.2024	0,311	0	4,903	0	0,001	4,819	0	0,001	24	0	61,1	45,7	0,47	0,29	-
30.08.2024	0,291	0	5,144	0	0	5,057	0	0	24	0	60,5	46,7	0,47	0,29	-
31.08.2024	0,285	0	5,054	0	0	4,969	0	0	24	0	60,5	46,8	0,45	0,29	-
01.09.2024	0,279	0	4,85	0	0	4,769	0	0	24	0	60,2	46,3	0,46	0,28	-
02.09.2024	0,307	0	5,095	0	0	5,009	0	0	24	0	60,9	46,2	0,46	0,29	-
03.09.2024	0,3	0	5,043	0	0	4,957	0	0	24	0	60,7	46,2	0,46	0,29	-
04.09.2024	0,312	0	5,304	0	0,001	5,215	0	0,001	24	0	60,5	46,2	0,43	0,29	-
05.09.2024	0,314	0	5,22	0	0	5,131	0	0	24	0	60,9	46,3	0,45	0,29	-
06.09.2024	0,302	0	5,209	0	0	5,12	0	0	24	0	60,7	46,7	0,46	0,29	-
07.09.2024	0,297	0	5,014	0	0	4,928	0	0	24	0	61,2	46,8	0,45	0,29	-
08.09.2024	0,315	0	5,391	0	0	5,3	0	0	24	0	60,8	46,6	0,42	0,29	-
09.09.2024	0,317	0	5,119	0	0	5,031	0	0	24	0	61,3	46,2	0,46	0,29	-
10.09.2024	0,33	0	5,394	0	0	5,302	0	0	24	0	60,8	46	0,44	0,29	-
11.09.2024	0,339	0	5,418	0	0,001	5,325	0	0,001	24	0	61	45,9	0,41	0,29	-
12.09.2024	0,329	0	5,497	0	0	5,404	0	0	24	0	60,9	46,4	0,42	0,29	-
13.09.2024	0,329	0	5,356	0	0	5,265	0	0	24	0	60,9	45,9	0,43	0,29	-
14.09.2024	0,336	0	5,335	0	0	5,244	0	0	24	0	61,1	45,8	0,44	0,29	-
15.09.2024	0,308	0	5,276	0	0,001	5,187	0	0,001	24	0	60,8	46,6	0,42	0,29	-
16.09.2024	0,331	0	5,51	0	0	5,417	0	0	24	0	60,6	46	0,41	0,29	-
17.09.2024	0,336	0	5,471	0	0	5,377	0	0	24	0	61,4	46,5	0,43	0,29	-
18.09.2024	0,11	0	4,596	0	0,008	4,541	0	0,008	24	0	50,1	46,3	0,33	0,29	-
19.09.2024	0,271	0,001	5,804	0	0	5,718	0	0	24	0	56,1	45	0,45	0,39	-
20.09.2024	0,332	0	5,595	0	0,001	5,5	0	0,001	24	0	60,7	46,3	0,41	0,29	-
Итого:	9,197	0	173,437	0	0,017	170,605	0	0,017	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,197														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2024	5555,765	60762,12	0	3,01	59259,04	0	2,973	24125	9
20.09.2024	5564,965	60935,555	0	3,027	59429,645	0	2,99	24869	9

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.09.2024 7:32:05