

#148481#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

БГА КГТУ, ФГБОУ ВО
Краснооктябрьская 9, Калининград (общежитие)
4951
9409
ТВ7 (АСЦП)
20119676
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2025	0,268	0	4,28	0	0	4,207	0	0	22	2	60,8	45,6	0,36	0,3	-
22.08.2025	0,268	0	4,221	0	0	4,149	0	0	24	0	60,9	45,5	0,36	0,3	-
23.08.2025	0,268	0	4,278	0	0	4,205	0	0	24	0	60,7	45,4	0,37	0,3	-
24.08.2025	0,269	0	4,247	0	0	4,176	0	0	24	0	60,5	45,1	0,35	0,3	-
25.08.2025	0,28	0	5,009	0	0	4,926	0	0	24	0	59,8	46,2	0,35	0,3	-
26.08.2025	0,291	0	4,525	0	0	4,448	0	0	24	0	60,6	45	0,35	0,3	-
27.08.2025	0,277	0	4,517	0	0	4,442	0	0	24	0	60,2	45,3	0,35	0,3	-
28.08.2025	0,284	0	4,467	0	0	4,392	0	0	24	0	60,6	45,2	0,35	0,3	-
29.08.2025	0,3	0	4,465	0	0	4,388	0	0	24	0	61	44,7	0,36	0,3	-
30.08.2025	0,287	0	4,135	0	0	4,066	0	0	24	0	60,4	43,5	0,36	0,3	-
31.08.2025	0,222	0	3,598	0	0	3,541	0	0	24	0	58,6	43,6	0,37	0,3	-
01.09.2025	0,299	0	4,34	0	0	4,267	0	0	24	0	60,5	43,7	0,35	0,3	-
02.09.2025	0,311	0	4,485	0	0	4,408	0	0	24	0	61	44,1	0,35	0,3	-
03.09.2025	0,332	0	4,54	0	0	4,461	0	0	24	0	61,4	43,7	0,36	0,3	-
04.09.2025	0,314	0	4,519	0	0	4,441	0	0	24	0	61,2	44,3	0,36	0,3	-
05.09.2025	0,315	0	4,424	0	0	4,347	0	0	24	0	61,2	44	0,36	0,3	-
06.09.2025	0,296	0	4,031	0	0,179	3,964	0	0,177	24	0	60,4	44,3	0,36	0,3	-
07.09.2025	0,256	0,029	3,915	0	0	3,85	0	0	24	0	60,3	44,4	0,36	0,3	-
08.09.2025	0,309	0	4,347	0	0	4,274	0	0	24	0	60,7	43,4	0,35	0,3	-
09.09.2025	0,289	0	4,219	0	0	4,147	0	0	24	0	60,6	43,9	0,36	0,3	-
10.09.2025	0,303	0	4,269	0	0	4,196	0	0	24	0	61	43,7	0,36	0,3	-
11.09.2025	0,306	0	4,301	0	0	4,227	0	0	24	0	61,2	43,9	0,35	0,3	-
12.09.2025	0,287	0	4,133	0	0	4,062	0	0	24	0	60,7	43,8	0,36	0,3	-
13.09.2025	0,279	0	4,204	0	0	4,133	0	0	24	0	60,4	44,3	0,35	0,3	-
14.09.2025	0,252	0	4,068	0	0	4	0	0	24	0	60	44,9	0,35	0,3	-
15.09.2025	0,296	0	4,227	0	0	4,156	0	0	24	0	60,7	43,7	0,36	0,3	-
16.09.2025	0,32	0	4,55	0	0	4,472	0	0	24	0	61	43,9	0,36	0,3	-
17.09.2025	0,355	0	4,885	0	0	4,8	0	0	24	0	61,6	44	0,35	0,3	-
18.09.2025	0,329	0	4,726	0	0	4,644	0	0	24	0	61,7	44,8	0,35	0,3	-
19.09.2025	0,341	0	4,721	0	0	4,639	0	0	24	0	61,7	44,2	0,35	0,3	-
20.09.2025	0,296	0	4,403	0	0	4,327	0	0	24	0	61	44,7	0,36	0,3	-
Итого:	9,099	0	135,049	0	0,179	132,755	0	0,177	742	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,173														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

742

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2025	13,207	225,328	0	0	221,716	0	0	1352	148
20.09.2025	22,305	360,376	0	0,179	354,47	0	0,177	2096	148

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.09.2025 7:37:48