

#119696#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 19.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 59, МАДОУ
Согласия 32, Калининград (корпус 1 "старый")
4712

Заводской номер счётчика 230039	Показания прибора, МВт×ч 20.03.2025	Предыдущие показания, МВт×ч 19.02.2025	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2732,562	2638,885	93.677	80.562
Количество тепловой энергии, система 2	0	0	0	0

Подпись исполнителя



#119694#

Отчёт за период с 19.02.2025 по 20.03.2025.

Номер абонента 4712
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ТЭСМА-106
Заводской номер 230039
Номер системы 1
Отчёт сформирован 27.03.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, МВт×ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNar, ч	Tmin,	Tmax,	Tdt,	Ttn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p3, МПа
20.02.2025	-	4,494	125,797	124,289	122,094	122,789	24	24	0	0	0	0	0	83	51	0,9	0,6
21.02.2025	-	4,275	116,766	115,406	113,453	114,133	24	24	0	0	0	0	0	81	49	0,9	0,6
22.02.2025	-	3,361	93,25	91,953	90,758	91,039	24	24	0	0	0	0	0	78	47	0,9	0,6
23.02.2025	-	3,253	97,469	96,391	94,984	95,414	24	24	0	0	0	0	0	76	47	0,9	0,6
24.02.2025	-	3,218	95,922	94,906	93,578	94,031	24	24	0	0	0	0	0	74	45	0,9	0,6
25.02.2025	-	3,352	108,133	107,312	105,656	106,32	24	24	0	0	0	0	0	72	45	0,9	0,6
26.02.2025	-	3,154	99,594	98,703	97,328	97,836	24	24	0	0	0	0	0	72	44	0,9	0,6
27.02.2025	-	3,082	102,672	101,859	100,422	100,969	24	24	0	0	0	0	0	70	44	0,9	0,6
28.02.2025	-	3,224	109,5	108,805	107,094	107,82	24	24	0	0	0	0	0	70	44	0,9	0,6
01.03.2025	-	3,327	108,672	107,695	106,148	106,672	24	24	0	0	0	0	0	72	46	0,9	0,6
02.03.2025	-	3,243	102,656	101,602	100,242	100,648	24	24	0	0	0	0	0	73	45	0,9	0,6
03.03.2025	-	3,12	101,852	100,953	99,57	100,047	24	24	0	0	0	0	0	71	44	0,9	0,6
04.03.2025	-	2,992	102,031	101,062	99,82	100,164	24	24	0	0	0	0	0	70	44	0,9	0,6
05.03.2025	-	2,796	94,75	93,789	92,703	92,977	24	24	0	0	0	0	0	69	44	0,9	0,6
06.03.2025	-	2,624	87,539	86,594	85,664	85,859	24	24	0	0	0	0	0	69	43	0,9	0,6
07.03.2025	-	2,823	96,695	95,766	94,609	94,922	24	24	0	0	0	0	0	70	44	0,9	0,6
08.03.2025	-	2,793	100,734	99,852	98,586	98,938	24	24	0	0	0	0	0	69	45	0,9	0,6
09.03.2025	-	2,868	101,758	100,867	99,562	99,93	24	24	0	0	0	0	0	70	45	0,9	0,6
10.03.2025	-	2,614	88,391	87,438	86,484	86,68	24	24	0	0	0	0	0	69	44	0,9	0,6
11.03.2025	-	2,935	99,609	98,719	97,438	97,844	24	24	0	0	0	0	0	70	44	0,9	0,6
12.03.2025	-	3,046	104,344	103,398	102,07	102,461	24	24	0	0	0	0	0	70	44	0,9	0,6
13.03.2025	-	3,137	98,328	97,219	96,047	96,344	24	24	0	0	0	0	0	72	44	0,9	0,6
14.03.2025	-	3,371	104,734	103,664	102,211	102,672	24	24	0	0	0	0	0	74	46	0,9	0,6
15.03.2025	-	3,524	110,133	108,953	107,367	107,82	24	24	0	0	0	0	0	76	47	0,9	0,6
16.03.2025	-	3,473	105,328	104,125	102,695	103,094	24	24	0	0	0	0	0	75	46	0,9	0,6
17.03.2025	-	3,64	109,312	108,211	106,555	107,125	24	24	0	0	0	0	0	76	47	0,9	0,6
18.03.2025	-	3,494	106,195	105,125	103,57	104,094	24	24	0	0	0	0	0	75	46	0,9	0,6
19.03.2025	-	3,165	98,766	97,789	96,461	96,914	24	24	0	0	0	0	0	72	44	0,9	0,6
20.03.2025	-	3,279	113,617	112,938	111,062	111,844	24	24	0	0	0	0	0	71	46	0,9	0,6
Итого:	-	93,677	2984,547	2955,383	2914,231	2927,4	696	696	0	0	0	0	-	72,72	45,31	0,9	0,6

Общее время работы системы 696 час.

Период нормальной работы системы 696 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
19.02.2025	2638,885	90441,484	89756,914	88323,742	88839,984	29576,78	0,24
20.03.2025	2732,562	93426,031	92712,297	91237,977	91767,383	30272,78	0,24

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения