

#22227#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2021 по 20.05.2021

Потребитель Детский Сад № 59, МАДОУ
 Адрес потребителя Согласия 32, Калининград (корпус 1 "старый")
 Номер абонента 4712
 Порядковый номер 7272
 Тип теплосчётчика ТЭСМА-106
 Заводской номер 230039
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.04.2021	2,1	74,375	73,18	72,836	72,555	24	24	0	0	0	0	0	68	43	0,9	0,6	8,6
22.04.2021	2,716	95,172	93,68	93,184	92,879	24	24	0	0	0	0	0	68	43	0,9	0,6	4,6
23.04.2021	2,611	93,551	92,168	91,605	91,363	24	24	0	0	0	0	0	68	44	0,9	0,6	4,6
24.04.2021	2,504	97,508	96,246	95,477	95,32	24	24	0	0	0	0	0	68	46	0,9	0,6	4
25.04.2021	2,548	98,898	97,473	96,844	96,539	24	24	0	0	0	0	0	68	46	0,9	0,6	3,7
26.04.2021	3,028	118,742	117,254	116,266	116,117	24	24	0	0	0	0	0	68	46	0,9	0,6	2,9
27.04.2021	2,86	108,027	106,551	105,789	105,562	24	24	0	0	0	0	0	68	45	0,9	0,6	4,1
28.04.2021	2,562	101,352	100,086	99,238	99,105	24	24	0	0	0	0	0	68	46	0,9	0,6	6,7
29.04.2021	2,025	71,781	70,48	70,293	69,871	24	24	0	0	0	0	0	68	43	0,9	0,6	9,3
30.04.2021	2,088	74,152	72,84	72,656	72,246	24	24	0	0	0	0	0	67	42	0,9	0,6	7
01.05.2021	2,063	76,391	75,035	74,809	74,359	24	24	0	0	0	0	0	68	44	0,9	0,6	7,3
02.05.2021	2,314	81,352	79,93	79,668	79,25	24	24	0	0	0	0	0	68	43	0,9	0,6	6,2
03.05.2021	2,283	81,883	80,66	80,191	79,961	24	24	0	0	0	0	0	68	44	0,9	0,6	5,8
04.05.2021	2,312	86,141	85,223	84,352	84,449	24	24	0	0	0	0	0	68	45	0,9	0,6	9,6
05.05.2021	1,857	64,039	62,84	62,727	62,328	24	24	0	0	0	0	0	68	42	0,9	0,6	10,4
06.05.2021	2,344	81,051	79,57	79,371	78,906	24	24	0	0	0	0	0	68	43	0,9	0,6	6,9
07.05.2021	2,244	81,309	80,035	79,621	79,332	24	24	0	0	0	0	0	68	44	0,9	0,6	6,9
08.05.2021	2,091	75,141	73,914	73,594	73,277	24	24	0	0	0	0	0	68	43	0,9	0,6	6,3
09.05.2021	1,65	61,211	60,445	59,945	59,902	24	24	0	0	0	0	0	68	44	0,9	0,6	11,1
10.05.2021	1,027	40,008	39,445	39,207	39,086	24	24	0	0	0	0	0	67	45	0,9	0,6	17,8
11.05.2021	0,92	38,367	37,906	37,59	37,535	24	24	0	0	0	0	0	67	46	0,9	0,6	19,7
12.05.2021	0,932	38,922	38,496	38,137	38,117	24	24	0	0	0	0	0	67	46	0,9	0,6	19,2
13.05.2021	1,02	41,316	40,863	40,477	40,473	24	24	0	0	0	0	0	67	46	0,9	0,6	9,9
14.05.2021	0,862	40,914	40,52	40,082	40,07	24	24	0	0	0	0	0	67	49	0,9	0,6	10,6
15.05.2021	0,536	27,711	27,285	27,16	26,969	24	24	0	0	0	0	0	67	50	0,9	0,6	10
16.05.2021	0,513	34,039	33,773	33,402	33,367	24	24	0	0	0	0	0	64	51	0,9	0,6	12,5
17.05.2021	0,656	32,254	31,781	31,605	31,426	24	24	0	0	0	0	0	67	49	0,9	0,6	14,5
18.05.2021	0,68	40,391	40,047	39,625	39,586	24	24	0	0	0	0	0	65	50	0,9	0,6	11,4
19.05.2021	0,802	41,512	41,34	40,668	40,852	23,12	23,12	0	0	0	0	0	67	50	0,9	0,6	10,4
20.05.2021	0,734	37,137	36,941	36,379	36,512	24	24	0	0	0	0	0	67	50	0,9	0,6	-
Итого:	52,882	2034,647	2006,007	1992,798	1987,314	719,12	719,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	45,478																

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 719,12

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2021	1201	42919,789	42595,086	41968,109	42181,742	15599,77	0
20.05.2021	1253,882	44954,434	44601,094	43960,906	44169,059	16318,89	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 21.05.2021 8:57:51