

#129202#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 59, МАДОУ
Согласия 32, Калининград (корпус 1 "старый")
4712

Заводской номер счётчика 230039	Показания прибора, МВт×ч 20.05.2025	Предыдущие показания, МВт×ч 20.04.2025	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2888,445	2815,435	73.01	62.788
Количество тепловой энергии, система 2	0	0	0	0

Подпись исполнителя _____



#129200#

Отчёт за период с 20.04.2025 по 20.05.2025.

Номер абонента 4712
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ТЭСМА-106
Заводской номер 230039
Номер системы 1
Отчёт сформирован 22.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q _с , МВт×ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNар, ч	Tmin,	Tmax,	Tdt,	Ttn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p3, МПа
21.04.2025	-	2,127	70,352	69,359	68,836	68,773	24	24	0	0	0	0	0	69	43	0,9	0,6
22.04.2025	-	2,252	74,633	73,695	73,047	73,086	24	24	0	0	0	0	0	69	43	0,9	0,6
23.04.2025	-	2,306	76,367	75,391	74,719	74,758	24	24	0	0	0	0	0	69	43	0,9	0,6
24.04.2025	-	2,212	73,453	72,477	71,891	71,875	24	24	0	0	0	0	0	69	43	0,9	0,6
25.04.2025	-	2,467	80,82	79,812	79,078	79,148	24	24	0	0	0	0	0	69	43	0,9	0,6
26.04.2025	-	2,651	92,57	91,555	90,586	90,742	24	24	0	0	0	0	0	69	44	0,9	0,6
27.04.2025	-	2,607	89,789	88,812	87,852	88,016	24	24	0	0	0	0	0	70	44	0,9	0,6
28.04.2025	-	2,611	89,453	88,547	87,531	87,773	24	24	0	0	0	0	0	69	44	0,9	0,6
29.04.2025	-	2,301	72,812	71,828	71,25	71,258	24	24	0	0	0	0	0	69	42	0,9	0,6
30.04.2025	-	2,377	77,742	76,805	76,086	76,18	24	24	0	0	0	0	0	69	42	0,9	0,6
01.05.2025	-	2,265	74,445	73,422	72,844	72,812	24	24	0	0	0	0	0	69	43	0,9	0,6
02.05.2025	-	2,037	66,812	65,75	65,375	65,211	24	24	0	0	0	0	0	69	43	0,9	0,6
03.05.2025	-	2,105	72,992	72,109	71,477	71,5	23,14	23,14	0	0	0	0	0	68	43	0,9	0,6
04.05.2025	-	2,255	72,359	71,375	70,812	70,82	24	24	0	0	0	0	0	69	42	0,9	0,6
05.05.2025	-	2,5	80,617	79,711	78,883	79,055	24	24	0	0	0	0	0	70	42	0,9	0,6
06.05.2025	-	2,674	87,453	86,562	85,562	85,844	24	24	0	0	0	0	0	70	43	0,9	0,6
07.05.2025	-	2,68	89,477	88,609	87,562	87,859	24	24	0	0	0	0	0	69	43	0,9	0,6
08.05.2025	-	2,68	90,68	89,836	88,727	89,055	24	24	0	0	0	0	0	70	44	0,9	0,6
09.05.2025	-	2,676	89,578	88,664	87,641	87,906	24	24	0	0	0	0	0	69	43	0,9	0,6
10.05.2025	-	2,538	84,461	83,508	82,648	82,797	24	24	0	0	0	0	0	69	43	0,9	0,6
11.05.2025	-	2,51	84,68	83,664	82,852	82,938	24	24	0	0	0	0	0	70	44	0,9	0,6
12.05.2025	-	2,49	82,039	81,117	80,273	80,445	24	24	0	0	0	0	0	69	43	0,9	0,6
13.05.2025	-	2,613	85,266	84,57	83,438	83,875	24	24	0	0	0	0	0	69	42	0,9	0,6
14.05.2025	-	2,328	72,859	72,328	71,297	71,766	24	24	0	0	0	0	0	69	41	0,9	0,6
15.05.2025	-	2,741	90,195	89,797	88,266	89,055	24	24	0	0	0	0	0	69	43	0,9	0,6
16.05.2025	-	2,613	85,102	84,805	83,273	84,109	24	24	0	0	0	0	0	69	42	0,9	0,6
17.05.2025	-	2,414	77,375	77,023	75,703	76,406	24	24	0	0	0	0	0	69	42	0,9	0,6
18.05.2025	-	2,347	76,328	75,984	74,68	75,352	24	24	0	0	0	0	0	70	43	0,9	0,6
19.05.2025	-	2,346	73,453	73,117	71,867	72,547	24	24	0	0	0	0	0	70	42	0,9	0,6
20.05.2025	-	2,287	73,789	73,461	72,203	72,867	24	24	0	0	0	0	0	69	42	0,9	0,6
Итого:	-	73,01	2407,951	2383,693	2356,259	2363,828	719,14	719,14	0	0	0	0	-	69,2	42,8	0,9	0,6

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 719,14 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q _с , МВт×ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNар, ч	Ttn, ч
20.04.2025	2815,435	96229,305	95487,664	93979,625	94517,758	31016,78	0,24
20.05.2025	2888,445	98637,258	97871,359	96335,883	96881,586	31735,92	0,24

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения