

#132065#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 59, МАДОУ
Согласия 32, Калининград (корпус 1 "старый")
4712

Заводской номер счётчика 230039	Показания прибора, МВт×ч 20.06.2025	Предыдущие показания, МВт×ч 20.05.2025	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2920,448	2888,445	32.003	27.522
Количество тепловой энергии, система 2	0	0	0	0

Подпись исполнителя _____



#132063#

Отчёт за период с 20.05.2025 по 20.06.2025.

Номер абонента 4712
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ТЭСМА-106
 Заводской номер 230039
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 23.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, МВт×ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	T _{Nar} , ч	T _{min} ,	T _{max} ,	T _{dt} ,	T _{tn} , ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p3, МПа
21.05.2025	-	2,115	67,477	67,195	66,031	66,664	24	24	0	0	0	0	0	69	42	0,9	0,6
22.05.2025	-	2,245	76,086	75,922	74,5	75,297	24	24	0	0	0	0	0	68	42	0,9	0,6
23.05.2025	-	2,164	69,758	69,266	68,266	68,719	24	24	0	0	0	0	0	69	42	0,9	0,6
24.05.2025	-	2,145	70,023	69,43	68,539	68,859	24	24	0	0	0	0	0	69	42	0,9	0,6
25.05.2025	-	1,915	63,102	62,555	61,758	62,047	24	24	0	0	0	0	0	69	42	0,9	0,6
26.05.2025	-	1,695	56,305	55,867	55,117	55,414	24	24	0	0	0	0	0	69	42	0,9	0,6
27.05.2025	-	1,541	50,75	50,422	49,664	50,008	24	24	0	0	0	0	0	69	42	0,9	0,6
28.05.2025	-	1,127	38,758	38,656	37,945	38,328	24	24	0	0	0	0	0	68	43	0,9	0,6
29.05.2025	-	1,246	41,211	41,211	40,336	40,875	24	24	0	0	0	0	0	69	42	0,9	0,6
30.05.2025	-	1,622	52,258	52,211	51,148	51,797	24	24	0	0	0	0	0	69	42	0,9	0,6
31.05.2025	-	1,157	39,508	39,422	38,688	39,094	24	24	0	0	0	0	0	68	43	0,9	0,6
01.06.2025	-	1,286	43,336	43,234	42,414	42,875	24	24	0	0	0	0	0	69	43	0,9	0,6
02.06.2025	-	0,895	33,609	33,453	32,906	33,133	24	24	0	0	0	0	0	68	45	0,9	0,6
03.06.2025	-	0,632	27,578	27,312	27,008	27,023	24	24	0	0	0	0	0	68	48	0,9	0,6
04.06.2025	-	0,625	27,797	27,539	27,211	27,242	24	24	0	0	0	0	0	68	48	0,9	0,6
05.06.2025	-	0,626	27,828	27,562	27,258	27,266	24	24	0	0	0	0	0	68	48	0,9	0,6
06.06.2025	-	0,624	27,672	27,406	27,094	27,109	24	24	0	0	0	0	0	68	48	0,9	0,6
07.06.2025	-	0,56	25,805	25,555	25,273	25,273	24	24	0	0	0	0	0	68	49	0,9	0,6
08.06.2025	-	0,561	25,734	25,484	25,195	25,195	24	24	0	0	0	0	0	68	49	0,9	0,6
09.06.2025	-	0,599	27,211	27	26,656	26,711	24	24	0	0	0	0	0	68	48	0,9	0,6
10.06.2025	-	0,658	28,094	27,875	27,508	27,578	24	24	0	0	0	0	0	68	48	0,9	0,6
11.06.2025	-	0,618	26,875	26,695	26,312	26,414	24	24	0	0	0	0	0	68	48	0,9	0,6
12.06.2025	-	0,561	25,555	25,367	25,031	25,094	24	24	0	0	0	0	0	68	49	0,9	0,6
13.06.2025	-	0,558	25,516	25,367	24,992	25,086	24	24	0	0	0	0	0	68	49	0,9	0,6
14.06.2025	-	0,601	26,812	26,617	26,258	26,336	24	24	0	0	0	0	0	68	48	0,9	0,6
15.06.2025	-	0,57	26,07	25,867	25,531	25,578	24	24	0	0	0	0	0	68	49	0,9	0,6
16.06.2025	-	0,609	27,164	26,969	26,609	26,68	24	24	0	0	0	0	0	68	48	0,9	0,6
17.06.2025	-	0,617	26,914	26,734	26,352	26,445	24	24	0	0	0	0	0	68	48	0,9	0,6
18.06.2025	-	0,611	26,922	26,734	26,359	26,445	24	24	0	0	0	0	0	68	48	0,9	0,6
19.06.2025	-	0,611	26,992	26,836	26,43	26,555	24	24	0	0	0	0	0	68	48	0,9	0,6
20.06.2025	-	0,609	26,578	26,438	26,023	26,148	24	24	0	0	0	0	0	68	48	0,9	0,6
Итого:	-	32,003	1185,298	1178,201	1160,412	1167,288	744	744	0	0	0	0	-	68,29	45,84	0,9	0,6

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	T _{Nar} , ч	T _{tn} , ч
20.05.2025	2888,445	98637,258	97871,359	96335,883	96881,586	31735,92	0,24
20.06.2025	2920,448	99822,555	99049,562	97496,297	98048,875	32479,92	0,24

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения