

#22225#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2021 по 20.08.2021

Потребитель Детский Сад № 59, МАДОУ
Адрес потребителя Согласия 32, Калининград (корпус 1 "старый")
Номер абонента 4712
Порядковый номер 7272
Тип теплосчётчика ТЭСМА-106
Заводской номер 230039
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.07.2021	0,544	42,227	42,105	41,488	41,605	24	24	0	0	0	0	0	62	51	0,9	0,6	-
22.07.2021	0,545	42,48	42,359	41,742	41,852	24	24	0	0	0	0	0	62	51	0,9	0,6	-
23.07.2021	0,565	44,52	44,508	43,746	43,977	24	24	0	0	0	0	0	62	51	0,9	0,6	-
24.07.2021	0,494	43,43	43,434	42,68	42,891	24	24	0	0	0	0	0	62	52	0,9	0,6	-
25.07.2021	0,487	42,664	42,648	41,926	42,117	24	24	0	0	0	0	0	62	52	0,9	0,6	-
26.07.2021	0,574	46,523	46,547	45,707	45,98	24	24	0	0	0	0	0	62	51	0,9	0,6	-
27.07.2021	0,522	57,574	57,883	56,699	57,219	24	24	0	0	0	0	0	57	50	0,9	0,6	-
28.07.2021	0,359	20,305	20,09	19,902	19,848	24	24	0	0	0	0	0	66	51	0,9	0,6	-
29.07.2021	0,355	19,848	19,633	19,457	19,402	24	24	0	0	0	0	0	66	51	0,9	0,6	-
30.07.2021	0,36	20,125	19,941	19,727	19,703	24	24	0	0	0	0	0	66	51	0,9	0,6	-
31.07.2021	0,284	17,734	17,66	17,387	17,438	24	24	0	0	0	0	0	66	52	0,9	0,6	-
01.08.2021	0,282	18,152	18,055	17,801	17,828	24	24	0	0	0	0	0	66	52	0,9	0,6	-
02.08.2021	0,369	20,246	20,062	19,844	19,82	24	24	0	0	0	0	0	66	50	0,9	0,6	-
03.08.2021	0,381	20,605	20,426	20,195	20,188	24	24	0	0	0	0	0	66	50	0,9	0,6	-
04.08.2021	0,384	20,199	20	19,801	19,773	24	24	0	0	0	0	0	67	50	0,9	0,6	-
05.08.2021	0,384	19,75	19,57	19,348	19,344	24	24	0	0	0	0	0	67	50	0,9	0,6	-
06.08.2021	0,38	20,652	20,504	20,246	20,262	24	24	0	0	0	0	0	66	50	0,9	0,6	-
07.08.2021	0,3	18,434	18,398	18,074	18,172	24	24	0	0	0	0	0	66	52	0,9	0,6	-
08.08.2021	0,294	17,559	17,547	17,211	17,324	24	24	0	0	0	0	0	66	52	0,9	0,6	-
09.08.2021	0,392	20,215	20,043	19,809	19,812	24	24	0	0	0	0	0	67	50	0,9	0,6	-
10.08.2021	0,408	20,918	20,707	20,5	20,473	24	24	0	0	0	0	0	67	50	0,9	0,6	-
11.08.2021	0,42	21,598	21,34	21,168	21,098	24	24	0	0	0	0	0	67	50	0,9	0,6	-
12.08.2021	0,408	20,816	20,57	20,398	20,336	24	24	0	0	0	0	0	67	50	0,9	0,6	-
13.08.2021	0,414	21,109	20,77	20,688	20,531	24	24	0	0	0	0	0	67	50	0,9	0,6	-
14.08.2021	0,311	18,535	18,273	18,168	18,051	24	24	0	0	0	0	0	66	52	0,9	0,6	-
15.08.2021	0,311	18,48	18,223	18,117	17,996	24	24	0	0	0	0	0	66	52	0,9	0,6	-
16.08.2021	0,394	20,719	20,41	20,309	20,172	24	24	0	0	0	0	0	67	50	0,9	0,6	-
17.08.2021	0,395	21,059	20,785	20,641	20,547	24	24	0	0	0	0	0	66	50	0,9	0,6	-
18.08.2021	0,408	21,477	21,301	21,047	21,059	24	24	0	0	0	0	0	66	50	0,9	0,6	-
19.08.2021	0,408	21,227	21,125	20,809	20,879	24	24	0	0	0	0	0	67	50	0,9	0,6	-
20.08.2021	0,401	20,949	20,859	20,531	20,621	24	24	0	0	0	0	0	67	50	0,9	0,6	-
Итого:	12,533	800,129	795,776	785,166	786,318	744	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,778																

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2021	1289,005	47096,699	46726,234	46061,547	46268,242	17782,89	0
20.08.2021	1301,538	47896,828	47522,012	46846,711	47054,559	18526,89	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.08.2021 10:00:56