

# #2215#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2022 по 20.08.2022

Потребитель Детский Сад № 59, МАДОУ  
Адрес потребителя Согласия 32, Калининград (корпус 1 "старый")  
Номер абонента 4712  
Порядковый номер 7272  
Тип теплосчётчика ТЭСМА-106  
Заводской номер 230039  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.07.2022	0,398	20,334	20,309	19,938	20,086	24	24	0	0	0	0	0	66	49	0,9	0,6	-
22.07.2022	0,389	23,471	23,312	23,033	23,045	24	24	0	0	0	0	0	64	50	0,9	0,6	-
23.07.2022	0,32	24,574	24,369	24,139	24,07	24	24	0	0	0	0	0	63	51	0,9	0,6	-
24.07.2022	0,327	26,043	25,77	25,584	25,455	24	24	0	0	0	0	0	62	51	0,9	0,6	-
25.07.2022	0,403	29,617	29,289	29,094	28,943	24	24	0	0	0	0	0	62	50	0,9	0,6	-
26.07.2022	0,41	32,316	32,035	31,756	31,652	24	24	0	0	0	0	0	62	51	0,9	0,6	-
27.07.2022	0,427	28,008	27,803	27,502	27,48	24	24	0	0	0	0	0	63	50	0,9	0,6	-
28.07.2022	0,433	21,457	21,354	21,039	21,125	24	24	0	0	0	0	0	66	48	0,9	0,6	-
29.07.2022	0,502	27,623	27,527	27,082	27,207	24	24	0	0	0	0	0	66	50	0,9	0,6	-
30.07.2022	0,417	21,705	21,635	21,271	21,385	24	24	0	0	0	0	0	67	50	0,9	0,6	-
31.07.2022	0,424	21,697	21,588	21,262	21,34	24	24	0	0	0	0	0	67	50	0,9	0,6	-
01.08.2022	0,553	26,387	26,207	25,855	25,92	24	24	0	0	0	0	0	67	49	0,9	0,6	-
02.08.2022	0,53	31,012	30,961	30,432	30,611	24	24	0	0	0	0	0	64	49	0,9	0,6	-
03.08.2022	0,478	22,893	22,457	22,438	22,215	24	24	0	0	0	0	0	67	48	0,9	0,6	-
04.08.2022	0,401	20,865	20,525	20,453	20,291	24	24	0	0	0	0	0	66	50	0,9	0,6	-
05.08.2022	0,49	24,148	23,613	23,666	23,352	24	24	0	0	0	0	0	67	49	0,9	0,6	-
06.08.2022	0,522	26,654	25,982	26,125	25,689	24	24	0	0	0	0	0	67	49	0,9	0,6	-
07.08.2022	0,485	24,469	23,875	23,975	23,602	24	24	0	0	0	0	0	67	50	0,9	0,6	-
08.08.2022	0,574	28,035	27,42	27,473	27,115	24	24	0	0	0	0	0	67	49	0,9	0,6	-
09.08.2022	0,635	30,564	29,92	29,949	29,592	24	24	0	0	0	0	0	67	49	0,9	0,6	-
10.08.2022	0,597	28,77	28,156	28,191	27,848	24	24	0	0	0	0	0	67	49	0,9	0,6	-
11.08.2022	0,613	29,496	28,811	28,898	28,49	24	24	0	0	0	0	0	67	49	0,9	0,6	-
12.08.2022	0,54	26,83	26,279	26,293	25,984	24	24	0	0	0	0	0	67	49	0,9	0,6	-
13.08.2022	0,434	23,77	23,281	23,299	23,006	24	24	0	0	0	0	0	66	51	0,9	0,6	-
14.08.2022	0,409	22,459	22,1	22,01	21,836	24	24	0	0	0	0	0	67	51	0,9	0,6	-
15.08.2022	0,481	23,656	23,346	23,184	23,086	24	24	0	0	0	0	0	67	49	0,9	0,6	-
16.08.2022	0,31	18,111	17,986	17,754	17,768	24	24	0	0	0	0	0	66	51	0,9	0,6	-
17.08.2022	0,389	22,188	21,908	21,748	21,643	24	24	0	0	0	0	0	66	51	0,9	0,6	-
18.08.2022	0,38	26,744	26,34	26,207	25,979	24	24	0	0	0	0	0	67	55	0,9	0,6	-
19.08.2022	0,453	24,021	23,611	23,537	23,332	24	24	0	0	0	0	0	67	50	0,9	0,6	-
20.08.2022	0,253	16,283	16,15	15,967	15,943	24	24	0	0	0	0	0	66	52	0,9	0,6	-
Итого:	13,977	774,2	763,919	759,154	755,09	744	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,02																

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2022	699,992	23478,203	23279,953	22926,248	23046,658	6897,94	0,24
20.08.2022	713,969	24252,404	24043,873	23685,4	23801,748	7641,94	0,24

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.08.2022 12:42:19