

#28956#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2023 по 20.08.2023

Потребитель Детский Сад № 59, МАДОУ
Адрес потребителя Согласия 32, Калининград (корпус 1 "старый")
Номер абонента 4712
Порядковый номер 7272
Тип теплосчётчика ТЭСМА-106
Заводской номер 230039
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.07.2023	0,568	27,812	27,48	27,246	27,172	24	24	0	0	0	0	0	67	49	0,9	0,6	-
22.07.2023	0,493	25,273	25	24,762	24,703	24	24	0	0	0	0	0	67	50	0,9	0,6	-
23.07.2023	0,513	25,422	25,152	24,902	24,863	24	24	0	0	0	0	0	68	50	0,9	0,6	-
24.07.2023	0,501	24,742	24,449	24,238	24,172	24	24	0	0	0	0	0	67	49	0,9	0,6	-
25.07.2023	0,538	40,73	40,672	40,008	40,184	24	24	0	0	0	0	0	62	51	0,9	0,6	-
26.07.2023	0,585	27,047	26,711	26,488	26,414	24	24	0	0	0	0	0	68	49	0,9	0,6	-
27.07.2023	0,576	26,719	26,535	26,172	26,242	24	24	0	0	0	0	0	68	49	0,9	0,6	-
28.07.2023	0,496	23,109	23,16	22,641	22,91	24	24	0	0	0	0	0	67	48	0,9	0,6	-
29.07.2023	0,345	17,012	17,238	16,672	17,047	24	24	0	0	0	0	0	67	49	0,9	0,6	-
30.07.2023	0,324	16,516	16,629	16,184	16,438	24	24	0	0	0	0	0	67	49	0,9	0,6	-
31.07.2023	0,423	19,094	19,074	18,707	18,875	24	24	0	0	0	0	0	67	48	0,9	0,6	-
01.08.2023	0,422	19,27	19,238	18,887	19,039	24	24	0	0	0	0	0	67	48	0,9	0,6	-
02.08.2023	0,417	19,188	19,152	18,801	18,945	24	24	0	0	0	0	0	67	48	0,9	0,6	-
03.08.2023	0,378	18,035	18,094	17,676	17,898	24	24	0	0	0	0	0	67	48	0,9	0,6	-
04.08.2023	0,385	18,457	18,578	18,09	18,379	24	24	0	0	0	0	0	67	48	0,9	0,6	-
05.08.2023	0,318	16,336	16,5	16,012	16,312	24	24	0	0	0	0	0	66	49	0,9	0,6	-
06.08.2023	0,307	16,27	16,457	15,945	16,27	24	24	0	0	0	0	0	66	50	0,9	0,6	-
07.08.2023	0,403	18,738	18,836	18,363	18,633	24	24	0	0	0	0	0	67	48	0,9	0,6	-
08.08.2023	0,438	19,762	19,895	19,367	19,691	24	24	0	0	0	0	0	67	47	0,9	0,6	-
09.08.2023	0,463	20,094	20,195	19,688	19,988	24	24	0	0	0	0	0	67	47	0,9	0,6	-
10.08.2023	0,459	19,77	19,902	19,371	19,703	24	24	0	0	0	0	0	67	47	0,9	0,6	-
11.08.2023	0,433	19,062	19,172	18,676	18,977	24	24	0	0	0	0	0	67	47	0,9	0,6	-
12.08.2023	0,334	16,949	17,094	16,613	16,898	24	24	0	0	0	0	0	66	49	0,9	0,6	-
13.08.2023	0,301	16,062	16,297	15,742	16,109	24	24	0	0	0	0	0	66	50	0,9	0,6	-
14.08.2023	0,406	18,695	18,871	18,324	18,672	24	24	0	0	0	0	0	67	48	0,9	0,6	-
15.08.2023	0,363	17,992	18,145	17,629	17,941	24	24	0	0	0	0	0	67	49	0,9	0,6	-
16.08.2023	0,368	17,883	17,953	17,527	17,754	24	24	0	0	0	0	0	67	49	0,9	0,6	-
17.08.2023	0,398	18,793	18,852	18,414	18,648	24	24	0	0	0	0	0	67	48	0,9	0,6	-
18.08.2023	0,371	17,797	17,883	17,438	17,684	23,55	23,55	0	0	0	0	0	67	49	0,9	0,6	-
19.08.2023	0,269	15,77	15,926	15,457	15,73	24	24	0	0	0	0	0	67	52	0,9	0,6	-
20.08.2023	0,265	15,863	16,023	15,547	15,824	24	24	0	0	0	0	0	66	52	0,9	0,6	-
Итого:	12,86	634,262	635,163	621,587	628,115	743,55	743,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,06																

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,55

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2023	1417,028	48757,863	48344,105	47622,18	47852,863	15657,24	0,24
20.08.2023	1429,888	49392,125	48979,27	48243,766	48480,98	16400,79	0,24

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.08.2023 7:43:33