

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/02/24г.-23/03/24г.

Абонент: Батальная 47-57
Адрес: ТСЖ Дружное
Тепловычислитель ТВ7-4.1 сет. N 001
Договорные расходы:
M сет. воды = _____ т.сут M гвс = _____ т.сут
tхв: догов., tхд = 5.00 °C

Договор N: 3210
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 15.00 м3/ч G под min = 0.04 м3/ч
G обр max = 100.00 м3/ч G обр min = 10.00 м3/ч
G гвс max = 1.20 м3/ч G гвс min = 0.01 м3/ч

Серийный номер 20112702, ВД=1, ТВ1, СИ=5, КТЗ=1, ФРТ=1 КСН=0хС983

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	P3 МПа	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tx °C	Px МПа	Qr ГДж
23.02.24 23	73.78	41.40	32.38	0.48	0.29	0.60	19.025	0.000	0.000	18.565	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	2.9
24.02.24 23	73.91	44.43	29.49	0.48	0.29	0.60	24.837	0.000	0.000	24.234	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	2.9
25.02.24 23	74.08	45.92	28.16	0.48	0.29	0.60	26.531	0.000	0.000	25.884	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	3.0
26.02.24 23	73.93	44.65	29.29	0.48	0.29	0.60	24.136	0.000	0.000	23.552	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	2.8
27.02.24 23	73.83	42.98	30.85	0.49	0.29	0.60	21.397	0.000	0.000	20.879	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	2.7
28.02.24 23	73.83	43.46	30.37	0.48	0.29	0.60	22.917	0.000	0.000	22.360	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	2.8
29.02.24 23	73.96	46.42	27.53	0.48	0.30	0.60	28.604	0.000	0.000	27.908	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	3.2
01.03.24 23	73.79	41.95	31.85	0.48	0.29	0.60	18.975	0.000	0.000	18.515	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	2.4
02.03.24 23	73.68	42.04	31.64	0.48	0.29	0.60	20.340	0.000	0.000	19.849	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	2.6
03.03.24 23	73.86	43.50	30.36	0.48	0.29	0.60	22.119	0.000	0.000	21.582	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	2.7
04.03.24 23	74.03	47.87	26.16	0.47	0.30	0.60	31.006	0.000	0.000	30.251	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	3.3
05.03.24 23	74.26	47.76	26.50	0.48	0.30	0.60	31.370	0.000	0.000	30.603	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	3.4
06.03.24 23	74.20	48.67	25.53	0.47	0.30	0.60	33.889	0.000	0.000	33.061	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	3.5
07.03.24 23	74.74	50.85	23.90	0.47	0.30	0.60	38.856	0.000	0.000	37.894	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	3.7
08.03.24 23	74.57	57.90	16.67	0.47	0.30	0.60	68.233	0.000	0.000	66.551	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	4.6
09.03.24 23	75.81	52.33	23.48	0.47	0.30	0.60	40.659	0.000	0.000	39.625	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	3.9
10.03.24 23	75.64	51.02	24.62	0.47	0.30	0.60	37.832	0.000	0.000	36.873	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	3.8
11.03.24 23	74.35	49.23	25.12	0.46	0.30	0.60	32.859 !	0.000	0.000 !	32.053 !	0.000	0.000 !	0.000	5.00	0.20	3.3
12.03.24 23	74.11	47.92	26.19	0.47	0.30	0.60	32.554	0.000	0.000	31.761	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	3.4
13.03.24 23	74.14	45.65	28.49	0.48	0.29	0.60	26.861	0.000	0.000	26.205	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	3.1
14.03.24 23	74.14	48.73	25.41	0.48	0.29	0.60	28.753	0.000	0.000	28.053	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	2.9
15.03.24 23	73.49	40.06	33.43	0.48	0.29	0.60	16.895	0.000	0.000	16.489	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	2.3
16.03.24 23	73.55	41.30	32.25	0.48	0.29	0.60	18.348	0.000	0.000	17.906	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	2.4
17.03.24 23	73.92	48.40	25.52	0.47	0.30	0.60	34.141	0.000	0.000	33.311	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	3.5
18.03.24 23	74.47	49.59	24.88	0.47	0.30	0.60	35.816	0.000	0.000	34.934	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	3.6
19.03.24 23	74.42	52.74	21.67	0.47	0.30	0.60	45.856	0.000	0.000	44.727	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	4.0
20.03.24 23	74.36	49.24	25.12	0.47	0.29	0.60	31.753	0.000	0.000	30.975	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	3.2
21.03.24 23	74.20	44.07	30.13	0.48	0.29	0.60	23.538	0.000	0.000	22.964	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	2.9
22.03.24 23	74.09	43.93	30.16	0.48	0.29	0.60	23.174	0.000	0.000	22.609	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	2.8
23.03.24 23	73.82	42.78	31.04	0.48	0.29	0.60	22.040	0.000	0.000	21.507	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	2.7
Итого/Средн	74.28	47.90	26.38	0.48	0.29	0.60	883.313	0.000	0.000	861.679	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	95.3

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв ГДж	Qг ГДж	ВНР ч	ВОС ч
22.02.24 23	24677.996	0.000	1.815	24038.299	0.000	1.797	1.797	2617.144	0.305	30122	36
23.03.24 23	25561.309	0.000	1.815	24899.978	0.000	1.797	1.797	2712.480	0.305	30841	37
Итого	883.313	0.000	0.000	861.679	0.000	0.000	0.000	95.336	0.000	719	1

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(X) аппарат. неиспр.

Представитель абонента _____ представитель снабжающей организации _____

