

#126167#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 16.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Дружное ТСЖ, УК

Батальная 47-53, г.Калининград

4054

8968

ТВ7

20112702

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	2,931	0	23,331	0	0	22,736	0	0	24	0	0	0	75,6	44,9	0,07	0,01	-
25.03.2025	2,786	0	24,899	0	0	24,264	0	0	24	0	0	0	75,6	48,2	0,07	0,01	-
26.03.2025	2,709	0	20,058	0	0	19,547	0	0	24	0	0	0	75,5	42,5	0,07	0	-
27.03.2025	2,904	0	22,476	0	0	21,902	0	0	24	0	0	0	75,7	44,1	0,07	0,01	-
28.03.2025	2,272	0	16,296	0	0	15,88	0	0	24	0	0	0	75,7	41,6	0,07	0,01	-
29.03.2025	2,067	0	15,015	0	0	14,635	0	0	24	0	0	0	75,4	41,7	0,06	0,01	-
30.03.2025	2,631	0	19,42	0	0	18,926	0	0	24	0	0	0	75,5	42,3	0,07	0,01	-
31.03.2025	2,608	0	19,678	0	0	19,178	0	0	24	0	0	0	75,6	43,1	0,07	0,01	-
01.04.2025	2,906	0	23,007	0	0	22,422	0	0	24	0	0	0	75,5	44,6	0,06	0,01	-
02.04.2025	2,373	0	17,693	0	0	17,243	0	0	24	0	0	0	75,5	42,7	0,06	0,01	-
03.04.2025	1,902	0	13,142	0	0	12,81	0	0	24	0	0	0	75,3	39,9	0,06	0,01	-
04.04.2025	2,343	0	17,038	0	0	16,605	0	0	24	0	0	0	75,4	41,8	0,07	0,01	-
05.04.2025	3,358	0	29,619	0	0	28,86	0	0	24	0	0	0	75,9	48,1	0,07	0,03	-
06.04.2025	3,793	0	36,53	0	0	35,589	0	0	24	0	0	0	76	50,6	0,07	0,02	-
07.04.2025	3,332	0	30,58	0	0	29,796	0	0	24	0	0	0	75,9	49,2	0,07	0,02	-
08.04.2025	3,297	0	28,496	0	0	27,767	0	0	24	0	0	0	75,8	47,5	0,07	0,02	-
09.04.2025	3,126	0	26,586	0	0	25,905	0	0	24	0	0	0	75,8	47,1	0,07	0,02	-
10.04.2025	3,489	0	32,174	0	0	31,359	0	0	24	0	0	0	75,4	48,8	0,07	0,02	-
11.04.2025	2,965	0	25,99	0	0	25,355	0	0	24	0	0	0	73,8	45,9	0,06	0,01	-
12.04.2025	2,565	0	23,663	0	0	23,085	0	0	24	0	0	0	73,8	47,3	0,06	0,01	-
13.04.2025	1,813	0	13,537	0	0	13,209	0	0	24	0	0	0	73,5	40,7	0,06	0,01	-
14.04.2025	1,22	0	7,845	0	0,01	7,657	0	0,01	24	0	0	0	73,1	35,1	0,05	0	-
15.04.2025	1,119	0,001	7,859	0	0	7,671	0	0	24	0	0	0	73,1	38,3	0,05	0,01	-
16.04.2025	0,747	0	4,886	0	0	4,769	0	0	24	0	0	0	72,9	35,5	0,05	0	-
Итого:	61,256	0	499,818	0	0,01	487,17	0	0,01	576	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,631																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

576

576

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	578,844	5115,999	0	0	4980,312	0	0	6490	362
16.04.2025	640,096	5615,816	0	0,01	5467,482	0	0,01	7066	362

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.04.2025 14:02:15