

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/03/24г.-23/04/24г.

Абонент: Батальная 47-57

Договор N: 3210

Адрес: ТСЖ Дружное

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ТВ7-4.1 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 15.00 м3/ч G под min = 0.04 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M гвс = _____ т.сут

G обр max = 100.00 м3/ч G обр min = 10.00 м3/ч

tхв: догов., tхд = 5.00°C

G гвс max = 1.20 м3/ч G гвс min = 0.01 м3/ч

Серийный номер 20112702, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0хС983

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	P3 МПа	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tх °C	Pх МПа	Qтв ГДж	Qг ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.03.24 23	73.82	42.78	31.04	0.48	0.29	0.60	22.040	0.000	0.000	21.507	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	2.799	0.000	24	0	
24.03.24 23	74.05	46.66	27.39	0.48	0.30	0.60	28.882	0.000	0.000	28.179	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	3.237	0.000	24	0	
25.03.24 23	74.22	46.55	27.68	0.48	0.29	0.60	26.528	0.000	0.000	25.879	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	3.004	0.000	24	0	
26.03.24 23	73.97	44.26	29.71	0.48	0.29	0.60	22.128	0.000	0.000	21.590	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	2.690	0.000	24	0	
27.03.24 23	73.60	41.64	31.96	0.48	0.29	0.60	17.703	0.000	0.000	17.277	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	2.315	0.000	24	0	
28.03.24 23	73.27	38.50	34.77	0.49	0.29	0.60	14.438	0.000	0.000	14.092	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	2.054	0.000	24	0	
29.03.24 23	73.49	38.72	34.77	0.49	0.29	0.60	14.411	0.000	0.000	14.064	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	2.050	0.000	24	0	
30.03.24 23	73.12	37.25	35.87	0.48	0.28	0.60	12.485	0.000	0.000	12.188	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.832	0.000	24	0	
31.03.24 23	72.82	36.91	35.91	0.49	0.29	0.60	8.196	0.000	0.000	8.002	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.204	0.000	24	0	
01.04.24 23	72.62	36.94	35.68	0.49	0.29	0.60	8.135	0.000	0.000	7.944	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.188	0.000	24	0	
02.04.24 23	73.18	38.02	35.15	0.49	0.29	0.60	13.415	0.000	0.000	13.094	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.929	0.000	24	0	
03.04.24 23	74.05	47.07	26.99	0.48	0.30	0.60	29.957	0.000	0.000	29.228	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	3.308	0.000	24	0	
04.04.24 23	74.26	47.71	26.55	0.48	0.29	0.60	28.887	0.000	0.000	28.180	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	3.138	0.000	24	0	
05.04.24 23	73.49	38.81	34.67	0.49	0.29	0.60	14.281	0.000	0.000	13.938	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	2.026	0.000	24	0	
06.04.24 23	73.36	37.83	35.53	0.48	0.29	0.60	13.857	0.000	0.000	13.525	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	2.014	0.000	24	0	
07.04.24 23	73.51	41.76	31.75	0.48	0.29	0.60	13.229	0.000	0.000	12.911	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.718	0.000	24	0	
08.04.24 23	73.12	37.91	35.21	0.49	0.29	0.60	10.818	0.000	0.000	10.560	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.559	0.000	24	0	
09.04.24 23	72.98	37.08	35.90	0.48	0.29	0.60	4.735	0.000	0.000	4.623	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.696	0.000	24	0	
10.04.24 23	71.96	37.32	34.64	0.39	0.28	0.60	13.828	0.000	0.000	13.508	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.960	0.000	24	0	
11.04.24 23	71.77	41.26	30.52	0.41 <	0.25 <	0.60	9.434	0.000	0.000	9.217	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.179	0.000	24	0	*
12.04.24 23	23.41	22.82	0.59	0.42 <	0.25 <	0.60	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.000	0.000	24	0	*
13.04.24 23	22.12	21.67	0.46	0.42 <	0.21 <	0.60	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.000	0.000	24	0	*
14.04.24 23	21.40	20.98	0.42	0.42 <	0.00	0.60	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.000	0.000	24	0	*
15.04.24 23	20.99	20.56	0.43	0.23 <	0.00	0.60	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.000	0.000	24	0	*
16.04.24 23	20.52	20.11	0.41	0.00	0.00	0.60	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.000	0.000	24	0	

17.04.24 23	19.79	19.39	0.40	0.00	0.00	0.60	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.000	0.000	24	0
18.04.24 23	19.21	18.82	0.39	0.00	0.00	0.60	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.000	0.000	24	0
19.04.24 23	74.53	40.69	33.84	0.22	0.16	0.60	12.733	0.000	0.002	12.419	0.000	0.002	0.002	5.00	0.20	1.761	0.000	24	0
20.04.24 23	74.90	46.80	28.11	0.41	0.31	0.60	31.656	0.000	0.000	30.869	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	3.637	0.000	24	0
21.04.24 23	74.84	46.63	28.22	0.41	0.31	0.60	30.226	0.000	0.000	29.475	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	3.486	0.000	24	0
22.04.24 23	75.15	55.72	19.43	0.40	0.31	0.60	58.958	0.000	0.000	57.482	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	4.684	0.000	24	0
23.04.24 23	75.20	55.33	19.87	0.41	0.31	0.60	53.134	0.000	0.000	51.804	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	4.318	0.000	24	0
Итого/Средн	74.10	45.66	28.43	0.40	0.24	0.60	514.094	0.000	0.002	501.556	0.000	0.002	0.002	5.00	0.20	59.785	0.000	768	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв ГДж	Qг ГДж	ВНР ч	ВОС ч
22.03.24 23	25539.269	0.000	1.815	24878.471	0.000	1.797	1.797	2709.682	0.305	30817	37
23.04.24 23	26053.363	0.000	1.817	25380.027	0.000	1.799	1.799	2769.467	0.306	31585	37
Итого	514.094	0.000	0.002	501.556	0.000	0.002	0.002	59.785	0.000	768	0

Условные обозначения:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (!) отсут.питания
 (#) дисбаланс масс
 (X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента _____ Для Представитель снабжающей организации _____

