

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/09/23г.-23/10/23г.

Абонент: Батальная 47-57
Адрес: ТСЖ Дружное
Тепловычислитель ТВ7-4.1 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
тхв: догов., тхд = 5.00 °С

Договор N: 3210
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 15.00 м3/ч G под min = 0.04 м3/ч
G обр max = 100.00 м3/ч G обр min = 10.00 м3/ч
G гвс max = 1.20 м3/ч G гвс min = 0.01 м3/ч

Серийный номер 20112702, ВД=1, ТВ1, СИ=5, КТЗ=1, ФРТ=1 КСН=0хС983

Дата/время	t1 °С	t2 °С	dt °С	P1 МПа	P2 МПа	P3 МПа	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tx °С	Pк МПа	Qтв ГДж	Qг ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.09.23 23	21.77	21.47	0.30	0.00	0.00	0.60	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.000	0.000	24	0	
24.09.23 23	21.74	21.45	0.30	0.00	0.00	0.60	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.000	0.000	24	0	
25.09.23 23	21.53	21.24	0.29	0.00	0.00	0.60	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.000	0.000	24	0	
26.09.23 23	21.28	21.00	0.28	0.00	0.00	0.60	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.000	0.000	24	0	
27.09.23 23	21.33	21.07	0.27	0.00	0.00	0.60	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.000	0.000	24	0	
28.09.23 23	21.46	21.18	0.27	0.00	0.00	0.60	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.000	0.000	24	0	
29.09.23 23	21.52	21.25	0.27	0.00	0.00	0.60	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.000	0.000	24	0	
30.09.23 23	21.53	21.25	0.27	0.00	0.00	0.60	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.000	0.000	24	0	
01.10.23 23	21.47	21.21	0.26	0.00	0.00	0.60	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.000	0.000	24	0	
02.10.23 23	21.32	21.06	0.26	0.00	0.00	0.60	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.000	0.000	24	0	
03.10.23 23	21.27	21.02	0.25	0.00	0.00	0.60	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.000	0.000	24	0	
04.10.23 23	21.28	21.05	0.23	0.00	0.00	0.60	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.000	0.000	24	0	
05.10.23 23	21.01	20.79	0.22	0.00	0.00	0.60	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.000	0.000	24	0	
06.10.23 23	20.67	20.44	0.23	0.00	0.00	0.60	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.000	0.000	24	0	
07.10.23 23	20.43	20.22	0.21	0.00	0.00	0.60	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.000	0.000	24	0	
08.10.23 23	19.95	19.74	0.21	0.00	0.00	0.60	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.000	0.000	24	0	
09.10.23 23	19.33	19.09	0.24	0.00	0.00	0.60	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.000	0.000	24	0	
10.10.23 23	18.77	18.46	0.31	0.00	0.00	0.60	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.000	0.000	24	0	
11.10.23 23	18.77	18.48	0.29	0.00	0.00	0.60	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.000	0.000	24	0	
12.10.23 23	18.97	18.69	0.28	0.00	0.00	0.60	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.000	0.000	24	0	
13.10.23 23	72.12	36.98	35.14	0.17	0.12	0.60	4.799	0.000	0.482	4.688	0.000	0.479	0.479	5.00	0.20	0.754	0.062	24	0	
14.10.23 23	71.83	37.24	34.59	0.43	0.29	0.60	9.925	0.000	0.000	9.696	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.405	0.000	24	0	
15.10.23 23	70.98	40.41	30.57	0.43	0.29	0.60	13.698	0.000	0.000	13.388	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.715	0.000	24	0	
16.10.23 23	73.14	44.07	29.07	0.45	0.29	0.60	20.090	0.000	0.272	19.611	0.000	0.270	0.270	5.00	0.20	2.434	0.040	24	0	
17.10.23 23	73.03	44.78	28.25	0.45	0.29	0.60	24.593	0.000	0.000	24.008	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	2.843	0.000	24	0	
18.10.23 23	73.01	40.14	32.87	0.45	0.29	0.60	17.927	0.000	0.000	17.501	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	2.411	0.000	24	0	
19.10.23 23	73.42	52.66	20.76	0.45	0.29	0.60	47.970	0.000	0.000	46.820	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	4.078	0.000	24	0	
20.10.23 23	73.44	47.78	25.66	0.44	0.29	0.60	31.701	0.000	0.000	30.940	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	3.329	0.000	24	0	

21.10.23 23	73.49	45.39	28.10	0.45	0.29	0.60	26.192	0.000	0.000	25.564	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	3.011	0.000	24	0
22.10.23 23	73.15	39.47	33.68	0.45	0.28	0.60	16.356	0.000	0.000	15.967	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	2.254	0.000	24	0
23.10.23 23	72.99	37.86	35.12	0.45	0.29	0.60	14.446	0.000	0.000	14.104	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	2.076	0.000	24	0
Итого/Средн	73.04	44.94	28.10	0.15	0.10	0.60	227.699	0.000	0.754	222.287	0.000	0.749	0.749	5.00	0.20	26.312	0.102	744	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв ГДж	Qг ГДж	ВНР ч	ВОС ч
22.09.23 23	19968.578	0.000	1.061	19452.462	0.000	1.048	1.048	2122.444	0.203	26453	33
23.10.23 23	20196.277	0.000	1.815	19674.749	0.000	1.797	1.797	2148.756	0.305	27197	33
Итого	227.699	0.000	0.754	222.287	0.000	0.749	0.749	26.312	0.102	744	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

