

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 23/10/24г.-23/11/24г.

Абонент: Батальная 47-57  
Адрес: ТСЖ Дружное  
Тепловычислитель ТВ7-4.1 сет. N 001

Договор N: 3210  
Тип расходомера:  
Пределы измерений:

Договорные расходы:  
M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут  
tхв: догов., tхд = 5.00°C

G под max = 15.00 м3/ч G под min = 0.04 м3/ч  
G обр max = 100.00 м3/ч G обр min = 10.00 м3/ч  
G гвс max = 1.20 м3/ч G гвс min = 0.01 м3/ч

Серийный номер 20112702, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0хС983

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	P3 МПа	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tх °C	Pх МПа	Qтв ГДж	Qг ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.10.24 23	73.65	37.22	36.43	0.47	0.30	0.60	12.568	0.000	0.000	12.265	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.873	0.000	24	0	
24.10.24 23	73.62	39.44	34.18	0.44	0.31	0.60	15.878	0.000	0.000	15.495	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	2.220	0.000	24	0	
25.10.24 23	74.07	44.49	29.58	0.44	0.31	0.60	23.670	0.000	0.000	23.092	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	2.863	0.000	24	0	
26.10.24 23	73.78	41.65	32.13	0.47	0.30	0.60	17.563	0.000	0.000	17.138	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	2.308	0.000	24	0	
27.10.24 23	73.80	38.93	34.86	0.47	0.30	0.60	14.302	0.000	0.000	13.956	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	2.039	0.000	24	0	
28.10.24 23	73.59	38.62	34.98	0.47	0.30	0.60	14.565	0.000	0.000	14.214	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	2.084	0.000	24	0	
29.10.24 23	73.64	37.55	36.09	0.47	0.30	0.60	12.450	0.000	0.000	12.150	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.837	0.000	24	0	
30.10.24 23	66.57	36.13	30.44	0.45	0.31	0.60	13.849	0.000	0.000	13.569	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.731	0.000	24	0	
31.10.24 23	73.54	38.93	34.61	0.47	0.30	0.60	14.953	0.000	0.000	14.593	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	2.117	0.000	24	0	
01.11.24 23	73.51	35.96	37.55	0.48	0.30	0.60	11.230	0.000	0.000	10.960	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.724	0.000	24	0	
02.11.24 23	73.73	43.11	30.62	0.47	0.31	0.60	21.940	0.000	0.000	21.410	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	2.749	0.000	24	0	
03.11.24 23	73.96	44.53	29.43	0.47	0.31	0.60	23.258	0.000	0.000	22.693	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	2.800	0.000	24	0	
04.11.24 23	73.94	42.24	31.70	0.47	0.31	0.60	20.331	0.000	0.000	19.838	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	2.636	0.000	24	0	
05.11.24 23	74.19	52.56	21.64	0.47	0.31	0.60	39.922	0.000	0.000	38.947	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	3.535	0.000	24	0	
06.11.24 23	74.00	46.13	27.87	0.46	0.31	0.60	27.958	0.000	0.000	27.277	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	3.187	0.000	24	0	
07.11.24 23	74.19	52.22	21.97	0.47	0.31	0.60	44.138	0.000	0.000	43.058	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	3.968	0.000	24	0	
08.11.24 23	74.06	49.14	24.92	0.47	0.31	0.60	31.288	0.000	0.000	30.526	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	3.190	0.000	24	0	
09.11.24 23	74.02	52.20	21.81	0.46	0.31	0.60	44.616	0.000	0.000	43.530	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	3.983	0.000	24	0	
10.11.24 23	73.98	55.88	18.11	0.45	0.31	0.60	59.178	0.000	0.000	57.735	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	4.386	0.000	24	0	
11.11.24 23	75.55	57.77	17.78	0.46	0.31	0.60	64.192	0.000	0.000	62.571	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	4.669	0.000	24	0	
12.11.24 23	76.15	57.98	18.17	0.46	0.31	0.60	63.014	0.000	0.000	61.398	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	4.683	0.000	24	0	
13.11.24 23	76.05	58.55	17.50	0.46	0.32	0.60	65.462	0.000	0.000	63.791	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	4.684	0.000	24	0	
14.11.24 23	74.43	48.36	26.07	0.47	0.32	0.60	29.916	0.000	0.000	29.181	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	3.190	0.000	24	0	
15.11.24 23	73.98	45.13	28.85	0.47	0.31	0.60	24.614	0.000	0.000	24.015	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	2.904	0.000	24	0	
16.11.24 23	73.76	41.43	32.33	0.47	0.31	0.60	19.427	0.000	0.000	18.957	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	2.569	0.000	24	0	
17.11.24 23	73.77	44.22	29.56	0.47	0.31	0.60	24.393	0.000	0.000	23.804	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	2.949	0.000	24	0	
18.11.24 23	74.16	46.57	27.59	0.48	0.32	0.60	29.343	0.000	0.000	28.626	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	3.312	0.000	24	0	
19.11.24 23	74.03	48.76	25.27	0.48	0.32	0.60	35.037	0.000	0.000	34.184	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	3.622	0.000	24	0	

20.11.24 23	75.96	46.88	29.08	0.49	0.31	0.60	27.767	0.000	0.000	27.059	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	3.300	0.000	24	0
21.11.24 23	77.00	51.45	25.55	0.49	0.31	0.60	38.745	0.000	0.000	37.733	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	4.044	0.000	24	0
22.11.24 23	76.44	56.58	19.86	0.48	0.32	0.60	55.663	0.000	0.000	54.228	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	4.520	0.000	24	0
23.11.24 23	76.28	53.11	23.17	0.48	0.32	0.60	43.612	0.000	0.000	42.492	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	4.131	0.000	24	0
<b>Итого/Средн</b>	<b>74.66</b>	<b>49.88</b>	<b>24.78</b>	<b>0.47</b>	<b>0.31</b>	<b>0.60</b>	<b>984.841</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>960.486</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>5.00</b>	<b>0.20</b>	<b>99.806</b>	<b>0.000</b>	<b>768</b>	<b>0</b>

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв ГДж	Qг ГДж	ВНР ч	ВОС ч
22.10.24 23	302.718	0.000	0.000	295.513	0.000	0.000	0.000	35.788	0.000	2842	362
23.11.24 23	1287.559	0.000	0.000	1255.999	0.000	0.000	0.000	135.593	0.000	3610	362
<b>Итого</b>	<b>984.841</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>960.486</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>99.806</b>	<b>0.000</b>	<b>768</b>	<b>0</b>

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (X) аппар.неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_

