

#107853#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 22/11/24г.-22/12/24г.

Абонент: Ватальная 47-53

Адрес: ТСЖ Дружное

Договор N: 3210

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

тхв: догов., тхд = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 15.00 м3/ч G1 min = 0.04 м3/ч

G2 max = 100.00 м3/ч G2 min = 10.00 м3/ч

G3 max = 1.20 м3/ч G3 min = 0.01 м3/ч

Серийный номер 20112702, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0хС983

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tx °C	Pк кгс/см2	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.11.24 23	76,44	56,58	19,86	4,9	3,22	6,12	55,663	0	0	54,228	0	0	0	5	2	1,08	0	24	0	
23.11.24 23	76,28	53,11	23,17	4,85	3,25	6,12	43,612	0	0	42,492	0	0	0	5	2	0,987	0	24	0	
24.11.24 23	76,26	50,25	26	4,94	3,25	6,12	36,462	0	0	35,527	0	0	0	5	2	0,925	0	24	0	
25.11.24 23	76,13	44,02	32,11	5,04	3,16	6,12	21,687	0	0	21,132	0	0	0	5	2	0,68	0	24	0	
26.11.24 23	76,06	41,51	34,55	4,97	3,13	6,12	19,09	0	0	18,602	0	0	0	5	2	0,643	0	24	0	
27.11.24 23	75,94	45,58	30,36	4,92	3,15	6,12	26,055	0	0	25,39	0	0	0	5	2	0,772	0	24	0	
28.11.24 23	76,06	46,12	29,94	4,96	3,16	6,12	26,851	0	0	26,168	0	0	0	5	2	0,785	0	24	0	
29.11.24 23	76,24	52,9	23,34	4,95	3,15	6,12	44,095	0	0	42,962	0	0	0	5	2	1,005	0	24	0	
30.11.24 23	75,79	47,05	28,75	4,93	3,18	6,12	28,404	0	0	27,683	0	0	0	5	2	0,797	0	24	0	
01.12.24 23	76,1	48,08	28,02	4,92	3,2	6,12	31,027	0	0	30,234	0	0	0	5	2	0,849	0	24	0	
02.12.24 23	76,39	49,05	27,34	5,03	3,2	6,12	32,869	0	0	32,025	0	0	0	5	2	0,877	0	24	0	
03.12.24 23	76,31	44,23	32,08	5,03	3,16	6,12	23,01	0	0	22,421	0	0	0	5	2	0,72	0	24	0	
04.12.24 23	75,92	49,75	26,17	4,97	3,19	6,12	35,089	0	0	34,196	0	0	0	5	2	0,897	0	24	0	
05.12.24 23	75,93	47,75	28,18	5,05	3,21	6,12	30,473	0	0	29,698	0	0	0	5	2	0,838	0	24	0	
06.12.24 23	76,01	50,16	25,85	4,98	3,24	6,12	36,822	0	0	35,881	0	0	0	5	2	0,929	0	24	0	
07.12.24 23	76,67	50,52	26,15	4,95	3,25	6,12	36,706	0	0	35,755	0	0	0	5	2	0,937	0	24	0	
08.12.24 23	76,43	49	27,43	4,98	3,24	6,12	33,789	0	0	32,92	0	0	0	5	2	0,905	0	24	0	
09.12.24 23	76,16	48,83	27,34	4,99	3,23	6,12	33,622	0	0	32,761	0	0	0	5	2	0,897	0	24	0	
10.12.24 23	78,04	51,79	26,25	4,99	3,24	6,12	39,252	0	0	38,204	0	0	0	5	2	1,005	0	24	0	
11.12.24 23	79,12	49,11	30,01	5,1	3,2	6,12	30,242	0	0	29,413	0	0	0	5	2	0,884	0	24	0	
12.12.24 23	79,08	49,76	29,32	5,06	3,19	6,12	32,358	0	0	31,472	0	0	0	5	2	0,924	0	24	0	
13.12.24 23	80	53,27	26,73	5,01	3,23	6,12	40,267	0	0	39,141	0	0	0	5	2	1,048	0	24	0	
14.12.24 23	80,68	51,99	28,69	5,05	3,24	6,12	36,219	0	0	35,193	0	0	0	5	2	1,012	0	24	0	
15.12.24 23	78,9	49,06	29,84	5,12	3,23	6,12	30,766	0	0	29,927	0	0	0	5	2	0,895	0	24	0	
16.12.24 23	78,78	42,59	36,19	5,12	3,17	6,12	19,257	0	0	18,734	0	0	0	5	2	0,679	0	24	0	
17.12.24 23	78,72	43,75	34,97	5,16	3,16	6,12	21,928	0	0	21,334	0	0	0	5	2	0,747	0	24	0	
18.12.24 23	78,81	44,88	33,93	5,16	3,17	6,12	22,747	0	0	22,129	0	0	0	5	2	0,752	0	24	0	
19.12.24 23	78,63	39,72	38,91	5,14	3,15	6,12	15,073	0	0	14,664	0	0	0	5	2	0,571	0	24	0	
20.12.24 23	78,69	43,83	34,85	4,86	3,16	6,12	21,875	0	0	21,282	0	0	0	5	2	0,743	0	24	0	
21.12.24 23	78,9	48,55	30,35	3,68	3,19	6,12	30,067	0	0	29,246	0	0	0	5	2	0,889	0	24	0	
22.12.24 23	78,99	45,73	33,26	1,63	3,2	6,12	24,184	0	0	23,519	0	0	0	5	2	0,782	0	24	0	
Итого/Средн	77,3	49,03	28,27	4,85	3,2	6,12	959,56	0	0	934,332	0	0	0	5	2	26,453	0	744	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21.11.24 23	1188,284	0	0	1159,28	0	0	0	30,32	0	3562	362
22.12.24 23	2147,844	0	0	2093,612	0	0	0	56,773	0	4306	362
Итого	959,56	0	0	934,332	0	0	0	26,453	0	744	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппарат неисправ.

Представитель абонента _____

Представитель снабжающей организации _____

