

#126715#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Школа №28, МАОУ СОШ
Чаадаева 4, Калининград (д/с 32)
3691
4076
ТЭМ-104
1443408
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab ч	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	0,318	13,604	13,408	0	13,306	13,275	0	24	24	0	0	70	46,2	0	9,1	5,1	0	5,6
22.03.2025	0,23	10,996	10,855	0	10,758	10,738	0	24	24	0	0	69,6	48,3	0	9,1	5,1	0	5,7
23.03.2025	0,22	10,004	9,88	0	9,789	9,778	0	24	24	0	0	69,5	47,1	0	9,1	5,1	0	6,8
24.03.2025	0,285	12,156	11,99	0	11,891	11,871	0	24	24	0	0	70,1	46,2	0	9,1	5,1	0	5,5
25.03.2025	0,29	13,126	12,952	0	12,842	12,818	0	24	24	0	0	69,7	47,2	0	9,1	5,1	0	4,4
26.03.2025	0,272	11,265	11,119	0	11,021	11,015	0	24	24	0	0	69,5	44,9	0	9,1	5,1	0	6,9
27.03.2025	0,279	11,775	11,622	0	11,521	11,511	0	24	24	0	0	69,7	45,6	0	9,1	5,1	0	5,7
28.03.2025	0,241	10,113	9,976	0	9,895	9,88	0	24	24	0	0	69,6	45,3	0	9,1	5,1	0	8,9
29.03.2025	0,183	8,579	8,47	0	8,399	8,385	0	24	24	0	0	68,4	46,7	0	9,1	5,1	0	9,9
30.03.2025	0,2	9,102	9,018	0	8,91	8,928	0	24	24	0	0	68,6	46,3	0	9,1	5,1	0	6,8
31.03.2025	0,253	10,811	10,675	0	10,578	10,571	0	24	24	0	0	69,5	45,6	0	9,1	5,1	0	5,9
01.04.2025	0,283	11,805	11,653	0	11,547	11,542	0	24	24	0	0	69,9	45,5	0	9,1	5,1	0	-
02.04.2025	0,246	10,604	10,47	0	10,377	10,369	0	24	24	0	0	69,2	45,5	0	9,1	5,1	0	-
03.04.2025	0,241	10,084	9,946	0	9,869	9,854	0	24	24	0	0	69,1	44,8	0	9,1	5,1	0	-
04.04.2025	0,251	10,824	10,686	0	10,592	10,582	0	24	24	0	0	69,2	45,6	0	9,1	5,1	0	-
05.04.2025	0,243	11,416	11,274	0	11,166	11,151	0	23	23	0	0	70,3	48,6	0	9,1	5,1	0	-
06.04.2025	0,263	12,438	12,271	0	12,155	12,128	0	24	24	0	0	71,5	49,9	0	9,1	5,1	0	-
07.04.2025	0,28	12,879	12,71	0	12,592	12,568	0	24	24	0	0	70,9	48,7	0	9,1	5,1	0	-
08.04.2025	0,299	13,629	13,451	0	13,332	13,31	0	24	24	0	0	69,9	47,6	0	9,1	5,1	0	-
09.04.2025	0,293	13,062	12,884	0	12,776	12,75	0	24	24	0	0	70,1	47,3	0	9,1	5,1	0	-
10.04.2025	0,328	14,782	14,583	0	14,457	14,43	0	24	24	0	0	70,2	47,6	0	9,1	5,1	0	-
11.04.2025	0,276	11,884	11,721	0	11,625	11,604	0	24	24	0	0	69,9	46,3	0	9,1	5,1	0	-
12.04.2025	0,213	10,356	10,22	0	10,135	10,109	0	24	24	0	0	69,3	48,4	0	9,1	5,1	0	-
13.04.2025	0,148	7,071	6,998	0	6,923	6,926	0	24	24	0	0	68,4	47,2	0	9,1	5,1	0	-
14.04.2025	0,177	7,665	7,574	0	7,504	7,503	0	24	24	0	0	68,5	44,9	0	9,1	5,1	0	-
15.04.2025	0,168	7,499	7,428	0	7,34	7,354	0	24	24	0	0	68,8	46,1	0	9,1	5,1	0	-
16.04.2025	0,164	7,26	7,163	0	7,109	7,096	0	24	24	0	0	68,2	45,3	0	9,1	5,1	0	-
17.04.2025	0,141	6,709	6,655	0	6,568	6,586	0	24	24	0	0	68,2	46,9	0	9,1	5,1	0	-
18.04.2025	0,113	6,125	6,089	0	6,003	6,022	0	24	24	0	0	66,8	48,2	0	9,1	5,1	0	-
19.04.2025	0,047	4,595	4,643	0	4,511	4,582	0	24	24	0	0	63,5	53,2	0	9,1	5,1	0	-
20.04.2025	0,047	4,599	4,645	0	4,515	4,584	0	24	24	0	0	63,6	53,2	0	9,1	5,1	0	-
Итого:	6,992	316,817	313,029	0	310,006	309,82	0	743	743	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,992																	

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч743

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	225,278	10069,423	9904,129	0	9843,943	9797,398	0	24323,08	0,02
20.04.2025	232,27	10386,239	10217,156	0	10153,948	10107,218	0	25066,08	0,02

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.04.2025 7:35:26