

# #297240#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель Школа №28, МАОУ СОШ  
Адрес потребителя Чаадаева 4, Калининград (д/с 32)  
Номер абонента 3691  
Порядковый номер 4076  
Тип теплосчётчика ТЭМ-104  
Заводской номер 1443408  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | Q, Гкал | V1, м3  | V2, м3  | V3, м3 | M1, т  | M2, т   | M3, т | TRab | TNar, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|-------|------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| 21.03.2026 | 0,244   | 11,179  | 11,02   | 0      | 10,936 | 10,904  | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 69,9   | 47,6   | 0      | 9,1     | 5,1     | 0       | -           |
| 22.03.2026 | 0,227   | 10,224  | 10,074  | 0      | 10,001 | 9,969   | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 70,1   | 47,4   | 0      | 9,1     | 5,1     | 0       | -           |
| 23.03.2026 | 0,228   | 8,861   | 8,723   | 0      | 8,668  | 8,646   | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 69,8   | 43,6   | 0      | 9,1     | 5,1     | 0       | -           |
| 24.03.2026 | 0,218   | 8,346   | 8,213   | 0      | 8,168  | 8,144   | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 69,2   | 42,6   | 0      | 9,1     | 5,1     | 0       | -           |
| 25.03.2026 | 0,188   | 6,938   | 6,832   | 0      | 6,792  | 6,779   | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 68,6   | 41,1   | 0      | 9,1     | 5,1     | 0       | -           |
| 26.03.2026 | 0,26    | 10,241  | 10,106  | 0      | 10,018 | 10,016  | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 69,9   | 44     | 0      | 9,1     | 5,1     | 0       | -           |
| 27.03.2026 | 0,286   | 11,789  | 11,616  | 0      | 11,53  | 11,503  | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 70,3   | 45,6   | 0      | 9,1     | 5,1     | 0       | -           |
| 28.03.2026 | 0,213   | 9,231   | 9,109   | 0      | 9,031  | 9,019   | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 69,8   | 46,3   | 0      | 9,1     | 5,1     | 0       | -           |
| 29.03.2026 | 0,188   | 7,83    | 7,729   | 0      | 7,664  | 7,658   | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 68,9   | 44,5   | 0      | 9,1     | 5,1     | 0       | -           |
| 30.03.2026 | 0,241   | 9,5     | 9,356   | 0      | 9,294  | 9,273   | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 69,7   | 43,9   | 0      | 9,1     | 5,1     | 0       | -           |
| 31.03.2026 | 0,274   | 10,844  | 10,685  | 0      | 10,607 | 10,587  | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 70,1   | 44,3   | 0      | 9,1     | 5,1     | 0       | -           |
| 01.04.2026 | 0,261   | 10,824  | 10,679  | 0      | 10,587 | 10,577  | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 70     | 45,4   | 0      | 9,1     | 5,1     | 0       | -           |
| 02.04.2026 | 0,284   | 11,661  | 11,478  | 0      | 11,402 | 11,365  | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 70,7   | 45,8   | 0      | 9,1     | 5,1     | 0       | -           |
| 03.04.2026 | 0,262   | 10,404  | 10,247  | 0      | 10,173 | 10,15   | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 70,6   | 44,9   | 0      | 9,1     | 5,1     | 0       | -           |
| 04.04.2026 | 0,193   | 8,086   | 7,981   | 0      | 7,911  | 7,905   | 0     | 23   | 23      | 0      | 0      | 69,6   | 45,3   | 0      | 9,1     | 5,1     | 0       | -           |
| 05.04.2026 | 0,169   | 7,245   | 7,153   | 0      | 7,091  | 7,085   | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 68,9   | 45,2   | 0      | 9,1     | 5,1     | 0       | -           |
| 06.04.2026 | 0,231   | 8,854   | 8,731   | 0      | 8,664  | 8,658   | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 69,3   | 42,7   | 0      | 9,1     | 5,1     | 0       | -           |
| 07.04.2026 | 0,27    | 10,321  | 10,175  | 0      | 10,096 | 10,087  | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 70     | 43,4   | 0      | 9,1     | 5,1     | 0       | -           |
| 08.04.2026 | 0,275   | 10,864  | 10,715  | 0      | 10,625 | 10,617  | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 70,3   | 44,5   | 0      | 9,1     | 5,1     | 0       | -           |
| 09.04.2026 | 0,291   | 11,866  | 11,688  | 0      | 11,606 | 11,577  | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 70,1   | 45,1   | 0      | 9,1     | 5,1     | 0       | -           |
| 10.04.2026 | 0,278   | 11,399  | 11,229  | 0      | 11,15  | 11,122  | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 70     | 45,1   | 0      | 9,1     | 5,1     | 0       | -           |
| 11.04.2026 | 0,203   | 8,61    | 8,48    | 0      | 8,424  | 8,398   | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 69,5   | 45,6   | 0      | 9,1     | 5,1     | 0       | -           |
| 12.04.2026 | 0,182   | 7,988   | 7,852   | 0      | 7,816  | 7,773   | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 69,5   | 46,3   | 0      | 9,1     | 5,1     | 0       | -           |
| 13.04.2026 | 0,236   | 9,044   | 8,881   | 0      | 8,849  | 8,806   | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 69,5   | 42,9   | 0      | 9,1     | 5,1     | 0       | -           |
| 14.04.2026 | 0,199   | 7,497   | 7,356   | 0      | 7,337  | 7,297   | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 69     | 42     | 0      | 9,1     | 5,1     | 0       | -           |
| 15.04.2026 | 0,206   | 7,414   | 7,275   | 0      | 7,255  | 7,22    | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 69,1   | 40,8   | 0      | 9,1     | 5,1     | 0       | -           |
| 16.04.2026 | 0,245   | 9,21    | 9,056   | 0      | 9,01   | 8,979   | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 69,8   | 42,7   | 0      | 9,1     | 5,1     | 0       | -           |
| 17.04.2026 | 0,241   | 9,198   | 9,054   | 0      | 8,999  | 8,976   | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 69,7   | 43     | 0      | 9,1     | 5,1     | 0       | -           |
| 18.04.2026 | 0,166   | 7,105   | 6,98    | 0      | 6,954  | 6,914   | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 69     | 45,3   | 0      | 9,1     | 5,1     | 0       | -           |
| 19.04.2026 | 0,131   | 5,447   | 5,348   | 0      | 5,333  | 5,3     | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 68,3   | 43,9   | 0      | 9,1     | 5,1     | 0       | -           |
| 20.04.2026 | 0,233   | 8,667   | 8,521   | 0      | 8,479  | 8,45    | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 69,7   | 42,3   | 0      | 9,1     | 5,1     | 0       | -           |
| Итого:     | 7,123   | 286,687 | 282,342 | 0      | 280,47 | 279,754 | 0     | 743  | 743     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 7,123   |         |         |        |        |         |       |      |         |        |        |        |        |        |         |         |         |             |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 743

### Показания интеграторов:

| Дата       | Q, Гкал | V1, м3   | V2, м3   | V3, м3 | M1, т    | M2, т    | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|----------|----------|--------|----------|----------|-------|---------|--------|
| 20.03.2026 | 55,889  | 2177,556 | 2128,792 | 0      | 2122,269 | 2104,184 | 0     | 4641,12 | 0      |
| 20.04.2026 | 63,011  | 2464,241 | 2411,134 | 0      | 2402,739 | 2383,94  | 0     | 5384,12 | 0      |

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.04.2026 14:51:21