

#129255#

Тип теплосчётчика:

ТЭМ-104

Номер теплосчётчика:

1443408

Номер абонента:

Чаадаева, 4 СОШ 28 (ДС 32)

Адрес установки:

Р-Подача

Система

1

 $Q = M1(h1 - h2)$

Ведомость учёта параметров теплоснабжения.

Среднесуточные статистические данные

с 21.04.2025 по 21.05.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
21.04	0,109	6,4	6,5	0,1	---	65,94	49,11	0,90	0,50	24,00
22.04	0,106	6,3	6,4	0,1	---	65,79	49,23	0,90	0,50	24,00
23.04	0,097	6,3	6,3	0,0	---	65,25	49,86	0,90	0,50	24,00
24.04	0,122	6,9	7,0	0,0	---	65,91	48,37	0,90	0,50	24,00
25.04	0,119	6,9	6,9	0,0	---	65,89	48,68	0,90	0,50	24,00
26.04	0,057	4,9	4,9	0,1	---	64,35	52,61	0,90	0,50	24,00
27.04	0,059	4,3	4,3	0,0	---	66,11	52,48	0,90	0,50	24,00
Итого:	0,67	41,9	42,3	0,3	0,0	65,63	49,80	0,90	0,50	168,00
28.04	0,105	5,7	5,7	0,0	---	67,41	49,16	0,90	0,50	24,00
29.04	0,104	5,6	5,6	0,0	---	67,64	49,08	0,90	0,50	24,00
30.04	0,092	5,2	5,2	0,0	---	67,31	49,68	0,90	0,50	24,00
01.05	0,052	4,1	4,1	0,0	---	65,51	52,89	0,90	0,50	24,00
02.05	0,050	4,6	4,6	---	0,0	63,82	53,00	0,90	0,50	24,00
03.05	0,051	4,7	4,7	0,0	---	63,88	52,98	0,90	0,50	24,00
04.05	0,070	5,6	5,7	0,0	---	64,28	51,86	0,90	0,50	24,00
Итого:	0,52	35,5	35,6	0,1	0,0	65,79	51,08	0,90	0,50	168,00
05.05	0,100	6,4	6,4	0,0	---	65,39	49,84	0,90	0,50	24,00
06.05	0,104	6,3	6,3	0,0	---	66,00	49,41	0,90	0,50	24,00
07.05	0,099	5,5	5,5	---	0,0	67,49	49,49	0,90	0,50	24,00
08.05	0,053	4,1	4,1	---	0,0	65,71	52,85	0,90	0,50	24,00
09.05	0,054	4,1	4,1	---	0,0	65,79	52,79	0,90	0,50	24,00
10.05	0,053	4,0	4,0	---	0,0	65,92	52,78	0,90	0,50	24,00
11.05	0,052	4,0	3,9	---	0,1	65,86	52,80	0,90	0,50	24,00
Итого:	0,52	34,4	34,2	0,0	0,2	66,04	51,10	0,90	0,50	168,00
12.05	0,102	5,8	5,7	---	0,1	67,07	49,36	0,90	0,50	24,00
13.05	0,136	7,4	7,3	---	0,1	66,05	47,82	0,90	0,50	24,00
14.05	0,238	10,3	10,2	---	0,1	67,71	44,65	0,90	0,50	24,00
15.05	0,269	11,9	11,8	---	0,1	68,15	45,62	0,90	0,50	24,00
16.05	0,241	10,9	10,8	---	0,1	67,53	45,59	0,90	0,50	24,00
17.05	0,196	9,1	9,0	---	0,1	67,21	45,76	0,90	0,50	24,00
18.05	0,171	8,6	8,4	---	0,1	66,77	46,83	0,90	0,50	24,00
Итого:	1,35	63,9	63,3	0,0	0,7	67,31	46,23	0,90	0,50	168,00
19.05	0,198	9,2	9,1	---	0,1	67,21	45,68	0,90	0,50	24,00
20.05	0,204	9,4	9,3	---	0,1	67,12	45,52	0,90	0,50	24,00
21.05	0,163	8,1	7,9	---	0,1	66,40	46,34	0,90	0,50	24,00
Итого:	0,56	26,7	26,3	0,0	0,4	66,93	45,82	0,90	0,50	72,00
Итого:	3,63	202,4	201,7	0,5	1,2	66,43	48,61	0,90	0,50	744,0
dT=						17,82				

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Тмах, ч +	Тmin, ч +	Тdt, ч +	Ттех.н, ч
	744,0	=	744,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		3,63					
Показания интеграторов	На 24:00 20.04.2025	На 24:00 21.05.2025	Результат за период		На 14:00 22.05.2025		
Количество теплоты, Гкал	232,27	235,90	3,63		236,02		
Расход теплоносителя M1, т	10153,9	10356,3	202,4		10361,9		
Расход теплоносителя M2, т	10107,2	10308,9	201,7		10314,4		
Время наработки, ч	25066,1	25810,1	744,0		25824,5		
Время неработы Тнер = Тмах + Тmin + Тdt + Ттех.н, ч			0,0				

Представитель абонента

Представитель теплосети

TSTAT v5.28

