

#63683#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.11.2023 по 20.12.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Элит-Торг, ООО
Московский проспект 48а, г. Калининград
5111
9420
ТВ7 (ASCII)
20119689
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.11.2023 | 2,137 | 0 | 24,132 | 0 | 0 | 23,527 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,4 | 53,7 | 0,53 | 0,4 | 1 |
| 22.11.2023 | 2,022 | 0 | 22,076 | 0 | 0 | 21,522 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,3 | 52,9 | 0,54 | 0,4 | -1,1 |
| 23.11.2023 | 1,794 | 0 | 21,945 | 0 | 0 | 21,448 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,2 | 51,2 | 0,54 | 0,4 | -2,3 |
| 24.11.2023 | 1,764 | 0 | 21,414 | 0 | 0 | 20,943 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70 | 49,9 | 0,54 | 0,4 | 3,3 |
| 25.11.2023 | 1,936 | 0 | 22,448 | 0 | 0 | 21,913 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,2 | 52,1 | 0,54 | 0,4 | 3,5 |
| 26.11.2023 | 2,031 | 0 | 23,041 | 0 | 0 | 22,464 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,2 | 53,7 | 0,54 | 0,4 | -0,2 |
| 27.11.2023 | 2,159 | 0 | 24,04 | 0 | 0 | 23,405 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77,6 | 55,6 | 0,53 | 0,41 | -2,4 |
| 28.11.2023 | 2,24 | 0 | 25,475 | 0 | 0 | 24,776 | 0 | 0 | 24 | 0 | 79,2 | 57,7 | 0,52 | 0,4 | -7,5 |
| 29.11.2023 | 2,244 | 0 | 25,445 | 0 | 0 | 24,748 | 0 | 0 | 24 | 0 | 79,1 | 57,5 | 0,53 | 0,41 | -7,3 |
| 30.11.2023 | 2,148 | 0 | 23,691 | 0 | 0 | 23,055 | 0 | 0 | 24 | 0 | 78,2 | 56 | 0,54 | 0,41 | -6,5 |
| 01.12.2023 | 2,05 | 0 | 23,124 | 0 | 0 | 22,534 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76 | 54,3 | 0,54 | 0,41 | -5,4 |
| 02.12.2023 | 2,022 | 0 | 23,31 | 0 | 0 | 22,731 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,9 | 53,7 | 0,55 | 0,4 | - |
| 03.12.2023 | 1,992 | 0 | 22,628 | 0 | 0 | 22,07 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,6 | 53,1 | 0,54 | 0,4 | - |
| 04.12.2023 | 1,998 | 0 | 23,333 | 0 | 0 | 22,761 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,3 | 53,4 | 0,54 | 0,4 | - |
| 05.12.2023 | 2,09 | 0 | 23,501 | 0 | 0 | 22,9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,2 | 54,4 | 0,54 | 0,4 | - |
| 06.12.2023 | 2,271 | 0 | 25,494 | 0 | 0 | 24,792 | 0 | 0 | 24 | 0 | 79,3 | 57,5 | 0,53 | 0,41 | - |
| 07.12.2023 | 2,106 | 0 | 23,189 | 0 | 0 | 22,585 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,9 | 54,7 | 0,54 | 0,4 | - |
| 08.12.2023 | 2,23 | 0 | 24,336 | 0 | 0 | 23,673 | 0 | 0 | 24 | 0 | 79 | 56,5 | 0,54 | 0,4 | - |
| 09.12.2023 | 2,231 | 0 | 24,63 | 0 | 0 | 23,962 | 0 | 0 | 24 | 0 | 78,7 | 56,5 | 0,54 | 0,41 | - |
| 10.12.2023 | 2,095 | 0 | 23,494 | 0 | 0 | 22,897 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,9 | 54,1 | 0,54 | 0,4 | - |
| 11.12.2023 | 1,996 | 0 | 23,975 | 0 | 0 | 23,4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,5 | 53,1 | 0,53 | 0,4 | - |
| 12.12.2023 | 1,891 | 0 | 23,924 | 0 | 0 | 23,377 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,6 | 52,3 | 0,54 | 0,4 | - |
| 13.12.2023 | 1,91 | 0 | 24,31 | 0 | 0 | 23,749 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,9 | 52,8 | 0,54 | 0,4 | - |
| 14.12.2023 | 1,992 | 0 | 23,45 | 0 | 0 | 22,875 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,4 | 53,7 | 0,54 | 0,4 | - |
| 15.12.2023 | 1,857 | 0 | 22,312 | 0 | 0 | 21,788 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,6 | 52,2 | 0,54 | 0,4 | - |
| 16.12.2023 | 1,672 | 0 | 27,804 | 0 | 0 | 27,22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,3 | 53,6 | 0,53 | 0,4 | - |
| 17.12.2023 | 1,594 | 0 | 28,794 | 0 | 0 | 28,212 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,9 | 53,4 | 0,53 | 0,4 | - |
| 18.12.2023 | 1,577 | 0 | 30,074 | 0 | 0 | 29,474 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,3 | 53,6 | 0,53 | 0,4 | - |
| 19.12.2023 | 1,573 | 0 | 30,026 | 0 | 0 | 29,421 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,7 | 53,9 | 0,53 | 0,4 | - |
| 20.12.2023 | 1,633 | 0 | 31,026 | 0 | 0 | 30,398 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,9 | 54,1 | 0,53 | 0,41 | - |
| Итого: | 59,255 | 0 | 736,441 | 0 | 0 | 718,62 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 14,153 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

720
720

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|----------|--------|--------|----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.11.2023 | 588,986 | 8406,075 | 0 | 0 | 8217,787 | 0 | 0 | 17257 | 35 |
| 20.12.2023 | 648,241 | 9142,515 | 0 | 0 | 8936,407 | 0 | 0 | 17977 | 35 |

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.12.2023 9:53:30