#22174#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 23.03.2021

Потребитель	Город мастеров, ООО, УК
Адрес потребителя	Зарайская 1-5, Калининград
Номер абонента	7146
Порядковый номер	3310
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	34429
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.02.2021	3,07	69,8	70,2	24	0	72	34,6	8,2
25.02.2021	2,73	66	66,4	24	0	70,2	35	10,7
26.02.2021	3,04	74,9	75,3	24	0	70,1	35,7	4,9
27.02.2021	3,52	84,4	84,7	24	0	71	35,4	3,2
28.02.2021	3,86	91,3	91,5	24	0	72,1	35,8	3
01.03.2021	3,89	105,3	105,6	24	0	70,3	36,6	2,5
02.03.2021	3,8	89,6	89,8	24	0	72,4	36	3,2
03.03.2021	3,83	81,7	82	24	0	75,7	35,6	1,3
04.03.2021	4,13	88,3	88,7	24	0	75,4	35,3	1,3
05.03.2021	4,45	94,5	94,7	24	0	77,6	37,2	-0,7
06.03.2021	4,44	95,5	95,8	24	0	77	37,2	1,4
07.03.2021	4,26	91,2	91,4	24	0	75,8	35,7	1,7
08.03.2021	4,6	99,5	99,6	24	0	77,4	37,7	0
09.03.2021	4,6	93,4	93,7	24	0	79,8	37,6	-1,7
10.03.2021	4,53	93,5	93,7	24	0	79,3	37,7	-0,7
11.03.2021	4,66	96,1	96,3	24	0	79	37,5	-0,8
12.03.2021	3,7	81,5	81,7	24	0	74,8	35,9	4,6
13.03.2021	3,52	82,9	83,3	24	0	71,9	35,6	4,9
14.03.2021	3,63	86	86,3	24	0	71,1	35	3,7
15.03.2021	3,68	88,3	88,6	24	0	71,5	35,8	3,2
16.03.2021	3,68	87	87,2	24	0	72,2	35,8	2,5
17.03.2021	4	94	94,3	24	0	72,6	36,2	1,6
18.03.2021	4,13	96,3	96,4	24	0	73,7	36,9	1
19.03.2021	4,57	99,8	100	24	0	76,8	37,5	-1,1
20.03.2021	4,55	97,1	97,3	24	0	78,4	38,1	-1,1
21.03.2021	4,31	91,4	91,6	24	0	77,2	36,7	1,8
22.03.2021	3,97	86,1	86,5	24	0	75,6	36,1	2,6
23.03.2021	3,38	76,5	76,9	24	0	73,2	35,3	-
Итого:	110,53	2481,9	2489,5	672	0	0	0	0
Гкал	95,055							

Общее время работы системы, ч	672
Период нормальной работы системы, ч	672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.02.2021	6472,342	327902,96	80981,3	110385,78
23.03.2021	6582,872	330384,86	83470,8	111057,78

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2021 7:47:40