

#85885#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/05/24г.-23/06/24г.

Абонент:Зарайская 1-5

Адрес: Город Мастеров, 000

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.N 001

Договорные расходы:

М сет.воды= т.сут Мгвс= т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч

Серийный номер 20119091, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0хС262

| Дата/время | t1 °C | t2 °C | dt °C | P1 кгс/см2 | P2 кгс/см2 | V1 м3 | M1 т | Qтв Гкал | ВНР ч | ВОС ч | НС |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|------------|----------|----|
| 23.05.24 23 | 69.83 | 42.30 | 27.53 | 3.88 | 3.28 | 32.053 | 31.348 | 0.863 | 24 | 0 | |
| 24.05.24 23 | 70.81 | 33.01 | 37.79 | 4.07 < | 3.08 < | 51.138 ! | 49.986 ! | 1.889 | 18 | 6 | * |
| 25.05.24 23 | 70.09 | 51.73 | 18.35 | 3.93 | 3.25 | 42.096 | 41.165 | 0.756 | 24 | 0 | |
| 26.05.24 23 | 69.92 | 38.96 | 30.96 | 3.93 | 3.25 | 25.870 | 25.300 | 0.783 | 24 | 0 | |
| 27.05.24 23 | 69.94 | 39.64 | 30.30 | 3.93 | 3.26 | 25.638 | 25.072 | 0.760 | 24 | 0 | |
| 28.05.24 23 | 70.16 | 39.58 | 30.58 | 3.94 | 3.26 | 25.280 | 24.721 | 0.756 | 24 | 0 | |
| 29.05.24 23 | 69.92 | 40.07 | 29.85 | 3.97 | 3.25 | 25.326 | 24.769 | 0.740 | 24 | 0 | |
| 30.05.24 23 | 69.63 | 39.61 | 30.02 | 3.96 | 3.25 | 26.006 | 25.439 | 0.764 | 24 | 0 | |
| 31.05.24 23 | 70.13 | 39.76 | 30.37 | 3.90 | 3.25 | 24.513 | 23.970 | 0.728 | 24 | 0 | |
| 01.06.24 23 | 70.23 | 38.87 | 31.36 | 3.92 | 3.23 | 23.948 | 23.416 | 0.735 | 24 | 0 | |
| 02.06.24 23 | 69.42 | 39.32 | 30.09 | 3.87 | 3.23 | 25.567 | 25.011 | 0.753 | 24 | 0 | |
| 03.06.24 23 | 70.29 | 38.70 | 31.59 | 3.90 | 3.24 | 24.334 | 23.793 | 0.752 | 24 | 0 | |
| 04.06.24 23 | 70.60 | 39.42 | 31.19 | 3.92 | 3.25 | 23.941 | 23.405 | 0.730 | 24 | 0 | |
| 05.06.24 23 | 69.66 | 39.09 | 30.56 | 3.88 | 3.25 | 25.066 | 24.519 | 0.750 | 24 | 0 | |
| 06.06.24 23 | 69.94 | 39.52 | 30.42 | 3.88 | 3.25 | 24.590 | 24.048 | 0.732 | 24 | 0 | |
| 07.06.24 23 | 68.74 | 39.74 | 29.00 | 3.84 | 3.25 | 26.460 | 25.897 | 0.751 | 24 | 0 | |
| 08.06.24 23 | 69.79 | 39.85 | 29.94 | 3.88 | 3.25 | 25.404 | 24.846 | 0.744 | 24 | 0 | |
| 09.06.24 23 | 70.38 | 39.34 | 31.04 | 3.90 | 3.25 | 25.836 | 25.261 | 0.784 | 24 | 0 | |
| 10.06.24 23 | 69.98 | 38.90 | 31.08 | 3.87 | 3.25 | 26.834 | 26.243 | 0.816 | 24 | 0 | |
| 11.06.24 23 | 70.14 | 39.60 | 30.54 | 3.88 | 3.25 | 25.996 | 25.421 | 0.777 | 24 | 0 | |
| 12.06.24 23 | 69.75 | 39.15 | 30.59 | 3.85 | 3.25 | 27.190 | 26.595 | 0.814 | 24 | 0 | |
| 13.06.24 23 | 69.70 | 39.63 | 30.06 | 3.86 | 3.25 | 26.994 | 26.403 | 0.794 | 24 | 0 | |
| 14.06.24 23 | 70.38 | 53.45 | 16.93 < | 3.87 | 3.26 | 42.609 | 41.657 | 0.706 | 24 | 0 | * |
| 15.06.24 23 | 69.88 | 39.72 | 30.16 | 3.88 | 3.24 | 25.280 | 24.724 | 0.746 | 24 | 0 | |
| 16.06.24 23 | 70.03 | 40.25 | 29.78 | 3.88 | 3.25 | 24.722 | 24.177 | 0.720 | 24 | 0 | |
| 17.06.24 23 | 69.63 | 39.08 | 30.55 | 3.84 | 3.23 | 26.064 | 25.495 | 0.779 | 24 | 0 | |
| 18.06.24 23 | 70.12 | 39.17 | 30.95 | 3.90 | 3.25 | 24.845 | 24.296 | 0.752 | 24 | 0 | |
| 19.06.24 23 | 70.34 | 39.43 | 30.90 | 3.91 | 3.24 | 24.630 | 24.081 | 0.744 | 24 | 0 | |
| 20.06.24 23 | 70.04 | 39.09 | 30.95 | 3.90 | 3.25 | 25.472 | 24.910 | 0.771 | 24 | 0 | |
| 21.06.24 23 | 69.57 | 40.34 | 29.23 | 3.93 | 3.27 | 25.066 | 24.518 | 0.717 | 24 | 0 | |
| 22.06.24 23 | 69.22 | 40.11 | 29.11 | 3.95 | 3.29 | 26.421 | 25.851 | 0.753 | 24 | 0 | |
| 23.06.24 23 | 70.04 | 38.97 | 31.07 | 3.96 | 3.28 | 27.419 | 26.815 | 0.833 | 24 | 0 | |
| Итого/Средн | 69.98 | 40.45 | 29.53 | 3.91 | 3.25 | 882.607 | 863.153 | 25.494 | 762 | 6 | |

Итоговое потребление на начало и конец периода:

| Дата/время | V1 м3 | M1 т | Qтв Гкал | ВНР ч | ВОС ч |
|--------------|----------------|----------------|---------------|------------|----------|
| 22.05.24 23 | 64454.163 | 62913.519 | 2231.477 | 22471 | 26 |
| 23.06.24 23 | 65336.770 | 63776.672 | 2256.971 | 23233 | 32 |
| Итого | 882.607 | 863.153 | 25.494 | 762 | 6 |

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут.теплонос.
- (X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента _____ Для _____ Представитель снабжающей организации _____

