

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 24/06/24г.-23/07/24г.

Абонент:Зарайская 1-5

Адрес: 000 УК Город Мастеров

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.N 001

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч

Серийный номер 20119091, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0хС262

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.24 23	70.06	39.32	30.74	3.89	3.24	27.236	26.635	0.819	24	0	
25.06.24 23	69.19	39.76	29.42	3.83	3.23	28.044	27.438	0.808	24	0	
26.06.24 23	52.45	45.15	7.29	2.00	1.81	49.929	49.289	0.360	24	0	
27.06.24 23	37.99	22.92	15.07	0.05	0.01	4.756	4.725	0.071	24	0	
28.06.24 23	32.42	21.36	11.06	0.03	0.00	2.902 <	2.889 <	0.032	24	0	*
29.06.24 23	22.44	21.99	0.45	0.10	0.00	0.000	0.000	0.000	24	0	
30.06.24 23	22.22	21.60	0.62	0.11	0.00	0.000	0.000	0.000	24	0	
01.07.24 23	22.09	21.76	0.33	0.11	0.00	0.000	0.000	0.000	24	0	
02.07.24 23	20.05	20.01	0.04	0.10	0.00	0.000	0.000	0.000	24	0	
03.07.24 23	19.38	19.19	0.18	0.12	0.00	0.000	0.000	0.000	24	0	
04.07.24 23	40.62	56.08	-15.45 <	0.85	0.74	11.119	11.032	0.000 <	24	0	*
05.07.24 23	45.30	37.65	7.65 <	3.29	2.99	40.150	39.735	0.397 <	24	0	*
06.07.24 23	69.75	39.22	30.53	3.94	3.24	27.176	26.580	0.812	24	0	
07.07.24 23	70.32	39.37	30.95	4.01	3.27	25.715	25.143	0.778	24	0	
08.07.24 23	69.76	40.52	29.24	3.89	3.28	25.434	24.877	0.728	24	0	
09.07.24 23	69.43	39.89	29.54	3.79	3.29	26.323	25.752	0.761	24	0	
10.07.24 23	69.88	40.50	29.38	3.77	3.30	25.024	24.474	0.719	24	0	
11.07.24 23	69.34	40.10	29.24	4.23 <	2.74 <	11.216 !	10.973 !	0.321	10	14	*
12.07.24 23	69.49	40.84	28.65	3.75	3.28	25.778	25.215	0.723	24	0	
13.07.24 23	69.78	41.01	28.77	3.76	3.27	25.114	24.562	0.707	24	0	
14.07.24 23	69.90	40.42	29.48	3.72	3.26	25.706	25.141	0.741	24	0	
15.07.24 23	69.80	40.14	29.66	3.79	3.29	26.104	25.532	0.758	24	0	
16.07.24 23	69.50	41.10	28.40	3.84	3.32	25.434	24.881	0.707	24	0	
17.07.24 23	71.54	40.82	30.73	3.92	3.35	22.943	22.416	0.689	24	0	
18.07.24 23	71.88	40.78	31.10	3.93	3.37	22.868	22.339	0.695	24	0	
19.07.24 23	71.79	40.60	31.18	3.91	3.37	23.788	23.239	0.725	24	0	
20.07.24 23	72.01	41.12	30.89	3.92	3.37	23.103	22.567	0.697	24	0	
21.07.24 23	71.05	41.37	29.67	3.79	3.31	24.023	23.477	0.697	24	0	
22.07.24 23	69.96	41.67	28.28	3.70	3.26	25.540	24.976	0.707	24	0	
23.07.24 23	70.40	41.90	28.50	3.74	3.30	25.153	24.593	0.701	24	0	
Итого/Средн	66.05	40.76	25.29	2.80	2.36	600.574	588.479	15.152	706	14	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.06.24 23	65336.770	63776.672	2256.971	23233	32
23.07.24 23	65937.344	64365.151	2272.123	23939	46
Итого	600.574	588.479	15.152	706	14

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____

Представитель снабжающей организации _____

