#3880#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель	Город мастеров, ООО, УК
Адрес потребителя	Зарайская 1-5, Калининград
Номер абонента	7146
Порядковый номер	9397
Тип теплосчётчика	TB7 (ASCII)
Заводской номер	20119091
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	3,694	0	29,329	0	0	28,689	0	0	24	0	69,6	38,9	0,35	0,3	-
25.09.2022	4,053	0	31,061	0	0	30,382	0	0	24	0	69,7	37,9	0,35	0,3	-
26.09.2022	3,63	0	29,214	0	0	28,578	0	0	24	0	69,5	39,1	0,35	0,3	-
27.09.2022	3,766	0	29,722	0	0	29,076	0	0	24	0	69,5	38,5	0,34	0,3	-
28.09.2022	3,732	0	32,507	0	0	31,829	0	0	24	0	67,8	39,8	0,34	0,3	-
29.09.2022	4,116	0	30,83	0	0	30,154	0	0	24	0	69,7	37,1	0,36	0,29	-
30.09.2022	3,824	0	30,349	0	0	29,696	0	0	24	0	69,2	38,4	0,38	0,28	-
01.10.2022	3,814	0	30,21	0	0	29,555	0	0	24	0	69,3	38,5	0,38	0,28	-
02.10.2022	4,062	0	30,825	0	0	30,153	0	0	24	0	69,5	37,4	0,38	0,28	-
03.10.2022	3,791	0	29,401	0	0	28,759	0	0	24	0	69,6	38,2	0,4	0,29	-
04.10.2022	4,178	0	32,155	0	0	31,464	0	0	24	0	69,1	37,4	0,41	0,29	-
Итого:	42,66	0	335,603	0	0	328,335	0	0	264	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,189														

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2022	3099,359	20962,084	0	0	20457,545	0	0	7925	4
04.10.2022	3142,019	21297,688	0	0	20785,882	0	0	8189	4

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 14:02:39