

#70383#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 15.02.2024 по 23.02.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Мастер, ООО, УК
Батальный переулок 1, Калининград
4342

Заводской номер счётчика 20114020	Показания прибора, ГДж 23.02.2024	Предыдущие показания, ГДж 15.02.2024	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	116,371	4,648	111.723	26.685

Подпись исполнителя _____



#70382#

Отчёт за период с 15.02.2024 по 23.02.2024.

Номер абонента 4342
Порядковый номер 8956
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 20114020
Номер системы 1
Отчёт сформирован 27.02.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQг, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
16.02.2024	-	11,079	0	88,959	0	0,01	86,845	0	0,01	8	1	73	42,5	0,42	0,32
17.02.2024	-	12,788	0,002	106,923	0	0	104,383	0	0	24	0	73	43,7	0,4	0,33
18.02.2024	-	15,489	0	135,716	0	0	132,463	0	0	24	0	73,3	45,4	0,39	0,34
19.02.2024	-	16,121	0	146,49	0	0	142,975	0	0	24	0	73,5	46,6	0,39	0,34
20.02.2024	-	16,452	0	154,133	0	0	150,43	0	0	24	0	73,4	47,3	0,39	0,34
21.02.2024	-	14,353	0	126,007	0	0	123,004	0	0	24	0	73,2	45,3	0,4	0,33
22.02.2024	-	13,594	0	115,503	0	0	112,761	0	0	24	0	73	44,2	0,4	0,33
23.02.2024	-	11,847	0	95,207	0	0	92,953	0	0	24	0	72,9	42,5	0,4	0,32
Итого:	-	111,723	0,002	968,938	0	0,01	945,814	0	0,01	176	1	73,16	44,69	0,4	0,33

Общее время работы системы 192 час.

Период нормальной работы системы 176 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
15.02.2024	4,648	35,021	0	0	34,18	0	0	8	1
23.02.2024	116,371	1003,959	0	0,01	979,994	0	0,01	200	1

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
