

#296631#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель: Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя: Батальный переулок 1, Калининград
Номер абонента: 4342
Порядковый номер: 8956
Тип теплосчётчика: ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер: 20114020
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	14,13	0,011	124,081	0	0,06	120,983	0	0,059	24	0	74,7	46,9	0,02	0,01	-
20.03.2026	13,737	0,011	118,384	0	0,07	115,428	0	0,069	24	0	74,7	46,3	0,02	0,01	-
21.03.2026	14,018	0,014	119,161	0	0,06	116,191	0	0,059	24	0	74,6	45,9	0,02	0,01	-
22.03.2026	13,51	0,011	112,744	0	0,06	109,937	0	0,059	24	0	74,6	45,3	0,02	0,01	-
23.03.2026	12,004	0,011	95,59	0	0,07	93,2	0	0,069	24	0	74,7	44	0,02	0,01	-
24.03.2026	11,231	0,013	90,484	0	0,06	88,235	0	0,059	24	0	74,6	44,2	0,02	0,01	-
25.03.2026	10,5	0,011	82,481	0	0,06	80,426	0	0,059	24	0	74,5	43,4	0,02	0,01	-
26.03.2026	13,527	0,011	115,118	0	0,06	112,261	0	0,059	24	0	74,5	45,7	0,02	0,01	-
27.03.2026	14,057	0,011	123,144	0	0,06	120,07	0	0,059	24	0	74,7	46,7	0,02	0,01	-
28.03.2026	13,816	0,011	118,37	0	0,07	115,406	0	0,069	24	0	74,8	46,2	0,02	0,01	-
29.03.2026	13,636	0,013	110,286	0	0,06	107,535	0	0,059	24	0	74,7	44,5	0,02	0,01	-
30.03.2026	12,34	0,011	104,374	0	0,07	101,772	0	0,069	24	0	74,7	45,7	0,02	0,01	-
31.03.2026	13,683	0,013	117,722	0	0,05	114,786	0	0,05	24	0	74,7	46,2	0,02	0,01	-
01.04.2026	14,226	0,009	122,448	0	0,07	119,379	0	0,069	24	0	74,8	46,4	0,02	0,01	-
02.04.2026	14,148	0,013	126,159	0	0,06	123,022	0	0,059	24	0	74,6	47,1	0,02	0,01	-
03.04.2026	14,086	0,011	121,411	0	0,06	118,382	0	0,059	24	0	74,7	46,3	0,02	0,01	-
04.04.2026	13,736	0,011	116,909	0	0,07	113,984	0	0,069	24	0	74,8	46	0,02	0,01	-
05.04.2026	12,516	0,013	101,994	0	0,06	99,447	0	0,059	24	0	74,7	44,7	0,02	0,01	-
06.04.2026	13,444	0,011	112,684	0	0,06	109,866	0	0,059	24	0	74,8	45,6	0,02	0,01	-
07.04.2026	14,095	0,011	125,371	0	0,06	122,246	0	0,059	24	0	74,6	47,1	0,02	0,01	-
08.04.2026	15,203	0,012	137,396	0	0,07	133,96	0	0,069	24	0	74,7	47,7	0,02	0,01	-
09.04.2026	15,794	0,014	141,949	0	0,06	138,401	0	0,059	24	0	74,7	47,5	0,02	0,01	-
10.04.2026	14,393	0,012	128,739	0	0,07	125,529	0	0,069	24	0	74,6	47,3	0,02	0,01	-
11.04.2026	12,99	0,014	111,997	0	0,07	109,209	0	0,069	24	0	74,5	46,2	0,02	0,01	-
12.04.2026	11,716	0,013	97,305	0	0,06	94,878	0	0,059	24	0	74,6	45,1	0,02	0,01	-
13.04.2026	11,681	0,011	96,351	0	0,08	93,963	0	0,079	24	0	74,4	44,8	0,02	0,01	-
14.04.2026	10,596	0,015	87,781	0	0,06	85,614	0	0,059	24	0	74,2	44,7	0,02	0,01	-
15.04.2026	11,216	0,011	90,872	0	0,05	88,62	0	0,05	24	0	74,3	44,2	0,02	0,01	-
16.04.2026	12,783	0,009	109,276	0	0,06	106,557	0	0,059	24	0	74,6	46	0,02	0,01	-
17.04.2026	13,279	0,011	114,891	0	0,07	112,028	0	0,069	24	0	74,7	46,4	0,02	0,01	-
18.04.2026	11,472	0,013	94,55	0	0,07	92,208	0	0,069	24	0	74,4	44,7	0,02	0,01	-
Итого:	407,563	0	3470,022	0	1,97	3383,523	0	1,941	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	97,345														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
18.03.2026	2928,205	38464,791	0	12	37446,015	0	11,81	5076	1
18.04.2026	3335,769	41934,814	0	13,97	40829,537	0	13,761	5820	1

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.04.2026 7:54:34