

#126124#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мастер, ООО, УК

Батальный переулоч 1, Калининград

4342

8956

ТВ7 (ASCII)

20114020

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	13,542	0,014	122,256	0	0,06	119,151	0	0,059	24	0	75,7	48,6	0,42	0,3	6,8
25.03.2025	13,169	0,012	123,549	0	0,08	120,415	0	0,079	24	0	75,6	49,6	0,42	0,3	5,5
26.03.2025	13,243	0,016	118,711	0	0,07	115,698	0	0,069	24	0	75,6	48,3	0,42	0,3	4,4
27.03.2025	13,628	0,014	124,675	0	0,07	121,502	0	0,069	24	0	75,7	49	0,42	0,3	6,9
28.03.2025	11,954	0,014	107,978	0	0,07	105,219	0	0,069	24	0	75,9	48,8	0,42	0,3	5,7
29.03.2025	11,486	0,014	104,575	0	0,07	101,922	0	0,069	24	0	75,6	48,7	0,42	0,3	8,9
30.03.2025	12,01	0,014	108,132	0	0,07	105,396	0	0,069	24	0	75,6	48,4	0,42	0,3	9,9
31.03.2025	12,859	0,014	116,894	0	0,07	113,925	0	0,069	24	0	75,7	48,7	0,42	0,3	6,8
01.04.2025	13,842	0,014	130,068	0	0,07	126,77	0	0,069	24	0	75,6	49,5	0,42	0,3	5,9
02.04.2025	12,338	0,014	114,489	0	0,08	111,58	0	0,079	24	0	75,7	49,3	0,42	0,3	-
03.04.2025	10,253	0,016	94,191	0	0,07	91,8	0	0,069	24	0	75,6	49	0,42	0,3	-
04.04.2025	10,798	0,015	95,896	0	0,06	93,468	0	0,059	24	0	75,5	48	0,42	0,3	-
05.04.2025	14,226	0,012	130,035	0	0,07	126,727	0	0,069	24	0	75,7	49	0,42	0,3	-
06.04.2025	15,835	0,014	148,348	0	0,07	144,557	0	0,069	24	0	75,8	49,7	0,42	0,31	-
07.04.2025	12,52	0,014	117,223	0	0,07	114,236	0	0,04	24	0	75,8	49,6	0,42	0,3	-
08.04.2025	13,888	0,008	128,014	0	0,08	124,758	0	0,079	21	3	75,7	49,2	0,42	0,3	-
09.04.2025	13,683	0,016	128,765	0	0,07	125,485	0	0,069	24	0	75,8	49,8	0,42	0,3	-
10.04.2025	14,705	0,014	144,551	0	0,07	140,917	0	0,069	24	0	75,2	50,4	0,42	0,3	-
11.04.2025	12,8	0,015	133,178	0	0,07	129,943	0	0,069	24	0	73,8	50,3	0,42	0,3	-
12.04.2025	11,709	0,015	125,271	0	0,08	122,228	0	0,079	24	0	73,8	51	0,42	0,3	-
13.04.2025	9,006	0,017	104,104	0	0,08	101,576	0	0,079	24	0	73,7	52,6	0,42	0,3	-
14.04.2025	7,378	0,018	90,78	0	0,06	88,581	0	0,059	24	0	73,7	53,9	0,42	0,29	-
15.04.2025	6,565	0,013	87,719	0	0,07	85,602	0	0,069	24	0	73,6	55,3	0,42	0,29	-
16.04.2025	5,368	0,016	85,878	0	0,07	83,826	0	0,069	24	0	73,2	58	0,42	0,29	-
17.04.2025	3,762	0,017	82,188	0	0,05	80,259	0	0,049	24	0	72,4	61,3	0,42	0,28	-
18.04.2025	3,659	0,013	87,441	0	0,05	85,406	0	0,049	24	0	72,1	61,9	0,42	0,28	-
19.04.2025	3,441	0,013	90,155	0	0,05	88,056	0	0,049	24	0	72	62,8	0,42	0,28	-
20.04.2025	3,635	0,013	97,93	0	0,05	95,641	0	0,049	24	0	72,2	63,2	0,42	0,28	-
21.04.2025	3,26	0,013	93,885	0	0,05	91,696	0	0,049	24	0	72,2	63,7	0,42	0,28	-
22.04.2025	3,433	0,013	100,244	0	0,05	97,918	0	0,049	24	0	71,9	63,6	0,42	0,28	-
23.04.2025	3,68	0,013	104,695	0	0,05	102,25	0	0,049	24	0	72,2	63,7	0,42	0,28	-
Итого:	311,675	0	3441,818	0	2,05	3356,508	0	1,99	741	0	0	0	0	0	0
Гкал	74,442														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч741

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	3946,469	37617,395	0	84,61	36666,976	0	83,743	9650	7
23.04.2025	4258,148	41059,21	0	86,66	40023,484	0	85,737	10391	10

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.04.2025 12:31:01