

# #5173#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель: Мастер, ООО, УК  
Адрес потребителя: Батальный переулок 1, Калининград  
Номер абонента: 4342  
Порядковый номер: 8956  
Тип теплосчётчика: ТВ7  
Заводской номер: 20114020  
Номер системы: 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	13,847	0	114,079	0	0	111,303	0	0	24	0	0	0	73,9	44,3	0,42	0,29	4,6
25.04.2021	14,375	0	118,253	0	0	115,367	0	0	24	0	0	0	74	44,3	0,42	0,29	4
26.04.2021	14,527	0	126,214	0	0	123,125	0	0	24	0	0	0	74,2	46,1	0,43	0,29	3,7
27.04.2021	14,056	0	120,062	0	0	117,126	0	0	24	0	0	0	74,2	45,5	0,43	0,29	2,9
28.04.2021	12,462	0	105,037	0	0	102,488	0	0	24	0	0	0	73,9	44,9	0,43	0,29	4,1
29.04.2021	10,131	0	77,284	0	0	75,425	0	0	24	0	0	0	73,5	41,5	0,42	0,28	6,7
30.04.2021	6,756	0	52,222	0	0	50,999	0	0	24	0	0	0	72,4	40,7	0,32	0,27	9,3
01.05.2021	4,477	0	39,296	0	0	38,412	0	0	24	0	0	0	70,6	42,8	0,34	0,27	7
02.05.2021	4,066	0	39,736	0	0	38,862	0	0	24	0	0	0	69,9	44,9	0,34	0,27	7,3
03.05.2021	4,757	0	44,054	0	0,01	43,097	0	0,01	24	0	0	0	69,4	43,1	0,34	0,27	6,2
04.05.2021	4,203	0,002	41,111	0	0	40,207	0	0	24	0	0	0	69,8	44,9	0,35	0,27	5,8
05.05.2021	4,292	0	41,076	0	0	40,17	0	0	24	0	0	0	70	44,5	0,36	0,27	9,6
06.05.2021	4,504	0	41,584	0	0	40,66	0	0	24	0	0	0	70,2	43,8	0,35	0,27	10,4
07.05.2021	4,429	0	40,434	0	0,01	39,529	0	0,01	24	0	0	0	70,6	43,8	0,35	0,27	6,9
08.05.2021	4,467	0,002	40,074	0	0	39,175	0	0	24	0	0	0	70,6	43,4	0,36	0,27	6,9
09.05.2021	4,113	0	39,091	0	0	38,213	0	0	24	0	0	0	70,6	44,9	0,35	0,27	6,3
10.05.2021	4,535	0	40,25	0	0	39,347	0	0	24	0	0	0	70,7	43,2	0,35	0,27	11,1
11.05.2021	4,053	0	39,097	0	0	38,22	0	0	24	0	0	0	70,5	45,2	0,36	0,27	17,8
12.05.2021	4,021	0	38,702	0	0	37,835	0	0	24	0	0	0	70,6	45,2	0,37	0,27	19,7
13.05.2021	4,073	0	38,624	0	0	37,761	0	0	24	0	0	0	70,5	44,8	0,37	0,27	19,2
14.05.2021	3,805	0	36,955	0	0	36,129	0	0	24	0	0	0	70,5	45,3	0,35	0,27	9,9
15.05.2021	3,989	0	37,825	0	0	36,976	0	0	24	0	0	0	70,7	44,9	0,36	0,27	10,6
16.05.2021	4,232	0	39,126	0	0	38,246	0	0	24	0	0	0	70,7	44,3	0,35	0,27	10
17.05.2021	3,982	0	38,415	0	0	37,556	0	0	24	0	0	0	70,6	45,3	0,37	0,27	12,5
18.05.2021	4,146	0	39,29	0	0	38,411	0	0	24	0	0	0	70,5	44,7	0,36	0,27	14,5
19.05.2021	3,816	0	38,225	0	0	37,372	0	0	24	0	0	0	70,4	46	0,36	0,27	11,4
20.05.2021	3,867	0	38,115	0	0	37,265	0	0	24	0	0	0	70,5	45,7	0,36	0,27	10,4
21.05.2021	4,263	0	39,554	0	0	38,663	0	0	24	0	0	0	70,8	44,4	0,37	0,27	-
22.05.2021	3,956	0	38,077	0	0	37,224	0	0	24	0	0	0	70,6	45,3	0,35	0,27	14
23.05.2021	4,146	0	38,449	0	0	37,582	0	0	24	0	0	0	70,8	44,5	0,35	0,27	-
Итого:	182,346	0	1620,311	0	0,02	1582,745	0	0,02	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	43,553																

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2021	3109,683	26808,051	0	2,62	26119,135	0	2,586	5765	6
23.05.2021	3292,028	28428,364	0	2,64	27701,881	0	2,606	6485	6

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.05.2021 11:35:52