

#130717#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мастер, ООО, УК

Батальный переулк 1, Калининград

4342

8956

ТВ7 (ASCII)

20114020

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	3,471	0,013	108,173	0	0,04	105,65	0	0,039	24	0	72,1	64,3	0,42	0,28	-
25.04.2025	3,709	0,011	122,05	0	0,05	119,207	0	0,049	24	0	72,1	64,7	0,42	0,28	-
26.04.2025	3,77	0,013	131,336	0	0,05	128,272	0	0,049	24	0	72,1	65,1	0,42	0,28	-
27.04.2025	3,651	0,013	129,684	0	0,04	126,645	0	0,039	24	0	72,3	65,5	0,42	0,28	-
28.04.2025	3,664	0,011	141,176	0	0,04	137,877	0	0,039	24	0	72,2	65,9	0,42	0,28	-
29.04.2025	3,472	0,011	136,521	0	0,05	133,32	0	0,049	24	0	72,4	66,3	0,42	0,28	-
30.04.2025	3,535	0,014	142,068	0	0,04	138,74	0	0,039	24	0	72,3	66,3	0,42	0,28	-
01.05.2025	3,522	0,011	149,042	0	0,04	145,552	0	0,039	24	0	72,4	66,6	0,42	0,28	-
02.05.2025	3,367	0,011	149,647	0	0,04	146,14	0	0,039	24	0	72,4	66,9	0,42	0,28	-
03.05.2025	3,428	0,011	154,201	0	0,05	150,561	0	0,049	24	0	72,6	67,2	0,42	0,28	-
04.05.2025	3,608	0,014	166,375	0	0,04	162,48	0	0,039	24	0	72,4	67,1	0,42	0,28	-
05.05.2025	3,566	0,011	172,034	0	0,04	167,992	0	0,039	24	0	72,4	67,4	0,42	0,29	-
06.05.2025	3,574	0,011	180,429	0	0,05	176,182	0	0,049	24	0	72,5	67,7	0,42	0,28	-
07.05.2025	3,372	0,014	195,06	0	0,04	190,504	0	0,039	24	0	72,2	68	0,42	0,29	-
08.05.2025	3,466	0,011	207,045	0	0,04	202,197	0	0,039	24	0	72,3	68,2	0,42	0,29	-
09.05.2025	3,487	0,011	206,878	0	0,04	202,013	0	0,039	24	0	72,4	68,3	0,42	0,29	-
10.05.2025	3,394	0,011	207,324	0	0,05	202,456	0	0,049	24	0	72,4	68,5	0,42	0,29	-
11.05.2025	3,461	0,014	222,054	0	0,04	216,859	0	0,039	24	0	72,4	68,6	0,42	0,29	-
12.05.2025	3,396	0,011	220,145	0	0,04	214,942	0	0,039	24	0	72,7	69	0,42	0,29	-
13.05.2025	3,504	0,011	241,77	0	0,04	236,073	0	0,039	24	0	72,6	69,1	0,42	0,29	-
14.05.2025	3,384	0,011	237,678	0	0,05	232,051	0	0,049	24	0	72,7	69,2	0,42	0,29	-
15.05.2025	3,329	0,014	231,409	0	0,04	225,909	0	0,039	24	0	72,9	69,4	0,42	0,29	-
16.05.2025	3,364	0,011	235,904	0	0,03	230,279	0	0,029	24	0	73	69,6	0,42	0,29	-
17.05.2025	3,422	0,009	247,704	0	0,03	241,802	0	0,029	24	0	73	69,7	0,42	0,29	-
18.05.2025	3,401	0,009	248,824	0	0,01	242,905	0	0,01	24	0	73	69,6	0,42	0,29	-
19.05.2025	3,254	0,003	248,881	0	0,03	242,987	0	0,029	24	0	72,8	69,7	0,42	0,29	-
20.05.2025	2,698	0,009	132,86	0	0,03	129,722	0	0,029	24	0	72,7	67,7	0,42	0,29	-
21.05.2025	3,443	0,008	92,694	0	0,04	90,53	0	0,039	24	0	72,2	63,2	0,42	0,29	-
22.05.2025	3,395	0,01	101,355	0	0,04	98,977	0	0,039	24	0	72,4	64,3	0,42	0,29	-
23.05.2025	3,502	0,011	113,335	0	0,04	110,673	0	0,039	24	0	72,5	65	0,42	0,29	-
Итого:	103,609	0	5273,656	0	1,2	5149,497	0	1,171	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,747														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2025	4258,148	41059,21	0	86,66	40023,484	0	85,737	10391	10
23.05.2025	4361,756	46332,864	0	87,86	45172,98	0	86,912	11111	10

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 8:01:21