

#5156#

Отчёт по теплопотреблению за период с 26.04.2022 по 23.05.2022

Потребитель: Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя: Батальный переулок 1, Калининград
Номер абонента: 4342
Порядковый номер: 8956
Тип теплосчётчика: ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер: 20114020
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 27.04.2022 | 4,015 | 0 | 41,426 | 0 | 0 | 40,511 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,1 | 46,4 | 0,39 | 0,28 | - |
| 28.04.2022 | 3,958 | 0 | 41,411 | 0 | 0 | 40,495 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,1 | 46,8 | 0,39 | 0,28 | - |
| 29.04.2022 | 4,181 | 0 | 43,086 | 0 | 0 | 42,132 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,2 | 46,6 | 0,4 | 0,28 | - |
| 30.04.2022 | 4,305 | 0 | 42,83 | 0 | 0 | 41,88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,3 | 45,8 | 0,39 | 0,28 | - |
| 01.05.2022 | 4,002 | 0 | 41,391 | 0 | 0 | 40,469 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,4 | 46,8 | 0,39 | 0,28 | - |
| 02.05.2022 | 4,108 | 0 | 41,956 | 0 | 0 | 41,024 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,3 | 46,4 | 0,39 | 0,28 | - |
| 03.05.2022 | 4,368 | 0 | 43,524 | 0 | 0 | 42,559 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,2 | 45,7 | 0,39 | 0,28 | - |
| 04.05.2022 | 4,162 | 0 | 42,98 | 0 | 0 | 42,03 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,2 | 46,6 | 0,4 | 0,28 | - |
| 05.05.2022 | 4,15 | 0 | 42,438 | 0 | 0 | 41,496 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,2 | 46,4 | 0,4 | 0,28 | - |
| 06.05.2022 | 3,95 | 0 | 41,675 | 0 | 0 | 40,752 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,2 | 47 | 0,39 | 0,28 | - |
| 07.05.2022 | 4,235 | 0 | 42,474 | 0 | 0 | 41,529 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,3 | 46 | 0,39 | 0,27 | - |
| 08.05.2022 | 3,835 | 0 | 40,631 | 0 | 0 | 39,729 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,2 | 47,2 | 0,39 | 0,28 | - |
| 09.05.2022 | 4,012 | 0 | 41,397 | 0 | 0 | 40,475 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,4 | 46,8 | 0,39 | 0,28 | - |
| 10.05.2022 | 4,213 | 0 | 42,311 | 0 | 0 | 41,367 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,3 | 46 | 0,39 | 0,28 | - |
| 11.05.2022 | 3,987 | 0 | 41,461 | 0 | 0 | 40,541 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,2 | 46,7 | 0,39 | 0,27 | - |
| 12.05.2022 | 3,962 | 0 | 41,257 | 0 | 0 | 40,342 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,2 | 46,8 | 0,4 | 0,28 | - |
| 13.05.2022 | 3,703 | 0 | 40,26 | 0 | 0 | 39,37 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,2 | 47,7 | 0,4 | 0,28 | - |
| 14.05.2022 | 3,918 | 0 | 41,162 | 0 | 0 | 40,249 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,3 | 47 | 0,39 | 0,27 | - |
| 15.05.2022 | 4,127 | 0 | 42,373 | 0 | 0 | 41,432 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,3 | 46,5 | 0,39 | 0,28 | - |
| 16.05.2022 | 3,709 | 0 | 41,025 | 0 | 0 | 40,116 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,2 | 48,2 | 0,4 | 0,28 | - |
| 17.05.2022 | 3,901 | 0 | 41,815 | 0 | 0 | 40,886 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,3 | 47,6 | 0,4 | 0,28 | - |
| 18.05.2022 | 3,656 | 0 | 40,35 | 0 | 0 | 39,454 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,3 | 48,2 | 0,39 | 0,28 | - |
| 19.05.2022 | 3,59 | 0 | 39,85 | 0 | 0 | 38,964 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,4 | 48,4 | 0,4 | 0,28 | - |
| 20.05.2022 | 3,652 | 0 | 40,66 | 0 | 0 | 39,759 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,2 | 48,3 | 0,4 | 0,28 | - |
| 21.05.2022 | 3,711 | 0 | 41,194 | 0 | 0 | 40,285 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,1 | 48,1 | 0,39 | 0,27 | - |
| 22.05.2022 | 3,938 | 0 | 42,728 | 0 | 0 | 41,785 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,1 | 47,6 | 0,4 | 0,28 | - |
| 23.05.2022 | 3,811 | 0 | 42,006 | 0 | 0 | 41,079 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,1 | 47,9 | 0,4 | 0,28 | - |
| Итого: | 107,159 | 0 | 1125,671 | 0 | 0 | 1100,71 | 0 | 0 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 25,594 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 648

Период нормальной работы системы, ч 648

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 26.04.2022 | 6838,332 | 61485,25 | 0 | 3,17 | 59950,245 | 0 | 3,121 | 14592 | 11 |
| 23.05.2022 | 6945,49 | 62610,922 | 0 | 3,17 | 61050,956 | 0 | 3,121 | 15240 | 11 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.05.2022 18:00:04