

# #5174#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2021 по 23.06.2021

Потребитель: Мастер, ООО, УК  
Адрес потребителя: Батальный переулок 1, Калининград  
Номер абонента: 4342  
Порядковый номер: 8956  
Тип теплосчётчика: ТВ7  
Заводской номер: 20114020  
Номер системы: 1

### Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т   | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|------|------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.05.2021 | 3,81    | 0         | 37,483   | 0       | 0       | 36,64    | 0      | 0      | 24       | 0    | 0    | 0       | 70,7   | 45,9   | 0,36    | 0,27    | -           |
| 25.05.2021 | 3,924   | 0         | 37,734   | 0       | 0       | 36,885   | 0      | 0      | 24       | 0    | 0    | 0       | 70,7   | 45,4   | 0,36    | 0,27    | 16          |
| 26.05.2021 | 3,972   | 0         | 38,729   | 0       | 0       | 37,866   | 0      | 0      | 24       | 0    | 0    | 0       | 70,5   | 45,4   | 0,36    | 0,27    | -           |
| 27.05.2021 | 3,839   | 0         | 39,248   | 0       | 0       | 38,384   | 0      | 0      | 24       | 0    | 0    | 0       | 69,9   | 46     | 0,36    | 0,27    | -           |
| 28.05.2021 | 4,003   | 0         | 42,259   | 0       | 0       | 41,349   | 0      | 0      | 24       | 0    | 0    | 0       | 69,1   | 46     | 0,36    | 0,27    | -           |
| 29.05.2021 | 3,935   | 0         | 41,995   | 0       | 0,01    | 41,089   | 0      | 0,01   | 24       | 0    | 0    | 0       | 69,2   | 46,3   | 0,35    | 0,27    | 11          |
| 30.05.2021 | 4,177   | 0,002     | 42,787   | 0       | 0       | 41,862   | 0      | 0      | 24       | 0    | 0    | 0       | 69,2   | 45,4   | 0,35    | 0,27    | 12,3        |
| 31.05.2021 | 3,81    | 0         | 40,531   | 0       | 0       | 39,656   | 0      | 0      | 24       | 0    | 0    | 0       | 69,1   | 46,2   | 0,35    | 0,27    | -           |
| 01.06.2021 | 3,903   | 0         | 41,623   | 0       | 0       | 40,724   | 0      | 0      | 24       | 0    | 0    | 0       | 69,1   | 46,3   | 0,35    | 0,27    | 16          |
| 02.06.2021 | 3,791   | 0         | 41,108   | 0       | 0       | 40,218   | 0      | 0      | 24       | 0    | 0    | 0       | 69,2   | 46,7   | 0,36    | 0,27    | -           |
| 03.06.2021 | 3,771   | 0         | 41,261   | 0       | 0       | 40,375   | 0      | 0      | 24       | 0    | 0    | 0       | 69     | 46,7   | 0,35    | 0,27    | -           |
| 04.06.2021 | 3,488   | 0         | 39,173   | 0       | 0       | 38,332   | 0      | 0      | 24       | 0    | 0    | 0       | 69     | 47,3   | 0,36    | 0,27    | 15          |
| 05.06.2021 | 3,751   | 0         | 40,226   | 0       | 0       | 39,362   | 0      | 0      | 24       | 0    | 0    | 0       | 69     | 46,2   | 0,35    | 0,27    | -           |
| 06.06.2021 | 3,65    | 0         | 39,32    | 0       | 0       | 38,469   | 0      | 0      | 24       | 0    | 0    | 0       | 69,2   | 46,6   | 0,35    | 0,27    | 13,4        |
| 07.06.2021 | 3,529   | 0         | 39,204   | 0       | 0       | 38,358   | 0      | 0      | 24       | 0    | 0    | 0       | 69,1   | 47,2   | 0,36    | 0,27    | 22          |
| 08.06.2021 | 3,885   | 0         | 41,085   | 0       | 0,02    | 40,195   | 0      | 0,02   | 24       | 0    | 0    | 0       | 69,3   | 46,3   | 0,38    | 0,27    | -           |
| 09.06.2021 | 3,428   | 0,004     | 39,774   | 0       | 0       | 38,914   | 0      | 0      | 24       | 0    | 0    | 0       | 69,2   | 48,2   | 0,39    | 0,27    | 18,8        |
| 10.06.2021 | 3,485   | 0         | 39,83    | 0       | 0       | 38,969   | 0      | 0      | 24       | 0    | 0    | 0       | 69,3   | 48     | 0,38    | 0,27    | 21          |
| 11.06.2021 | 3,365   | 0         | 39,555   | 0       | 0       | 38,702   | 0      | 0      | 24       | 0    | 0    | 0       | 69,2   | 48,4   | 0,38    | 0,27    | -           |
| 12.06.2021 | 3,575   | 0         | 39,897   | 0       | 0       | 39,034   | 0      | 0      | 24       | 0    | 0    | 0       | 69,3   | 47,5   | 0,38    | 0,27    | -           |
| 13.06.2021 | 3,507   | 0         | 40,294   | 0       | 0       | 39,422   | 0      | 0      | 24       | 0    | 0    | 0       | 69,3   | 48,1   | 0,38    | 0,27    | -           |
| 14.06.2021 | 3,548   | 0         | 40,431   | 0       | 0       | 39,56    | 0      | 0      | 24       | 0    | 0    | 0       | 69,2   | 47,8   | 0,38    | 0,27    | -           |
| 15.06.2021 | 3,347   | 0         | 40,034   | 0       | 0       | 39,168   | 0      | 0      | 24       | 0    | 0    | 0       | 69,2   | 48,8   | 0,39    | 0,27    | -           |
| 16.06.2021 | 3,454   | 0         | 40,002   | 0       | 0       | 39,13    | 0      | 0      | 24       | 0    | 0    | 0       | 69,4   | 48,4   | 0,39    | 0,27    | -           |
| 17.06.2021 | 3,45    | 0         | 39,666   | 0       | 0       | 38,806   | 0      | 0      | 24       | 0    | 0    | 0       | 69,3   | 48,1   | 0,38    | 0,27    | -           |
| 18.06.2021 | 3,263   | 0         | 38,556   | 0       | 0       | 37,718   | 0      | 0      | 24       | 0    | 0    | 0       | 69,4   | 48,8   | 0,39    | 0,27    | -           |
| 19.06.2021 | 3,276   | 0         | 38,436   | 0       | 0       | 37,6     | 0      | 0      | 24       | 0    | 0    | 0       | 69,5   | 48,7   | 0,39    | 0,27    | -           |
| 20.06.2021 | 3,109   | 0         | 37,197   | 0       | 0       | 36,388   | 0      | 0      | 24       | 0    | 0    | 0       | 69,4   | 49,1   | 0,39    | 0,27    | -           |
| 21.06.2021 | 3,033   | 0         | 36,583   | 0       | 0       | 35,789   | 0      | 0      | 24       | 0    | 0    | 0       | 69,4   | 49,2   | 0,39    | 0,27    | -           |
| 22.06.2021 | 2,934   | 0         | 36,17    | 0       | 0       | 35,388   | 0      | 0      | 24       | 0    | 0    | 0       | 69,1   | 49,4   | 0,38    | 0,27    | -           |
| 23.06.2021 | 3,023   | 0         | 37,173   | 0       | 0       | 36,37    | 0      | 0      | 24       | 0    | 0    | 0       | 69,2   | 49,3   | 0,39    | 0,27    | -           |
| Итого:     | 111,035 | 0         | 1227,364 | 0       | 0,03    | 1200,722 | 0      | 0,03   | 744      | 0    | 0    | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 26,52   |           |          |         |         |          |        |        |          |      |      |         |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж   | V1, м3    | V2, м3 | V3, м3 | M1, т     | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.05.2021 | 3292,028 | 28428,364 | 0      | 2,64   | 27701,881 | 0     | 2,606 | 6485    | 6      |
| 23.06.2021 | 3403,06  | 29655,726 | 0      | 2,67   | 28902,601 | 0     | 2,635 | 7229    | 6      |

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.06.2021 8:27:57