

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 23/07/24г.-23/08/24г.

Абонент: Батальный пер 1  
Адрес: Мастер, УК

Договор N: 000000000  
Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ТВ7-4.1 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.12 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут M гвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 0.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч

tхв: не исп.

G гвс max = 3.00 м3/ч G гвс min = 0.03 м3/ч

Серийный номер 20114020, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0x8D77

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	P3 МПа	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв ГДж	Qг ГДж	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.24 23	70.50	54.40	16.09	0.42	<0.27	0.29	44.310	0.000	0.000	43.320	0.000	0.000	0.000	2.922	0.000	0.000	<24	0	*
24.07.24 23	70.54	54.11	16.42	0.42	<0.27	0.29	44.678	0.000	0.000	43.678	0.000	0.000	0.000	3.007	0.000	0.000	<24	0	*
25.07.24 23	70.80	54.23	16.57	0.42	<0.27	0.29	43.999	0.000	0.000	43.009	0.000	0.000	0.000	2.987	0.000	0.000	<24	0	*
26.07.24 23	70.89	53.95	16.93	0.42	<0.27	0.29	44.234	0.000	0.000	43.233	0.000	0.000	0.000	3.068	0.000	0.000	<24	0	*
27.07.24 23	70.73	54.42	16.31	0.42	<0.27	0.29	43.849	0.000	0.000	42.862	0.000	0.000	0.000	2.930	0.000	0.000	<24	0	*
28.07.24 23	70.63	54.19	16.43	0.42	<0.27	0.29	44.289	0.000	0.000	43.293	0.000	0.000	0.000	2.982	0.000	0.000	<24	0	*
29.07.24 23	70.81	53.58	17.23	0.42	<0.28	0.29	45.000	0.000	0.000	43.985	0.000	0.000	0.000	3.177	0.000	0.000	<24	0	*
30.07.24 23	70.69	53.56	17.13	0.42	<0.27	0.29	45.041	0.000	0.000	44.030	0.000	0.000	0.000	3.161	0.000	0.000	<24	0	*
31.07.24 23	70.55	53.65	16.90	0.42	<0.27	0.29	45.185	0.000	0.000	44.173	0.000	0.000	0.000	3.129	0.000	0.000	<24	0	*
01.08.24 23	70.63	53.45	17.19	0.42	<0.27	0.29	45.357	0.000	0.000	44.340	0.000	0.000	0.000	3.194	0.000	0.000	<24	0	*
02.08.24 23	70.86	53.61	17.26	0.42	<0.27	0.29	44.365	0.000	0.000	43.362	0.000	0.000	0.000	3.137	0.000	0.000	<24	0	*
03.08.24 23	70.82	52.89	17.93	0.42	<0.28	0.29	44.685	0.000	0.000	43.676	0.000	0.000	0.000	3.282	0.000	0.000	<24	0	*
04.08.24 23	70.68	53.95	16.73	0.42	<0.28	0.29	44.196	0.000	0.000	43.200	0.000	0.000	0.000	3.029	0.000	0.000	<24	0	*
05.08.24 23	70.67	53.36	17.32	0.42	<0.28	0.29	44.603	0.000	0.000	43.601	0.000	0.000	0.000	3.165	0.000	0.000	<24	0	*
06.08.24 23	70.62	53.48	17.15	0.42	<0.27	0.29	44.401	0.000	0.000	43.407	0.000	0.000	0.000	3.120	0.000	0.000	<24	0	*
07.08.24 23	70.42	53.00	17.42	0.42	<0.27	0.29	45.089	0.000	0.000	44.083	0.000	0.000	0.000	3.219	0.000	0.000	<24	0	*
08.08.24 23	70.55	53.58	16.97	0.42	<0.27	0.29	43.931	0.000	0.000	42.946	0.000	0.000	0.000	3.054	0.000	0.000	<24	0	*
09.08.24 23	70.60	53.40	17.20	0.42	<0.28	0.29	44.179	0.000	0.000	43.189	0.000	0.000	0.000	3.113	0.000	0.000	<24	0	*
10.08.24 23	70.61	53.69	16.92	0.42	<0.27	0.29	44.943	0.000	0.000	43.934	0.000	0.000	0.000	3.116	0.000	0.000	<24	0	*
11.08.24 23	70.60	52.87	17.73	0.42	<0.28	0.29	45.885	0.000	0.000	44.855	0.000	0.000	0.000	3.333	0.000	0.000	<24	0	*
12.08.24 23	70.52	53.53	16.98	0.42	<0.28	0.29	45.621	0.000	0.000	44.601	0.000	0.000	0.000	3.175	0.000	0.000	<24	0	*
13.08.24 23	70.53	53.23	17.30	0.42	<0.28	0.29	46.131	0.000	0.000	45.097	0.000	0.000	0.000	3.270	0.000	0.000	<24	0	*
14.08.24 23	70.84	53.67	17.17	0.42	<0.27	0.29	44.932	0.000	0.000	43.920	0.000	0.000	0.000	3.160	0.000	0.000	<24	0	*
15.08.24 23	70.77	54.09	16.68	0.42	<0.27	0.29	44.208	0.000	0.000	43.215	0.000	0.000	0.000	3.022	0.000	0.000	<24	0	*
16.08.24 23	70.65	54.28	16.36	0.42	<0.27	0.29	43.783	0.000	0.000	42.799	0.000	0.000	0.000	2.936	0.000	0.000	<24	0	*
17.08.24 23	70.59	53.52	17.07	0.42	<0.27	0.29	44.014	0.000	0.000	43.024	0.000	0.000	0.000	3.078	0.000	0.000	<24	0	*
18.08.24 23	70.70	54.33	16.37	0.42	<0.27	0.29	42.990	0.000	0.000	42.022	0.000	0.000	0.000	2.883	0.000	0.000	<24	0	*

19.08.24 23	70.74	54.24	16.49	0.42 <	0.28	0.29	43.461	0.000	0.000	42.483	0.000	0.000	0.000	2.937	0.000	0.000 <	24	0	*
20.08.24 23	70.58	54.25	16.34	0.42 <	0.28	0.29	44.042	0.000	0.000	43.056	0.000	0.000	0.000	2.949	0.000	0.000 <	24	0	*
21.08.24 23	70.56	53.84	16.71	0.42 <	0.27	0.29	44.211	0.000	0.000	43.219	0.000	0.000	0.000	3.027	0.000	0.000 <	24	0	*
22.08.24 23	70.63	53.69	16.93	0.42 <	0.28	0.29	44.809	0.000	0.000	43.803	0.000	0.000	0.000	3.109	0.000	0.000 <	24	0	*
23.08.24 23	70.72	54.05	16.68	0.42 <	0.27	0.29	44.301	0.000	0.000	43.305	0.000	0.000	0.000	3.027	0.000	0.000 <	24	0	*
<b>Итого/Средн</b>	<b>70.66</b>	<b>53.75</b>	<b>16.91</b>	<b>0.42</b>	<b>0.27</b>	<b>0.29</b>	<b>1424.721</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>1392.720</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>98.698</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>768</b>	<b>0</b>	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв ГДж	Qг ГДж	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч
22.07.24 23	10196.326	0.000	0.190	9954.363	0.000	0.188	0.188	1092.948	0.035	0.000	3796	5
23.08.24 23	11621.048	0.000	0.190	11347.083	0.000	0.188	0.188	1191.646	0.035	0.000	4564	5
<b>Итого</b>	<b>1424.721</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>1392.720</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>98.698</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>768</b>	<b>0</b>

Условные обозначения:  
 (<) параметр < min  
 (>) параметр > max  
 (!) отсут. питания  
 (#) дисбаланс масс  
 (X) аппарат. неисправ.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Для \_\_\_\_\_ Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_

