

#5183#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель: Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя: Батальный переулок 1, Калининград
Номер абонента: 4342
Порядковый номер: 8956
Тип теплосчётчика: ТВ7 (ASCII)
Заводской номер: 20114020
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	3,613	0	43,76	0	0	42,828	0	0	24	0	68,6	48,5	0,38	0,28	-
25.09.2022	3,731	0	43,354	0	0	42,426	0	0	24	0	68,9	47,9	0,38	0,28	-
26.09.2022	3,532	0	43,25	0	0	42,334	0	0	24	0	68,4	48,5	0,38	0,28	-
27.09.2022	3,538	0	43,515	0	0	42,59	0	0	24	0	68,6	48,8	0,38	0,28	-
28.09.2022	3,49	0	42,505	0	0	41,599	0	0	24	0	68,8	48,7	0,39	0,28	-
29.09.2022	3,64	0	43,634	0	0	42,705	0	0	24	0	68,6	48,3	0,38	0,28	-
30.09.2022	3,583	0	44,261	0	0	43,329	0	0	24	0	68,3	48,6	0,37	0,28	-
01.10.2022	3,636	0	43,701	0	0	42,77	0	0	24	0	68,6	48,3	0,37	0,28	-
02.10.2022	3,836	0	44,592	0	0	43,643	0	0	24	0	68,6	47,7	0,38	0,28	-
03.10.2022	3,703	0	44,259	0	0	43,318	0	0	24	0	68,6	48,2	0,38	0,28	-
04.10.2022	4,109	0	44,368	0	2	43,424	0	1,98	24	0	68,6	48,2	0,38	0,28	-
Итого:	40,411	0	481,199	0	2	470,966	0	1,98	264	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,652														

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2022	7289,097	66965,882	0	3,17	65313,067	0	3,121	18183	20
04.10.2022	7329,508	67447,081	0	5,17	65784,033	0	5,101	18447	20

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 14:01:01