#5181#

# Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2022 по 23.12.2022

| | |
|---|---|
| Потребитель | Мастер, ООО, УК |
| Адрес потребителя | Батальный переулок 1, Калининград |
| Номер абонента | 4342 |
| Порядковый номер | 8956 |
| Тип теплосчётчика | TB7 (ASCII) |
| Заводской номер | 20114020 |
| Номер системы | 1 |

## Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.2022 | 18,352 | 0,038 | 157,01 | 0 | 0 | 152,66 | 0 | 0 | 24 | 0 | 79,6 | 51 | 0,41 | 0,29 | - |
| 25.11.2022 | 17,773 | 0 | 146,211 | 0 | 0 | 142,141 | 0 | 0 | 24 | 0 | 79,8 | 50 | 0,41 | 0,29 | - |
| 26.11.2022 | 16,915 | 0 | 133,936 | 0 | 0,01 | 130,258 | 0 | 0,01 | 24 | 0 | 79,2 | 48,2 | 0,41 | 0,29 | - |
| 27.11.2022 | 15,825 | 0,002 | 127,331 | 0 | 0,02 | 124,022 | 0 | 0,02 | 24 | 0 | 76,7 | 46,3 | 0,41 | 0,29 | - |
| 28.11.2022 | 15,546 | 0,004 | 131,799 | 0 | 0 | 128,467 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,5 | 46,6 | 0,41 | 0,29 | - |
| 29.11.2022 | 15,944 | 0 | 134,8 | 0 | 0,01 | 131,373 | 0 | 0,01 | 24 | 0 | 75,7 | 46,8 | 0,4 | 0,29 | - |
| 30.11.2022 | 16,413 | 0,002 | 136,417 | 0 | 0 | 132,892 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,5 | 47,1 | 0,41 | 0,29 | - |
| 01.12.2022 | 15,911 | 0 | 130,771 | 0 | 0,01 | 127,358 | 0 | 0,01 | 24 | 0 | 76,9 | 47,1 | 0,41 | 0,29 | - |
| 02.12.2022 | 17,031 | 0,002 | 142,594 | 0 | 0 | 138,783 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77,9 | 48,6 | 0,41 | 0,29 | - |
| 03.12.2022 | 19,262 | 0 | 185,864 | 0 | 0 | 181,015 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,9 | 51,5 | 0,39 | 0,3 | - |
| 04.12.2022 | 17,825 | 0 | 145,598 | 0 | 0,01 | 141,64 | 0 | 0,01 | 24 | 0 | 78,7 | 48,7 | 0,41 | 0,29 | - |
| 05.12.2022 | 17,612 | 0,002 | 147,481 | 0 | 0 | 143,523 | 0 | 0 | 24 | 0 | 78,2 | 48,9 | 0,4 | 0,29 | - |
| 06.12.2022 | 16,636 | 0 | 138,546 | 0 | 0 | 134,89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77,4 | 48 | 0,41 | 0,29 | - |
| 07.12.2022 | 16,202 | 0 | 135,587 | 0 | 0 | 132,1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,4 | 47,1 | 0,4 | 0,29 | - |
| 08.12.2022 | 10,337 | 0 | 92,103 | 0 | 0,04 | 89,719 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,6 | 49,1 | 0,41 | 0,28 | - |
| 09.12.2022 | 17,485 | 0 | 147,49 | 0 | 0 | 143,555 | 0 | 0 | 14 | 10 | 77,9 | 48,8 | 0,41 | 0,3 | - |
| 10.12.2022 | 18,182 | 0 | 141,851 | 0 | 0 | 137,822 | 0 | 0 | 24 | 0 | 80,7 | 49,3 | 0,42 | 0,29 | - |
| 11.12.2022 | 19,684 | 0 | 166,194 | 0 | 0 | 161,561 | 0 | 0 | 24 | 0 | 79,8 | 50,8 | 0,4 | 0,3 | - |
| 12.12.2022 | 17,803 | 0 | 141,762 | 0 | 0 | 137,774 | 0 | 0 | 24 | 0 | 80,2 | 49,4 | 0,42 | 0,29 | - |
| 13.12.2022 | 17,448 | 0 | 145,395 | 0 | 0 | 141,464 | 0 | 0 | 24 | 0 | 78,5 | 49,1 | 0,41 | 0,29 | - |
| 14.12.2022 | 19,508 | 0 | 160,096 | 0 | 0 | 155,477 | 0 | 0 | 24 | 0 | 81,4 | 51,5 | 0,41 | 0,3 | - |
| 15.12.2022 | 22,621 | 0 | 189,165 | 0 | 0 | 183,164 | 0 | 0 | 24 | 0 | 85,9 | 56,5 | 0,41 | 0,3 | - |
| 16.12.2022 | 20,08 | 0 | 157,721 | 0 | 0 | 152,819 | 0 | 0 | 24 | 0 | 84,9 | 53,6 | 0,42 | 0,29 | - |
| 17.12.2022 | 20,148 | 0 | 153,16 | 0 | 0 | 148,389 | 0 | 0 | 24 | 0 | 85 | 52,7 | 0,42 | 0,29 | - |
| 18.12.2022 | 20,767 | 0 | 162,209 | 0 | 0 | 157,234 | 0 | 0 | 24 | 0 | 84,3 | 52,8 | 0,4 | 0,3 | - |
| 19.12.2022 | 20,9 | 0 | 171,169 | 0 | 0 | 165,936 | 0 | 0 | 24 | 0 | 84,1 | 54,1 | 0,4 | 0,3 | - |
| 20.12.2022 | 16,693 | 0 | 137,854 | 0 | 0 | 134,124 | 0 | 0 | 24 | 0 | 78,5 | 48,8 | 0,41 | 0,29 | - |
| 21.12.2022 | 14,71 | 0 | 131,179 | 0 | 0,03 | 128,026 | 0 | 0,03 | 24 | 0 | 73,4 | 46 | 0,39 | 0,29 | - |
| 22.12.2022 | 14,787 | 0,006 | 129,304 | 0 | 0 | 126,222 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,1 | 45,2 | 0,41 | 0,29 | - |
| 23.12.2022 | 13,976 | 0 | 120,228 | 0 | 0 | 117,401 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,6 | 44,2 | 0,42 | 0,29 | - |
| Итого: | 522,376 | 0 | 4340,825 | 0 | 0,13 | 4221,809 | 0 | 0,09 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 124,767 | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Общее время работы системы, ч | 720 |
| Период нормальной работы системы, ч | 710 |

## Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.11.2022 | 7929,262 | 72709,639 | 0 | 6,7 | 70921,048 | 0 | 6,617 | 19647 | 20 |
| 23.12.2022 | 8451,64 | 77050,464 | 0 | 6,83 | 75142,855 | 0 | 6,706 | 20357 | 30 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.12.2022 13:10:40