

#76047#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2024 по 23.03.2024

Потребитель Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя Ульяны Громовой 22-26, Калининград
Номер абонента 4342
Порядковый номер 6372
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1561063
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TRab, ч | TNar, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|----------|----------|--------|----------|----------|-------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| 24.02.2024 | 2,423 | 147,672 | 145,703 | 0 | 143,938 | 143,375 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75,5 | 58,7 | 58,9 | 4,4 | 2,9 | 2,9 | - |
| 25.02.2024 | 2,373 | 148,75 | 146,609 | 0 | 144,984 | 144,234 | 0,125 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75,4 | 59,1 | 61,2 | 4,4 | 2,9 | 2,9 | - |
| 26.02.2024 | 2,124 | 136,031 | 134,375 | 0 | 132,609 | 132,172 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75,4 | 59,5 | 59,9 | 4,4 | 2,9 | 2,9 | - |
| 27.02.2024 | 2,135 | 138,766 | 137,047 | 0 | 135,25 | 134,781 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75,5 | 59,7 | 59,9 | 4,5 | 2,9 | 2,9 | - |
| 28.02.2024 | 2,413 | 152,266 | 150,219 | 0 | 148,438 | 147,781 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75,4 | 59,2 | 59,3 | 4,5 | 2,9 | 2,9 | - |
| 29.02.2024 | 2,299 | 145,047 | 143,141 | 0 | 141,391 | 140,812 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75,4 | 59,2 | 58,8 | 4,4 | 2,9 | 2,9 | - |
| 01.03.2024 | 2,065 | 136,016 | 134,312 | 0 | 132,594 | 132,062 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75,5 | 59,9 | 60,5 | 4,4 | 2,9 | 2,9 | - |
| 02.03.2024 | 2,186 | 141,516 | 139,656 | 0 | 137,922 | 137,359 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75,5 | 59,7 | 57,9 | 4,5 | 2,9 | 2,9 | - |
| 03.03.2024 | 2,362 | 153,031 | 150,797 | 0 | 149,172 | 148,297 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75,4 | 59,6 | 61,3 | 4,5 | 2,9 | 2,9 | - |
| 04.03.2024 | 2,402 | 150,484 | 148,453 | 0 | 146,688 | 146,047 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75,4 | 59,1 | 57,8 | 4,4 | 2,9 | 2,9 | - |
| 05.03.2024 | 2,582 | 160,391 | 158,078 | 0 | 156,328 | 155,531 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75,5 | 59 | 59,1 | 4,4 | 2,9 | 2,9 | - |
| 06.03.2024 | 2,655 | 165,234 | 162,812 | 0 | 161,047 | 160,156 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75,8 | 59,3 | 59,5 | 4,4 | 3 | 3 | - |
| 07.03.2024 | 2,605 | 161,594 | 159,328 | 0 | 157,484 | 156,734 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75,7 | 59,2 | 58 | 4,3 | 3 | 3 | - |
| 08.03.2024 | 2,719 | 162,453 | 160,031 | 0 | 158,25 | 157,422 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 76,5 | 59,4 | 60,1 | 4,4 | 3 | 3 | - |
| 09.03.2024 | 2,8 | 166,578 | 164,156 | 0 | 162,25 | 161,469 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 76,6 | 59,4 | 59,6 | 4,4 | 3 | 3 | - |
| 10.03.2024 | 2,704 | 166,891 | 164,422 | 0 | 162,641 | 161,734 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75,8 | 59,3 | 59,5 | 4,3 | 3 | 3 | - |
| 11.03.2024 | 2,629 | 164,438 | 162,047 | 0 | 160,281 | 159,422 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75,4 | 59 | 59,2 | 4,3 | 3 | 3 | - |
| 12.03.2024 | 2,473 | 155,281 | 153,203 | 0 | 151,359 | 150,719 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75,5 | 59,2 | 58,4 | 4,3 | 3 | 3 | - |
| 13.03.2024 | 2,327 | 145,891 | 144,016 | 0 | 142,203 | 141,672 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75,6 | 59,3 | 59,5 | 4,4 | 3 | 3 | - |
| 14.03.2024 | 2,059 | 136,578 | 134,875 | 0 | 133,125 | 132,625 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75,4 | 60 | 56,6 | 4,5 | 2,9 | 2,9 | - |
| 15.03.2024 | 1,93 | 128,25 | 126,906 | 0 | 125,016 | 124,781 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75,4 | 60 | 60,3 | 4,5 | 2,9 | 2,9 | - |
| 16.03.2024 | 2,081 | 136,312 | 134,703 | 0 | 132,891 | 132,484 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75,3 | 59,6 | 55,8 | 4,5 | 2,9 | 2,9 | - |
| 17.03.2024 | 2,927 | 183,922 | 180,906 | 0 | 179,281 | 177,969 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75,4 | 59,1 | 59,1 | 4,4 | 2,9 | 2,9 | - |
| 18.03.2024 | 2,623 | 162,703 | 160,453 | 0 | 158,578 | 157,859 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75,6 | 59,1 | 62,3 | 4,3 | 3 | 3 | - |
| 19.03.2024 | 2,643 | 164,188 | 162,109 | 0 | 160,031 | 159,469 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75,6 | 59,1 | 59,2 | 4,4 | 3 | 3 | - |
| 20.03.2024 | 2,29 | 144,75 | 143,359 | 0 | 141,094 | 141,016 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75,6 | 59,4 | 59 | 4,4 | 3 | 3 | - |
| 21.03.2024 | 2,307 | 143,547 | 142,312 | 0 | 139,906 | 140 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75,8 | 59,3 | 56,3 | 4,4 | 2,9 | 2,9 | - |
| 22.03.2024 | 2,184 | 137,25 | 136,172 | 0 | 133,766 | 133,953 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75,6 | 59,3 | 59,4 | 4,4 | 2,9 | 2,9 | - |
| 23.03.2024 | 2,402 | 152,344 | 150,781 | 0 | 148,5 | 148,312 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75,4 | 59,2 | 59,3 | 4,5 | 2,9 | 2,9 | - |
| Итого: | 69,722 | 4388,174 | 4330,981 | 0 | 4277,017 | 4260,247 | 0,125 | 696 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 69,722 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|------------|------------|-------------|------------|-----------|-------------|----------|--------|
| 23.02.2024 | 2518,767 | 198151,203 | 197656,359 | 1669819,625 | 193139,125 | 194098,5 | 1638941 | 27466,87 | 484,15 |
| 23.03.2024 | 2588,487 | 202539,375 | 201987,344 | 1669819,625 | 197416,141 | 198358,75 | 1638941,125 | 28162,87 | 484,15 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.03.2024 8:14:49