

#22099#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2022 по 23.04.2022

Потребитель Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя Ульяны Громовой 22-26, Калининград
Номер абонента 4342
Порядковый номер 6372
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1561063
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TRab | TNar, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|----------|----------|--------|----------|----------|-------|------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| 24.03.2022 | 2,464 | 168,523 | 169,426 | 0 | 164,375 | 166,648 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,4 | 59,4 | 59,9 | 4,4 | 2,9 | 2,9 | 3,9 |
| 25.03.2022 | 2,272 | 159,008 | 159,836 | 0 | 155,094 | 157,184 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,4 | 59,8 | 60,2 | 4,3 | 2,9 | 2,9 | 7 |
| 26.03.2022 | 2,366 | 162,973 | 163,773 | 0 | 158,957 | 161,082 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,4 | 59,6 | 59,8 | 4,4 | 2,9 | 2,9 | 6,2 |
| 27.03.2022 | 2,496 | 168,25 | 169,207 | 0 | 164,098 | 166,445 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,5 | 59,3 | 59,6 | 4,4 | 2,9 | 2,9 | 5,2 |
| 28.03.2022 | 2,421 | 165,715 | 166,473 | 0 | 161,637 | 163,742 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,4 | 59,4 | 59,8 | 4,4 | 3 | 3 | 7 |
| 29.03.2022 | 2,596 | 172,902 | 173,812 | 0 | 168,648 | 171,004 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,4 | 59 | 59,2 | 4,4 | 2,9 | 2,9 | 4 |
| 30.03.2022 | 2,894 | 181,555 | 182,707 | 0 | 176,934 | 179,711 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75,8 | 59,5 | 59,7 | 4,4 | 3 | 3 | 0,2 |
| 31.03.2022 | 2,933 | 173,871 | 174,98 | 0 | 169,273 | 172,043 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 77,5 | 60,2 | 60,4 | 4,3 | 3 | 3 | - |
| 01.04.2022 | 2,99 | 188,645 | 189,965 | 0 | 183,801 | 186,809 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 76,2 | 59,9 | 60,1 | 4,4 | 3 | 3 | - |
| 02.04.2022 | 2,973 | 193,383 | 196,781 | 0 | 190,5 | 193,555 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75 | 59,5 | 59,7 | 4,4 | 3 | 3 | - |
| 03.04.2022 | 2,965 | 193,883 | 195,168 | 0 | 189,051 | 191,988 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,9 | 59,3 | 59,6 | 4,3 | 3 | 3 | - |
| 04.04.2022 | 2,834 | 186,492 | 187,793 | 0 | 181,883 | 184,758 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,5 | 59 | 59,1 | 4,4 | 3 | 3 | - |
| 05.04.2022 | 2,844 | 187,348 | 188,66 | 0 | 182,734 | 185,629 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 74,4 | 58,9 | 59 | 4,4 | 3 | 3 | - |
| 06.04.2022 | 2,542 | 170,719 | 171,812 | 0 | 166,512 | 169,02 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,4 | 59,2 | 59,3 | 4,3 | 3 | 3 | - |
| 07.04.2022 | 2,027 | 146,98 | 147,57 | 0,002 | 143,355 | 145,078 | 0,002 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,5 | 60,4 | 59 | 4,4 | 3 | 3 | - |
| 08.04.2022 | 2,349 | 161,219 | 162,027 | 0,001 | 157,25 | 159,363 | 0,001 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,4 | 59,5 | 52,9 | 4,4 | 2,9 | 2,9 | - |
| 09.04.2022 | 2,575 | 173,156 | 174,148 | 0 | 168,891 | 171,316 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,4 | 59,2 | 59,5 | 4,4 | 2,9 | 2,9 | - |
| 10.04.2022 | 2,572 | 172,047 | 173,023 | 0,001 | 167,812 | 170,215 | 0,001 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,4 | 59,1 | 67,6 | 4,4 | 3 | 3 | - |
| 11.04.2022 | 2,563 | 172,559 | 173,586 | 0,002 | 168,312 | 170,77 | 0,002 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,3 | 59,2 | 63,5 | 4,3 | 3 | 3 | - |
| 12.04.2022 | 2,336 | 160,539 | 161,512 | 0,002 | 156,586 | 158,855 | 0,002 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,4 | 59,5 | 65,4 | 4,4 | 3 | 3 | - |
| 13.04.2022 | 2,079 | 151,809 | 152,582 | 0,002 | 148,07 | 150 | 0,002 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,4 | 60,4 | 65,4 | 4,4 | 2,9 | 2,9 | - |
| 14.04.2022 | 1,845 | 139,18 | 139,781 | 0 | 135,754 | 137,383 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,4 | 60,9 | 61,3 | 4,5 | 2,9 | 2,9 | - |
| 15.04.2022 | 2,368 | 162,262 | 163,145 | 0 | 158,27 | 160,477 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,4 | 59,4 | 59,6 | 4,5 | 2,9 | 2,9 | - |
| 16.04.2022 | 2,435 | 165,961 | 166,863 | 0 | 161,871 | 164,129 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,4 | 59,4 | 59,8 | 4,4 | 2,9 | 2,9 | - |
| 17.04.2022 | 2,373 | 164,238 | 165,07 | 0 | 160,191 | 162,348 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,4 | 59,6 | 60,1 | 4,4 | 2,9 | 2,9 | - |
| 18.04.2022 | 2,287 | 159,848 | 160,676 | 0 | 155,91 | 158,012 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,4 | 59,8 | 60,1 | 4,4 | 2,9 | 2,9 | - |
| 19.04.2022 | 2,13 | 149,797 | 150,438 | 0 | 146,105 | 147,934 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,4 | 59,9 | 60,2 | 4,4 | 2,9 | 2,9 | - |
| 20.04.2022 | 1,795 | 136,227 | 136,734 | 0 | 132,875 | 134,383 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,4 | 61 | 61,6 | 4,4 | 2,9 | 2,9 | - |
| 21.04.2022 | 1,644 | 133,371 | 133,805 | 0,081 | 130,09 | 131,449 | 0,079 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,4 | 61,8 | 66 | 4,4 | 2,9 | 2,9 | - |
| 22.04.2022 | 1,676 | 131,715 | 132,238 | 0 | 128,477 | 129,934 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,3 | 61,3 | 61,9 | 4,4 | 2,9 | 2,9 | - |
| 23.04.2022 | 1,85 | 139,531 | 140,07 | 0 | 136,098 | 137,672 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,4 | 60,8 | 61,3 | 4,4 | 2,9 | 2,9 | - |
| Итого: | 74,494 | 5095,706 | 5123,661 | 0,091 | 4969,414 | 5038,936 | 0,089 | 743 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 74,494 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|----------|--------|
| 23.03.2022 | 960,517 | 58957,312 | 59304,156 | 1,327 | 57439,145 | 58328,938 | 1,307 | 10766,16 | 484,15 |
| 23.04.2022 | 1035,01 | 64053,016 | 64427,82 | 1,418 | 62408,559 | 63367,871 | 1,396 | 11509,13 | 484,15 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2022 7:52:15