

#129858#

Тип теплосчетчика: ТЭМ-104
 Номер теплосчетчика: 1561063
 Номер абонента:
 Адрес установки: Громовой, 22-26
 Система: 1 Р-Подача

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГЦ
1	50	0,150	60,0	---	---
2	50	0,150	60,0	---	---

ООО Мастер

Q = M1(h1 - h2)

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 23.04.2025 по 23.05.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.04	0,997	189,6	189,0	---	0,6	74,51	69,28	0,41	0,26	24,00
24.04	1,037	195,5	194,6	---	0,9	74,42	69,15	0,41	0,26	24,00
25.04	0,989	191,4	190,7	---	0,7	74,36	69,22	0,41	0,26	24,00
26.04	1,061	202,6	201,5	---	1,2	74,30	69,10	0,41	0,27	24,00
27.04	1,044	195,8	194,9	---	0,9	74,55	69,25	0,41	0,27	24,00
28.04	1,066	201,4	200,3	---	1,1	74,38	69,12	0,41	0,27	24,00
29.04	1,043	198,0	197,0	---	0,9	74,57	69,33	0,42	0,26	24,00
Итого:	7,24	1374,3	1368,0	0,0	6,3	74,44	69,21	0,41	0,26	168,00
30.04	0,992	192,1	191,4	---	0,7	74,48	69,36	0,41	0,27	24,00
01.05	0,979	190,8	190,2	---	0,6	74,44	69,34	0,41	0,27	24,00
02.05	1,007	194,6	193,8	---	0,8	74,48	69,34	0,41	0,27	24,00
03.05	1,059	200,3	199,1	---	1,1	74,54	69,29	0,41	0,26	24,00
04.05	1,057	201,6	200,4	---	1,2	74,44	69,23	0,41	0,27	24,00
05.05	1,028	197,7	196,7	---	1,0	74,44	69,27	0,40	0,27	24,00
06.05	0,987	191,6	190,8	---	0,8	74,47	69,35	0,40	0,26	24,00
Итого:	7,11	1368,7	1362,4	0,0	6,2	74,47	69,31	0,41	0,27	168,00
07.05	0,993	197,6	196,6	---	1,0	74,13	69,14	0,41	0,27	24,00
08.05	0,985	197,2	196,2	---	1,0	74,13	69,17	0,41	0,27	24,00
09.05	1,069	209,0	207,5	---	1,5	74,25	69,17	0,41	0,27	24,00
10.05	0,993	197,8	196,8	---	1,1	74,28	69,29	0,40	0,27	24,00
11.05	1,143	217,1	215,3	---	1,8	74,15	68,92	0,40	0,27	24,00
12.05	1,073	205,1	203,8	---	1,3	74,55	69,35	0,40	0,27	24,00
13.05	1,090	210,6	209,1	---	1,5	74,42	69,28	0,40	0,27	23,99
Итого:	7,35	1434,5	1425,1	0,0	9,3	74,27	69,19	0,40	0,27	167,99
14.05	1,043	206,6	205,2	---	1,4	74,47	69,45	0,40	0,27	24,00
15.05	1,103	212,6	210,9	---	1,8	74,71	69,56	0,40	0,27	24,00
16.05	1,062	210,5	208,8	---	1,7	74,84	69,83	0,40	0,27	24,00
17.05	1,036	208,3	206,7	---	1,6	74,73	69,79	0,40	0,27	24,00
18.05	1,141	223,6	221,5	---	2,2	74,74	69,67	0,40	0,27	24,00
19.05	1,072	220,3	218,3	---	2,0	74,60	69,77	0,40	0,27	24,00
20.05	1,097	225,0	222,8	---	2,2	74,74	69,90	0,40	0,27	24,00
Итого:	7,55	1507,0	1494,2	0,0	12,8	74,69	69,71	0,40	0,27	168,00
21.05	1,003	216,2	214,3	---	1,9	74,69	70,08	0,40	0,27	24,00
22.05	1,082	226,7	224,4	---	2,3	74,83	70,09	0,40	0,27	24,00
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	2,08	442,9	438,7	0,0	4,1	74,76	70,09	0,40	0,27	48,00
Итого:	31,33	6127,3	6088,5	0,0	38,8	74,49	69,41	0,40	0,27	720,0
						dT=	5,08			

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Tнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Tтех.н, ч
	744,0	=	720,0	0,0	0,0	0,0	24,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qt/v +	Qсан.ут.
		31,33					
Показания интеграторов	На 24:00 22.04.2025	На 24:00 22.05.2025	Результат за период	На 11:00 23.05.2025			
Количество теплоты, Гкал	200,22	231,55	31,33	231,98			
Расход теплоносителя M1, т	14373,1	20500,4	6127,3	20599,2			
Расход теплоносителя M2, т	14287,8	20376,3	6088,5	20474,4			
Время наработки, ч	1497,8	2217,8	720,0	2229,2			
Время неработы Tнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч			24,0				

Представитель абонента _____ Для Представитель теплосети _____

TSTAT v5.27

